

#148613#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 11, Калининград

6837

5962

ВКТ-7

00211259

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,335	-0,008	12,4	13,17	12,16	13,11	-0,95	24	0	1	63,7	33,4	30,31	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,31	-0,007	11,99	12,79	11,75	12,74	-0,99	24	0	1	62,7	33,5	29,17	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,335	-0,006	12,65	13,36	12,41	13,31	-0,9	24	0	1	63,9	34,4	29,53	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,336	-0,001	12,26	12,89	12,02	12,84	-0,82	24	0	1	63,6	33,4	30,16	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,324	-0,006	12,49	13,17	12,25	13,12	-0,87	24	0	1	63,5	34,5	29,02	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,337	-0,001	12,61	13,2	12,37	13,14	-0,77	24	0	1	64	34,6	29,47	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,315	-0,002	12,75	13,3	12,51	13,24	-0,73	24	0	1	63,9	36,6	27,29	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,357	-0,001	12,58	12,96	12,34	12,89	-0,55	24	0	1	64,2	34	30,22	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,331	0	12,9	13,32	12,66	13,27	-0,61	24	0	1	64,2	36,6	27,61	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,316	-0,009	12,09	12,79	11,86	12,75	-0,89	24	0	1	63,8	34,8	28,99	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,338	-0,002	12,84	13,43	12,6	13,37	-0,77	24	0	1	64,3	35,3	29,07	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,269	-0,001	10,07	10,5	9,86	10,45	-0,59	24	0	1	61,8	32,6	29,19	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,273	0	9,55	9,85	9,31	9,85	-0,54	24	0	1	59,9	28,9	31	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,264	-0,001	9,67	9,97	9,43	9,97	-0,54	24	0	1	60,2	30,5	29,65	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,283	0	9,42	9,58	9,18	9,58	-0,4	24	0	1	59,6	27,5	32,14	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,086	0	4,15	4,29	4,07	4,29	-0,22	24	0	1	56,8	33,3	23,51	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,249	-0,002	8,57	9,04	8,35	9,04	-0,69	24	0	1	57,4	25,8	31,65	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,259	-0,003	8,55	8,94	8,32	8,94	-0,62	24	0	1	59	25,6	33,38	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,244	-0,001	8,47	8,8	8,27	8,8	-0,53	24	0	1	58,6	27,2	31,41	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,225	0	8,32	8,63	8,2	8,63	-0,43	24	0	1	56	27,1	28,86	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,254	-0,001	8,97	9,25	8,76	9,25	-0,49	24	0	1	57	26,5	30,48	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,241	-0,001	8,74	9,03	8,57	9,03	-0,46	24	0	1	56,8	27,3	29,46	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,212	-0,001	7,7	7,94	7,63	7,94	-0,31	24	0	1	55,3	26,4	28,88	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,183	0	6,25	6,42	6,25	6,42	-0,17	24	0	1	53,3	23,2	30,09	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,191	0	6,21	6,24	6,21	6,24	-0,03	24	0	1	52	21,2	30,79	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,263	0	8,34	8,38	8,18	8,38	-0,2	24	0	1	57	24,4	32,63	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,295	-0,001	10,44	10,64	10,23	10,64	-0,41	24	0	1	60,8	30,8	29,95	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,364	-0,008	15,24	15,9	15	15,78	-0,78	24	0	1	66,5	40,2	26,32	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,374	-0,006	15,81	16,21	15,55	16,09	-0,54	24	0	1	66,9	41,4	25,45	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,374	-0,002	15,47	15,72	15,19	15,65	-0,46	24	0	1	66,2	40,5	25,71	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,399	-0,001	15,27	15,54	15,03	15,46	-0,43	24	0	1	66,3	38,8	27,52	0,6	0,4	-
Итого:	8,936	0	332,77	345,25	326,52	344,21	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,936															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	486,953	41177,24	41665,82	40229,61	40995,98
23.09.2025	495,889	41510,01	42011,07	40556,13	41340,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 10:01:00