

# #11064#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5962  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211259  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2021 | 0,341    | -0,001    | 17,4    | 17,49   | 17,07  | 17,27  | -0,2   | 24       | 0       | 1      | 67,5   | 47,1   | 20,45 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 25.09.2021 | 0,341    | 0         | 17,55   | 17,63   | 17,21  | 17,43  | -0,22  | 24       | 0       | 1      | 67,6   | 47,3   | 20,33 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 26.09.2021 | 0,353    | 0,001     | 17,24   | 17,26   | 16,92  | 17,06  | -0,14  | 24       | 0       | 1      | 67,6   | 46,4   | 21,19 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 27.09.2021 | 0,32     | 0         | 17,24   | 17,28   | 16,92  | 17,04  | -0,12  | 24       | 0       | 1      | 67,5   | 48,4   | 19,17 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 28.09.2021 | 0,344    | 0         | 17,22   | 17,19   | 16,84  | 16,99  | -0,15  | 24       | 0       | 1      | 67,7   | 46,9   | 20,73 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 29.09.2021 | 0,332    | 0,002     | 24,31   | 24,14   | 23,75  | 23,82  | -0,07  | 24       | 0       | 1      | 66,1   | 52     | 14,09 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 30.09.2021 | 0,37     | 0,009     | 32,42   | 32,06   | 31,71  | 31,6   | 0,11   | 24       | 0       | 0      | 66,3   | 54,8   | 11,43 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 2,401    | 0         | 143,38  | 143,05  | 140,42 | 141,21 | 0      | 168      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 2,401    |           |         |         |        |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2021 | 501,384  | 26986,2  | 27132,63 | 26330,75 | 26763,47 |
| 30.09.2021 | 503,785  | 27129,58 | 27275,68 | 26471,17 | 26904,68 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 08.10.2021 12:45:31       |