

#11076#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,257	0	10,34	10,49	10,1	10,44	-0,34	24	0	1	65,2	38,5	26,73	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,298	0	10,21	10,32	9,97	10,27	-0,3	24	0	1	65,1	34,2	30,91	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,261	0	9,73	9,9	9,49	9,87	-0,38	24	0	1	64,6	35,7	28,9	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,247	0	9,46	9,63	9,22	9,57	-0,35	24	0	1	64,6	36,4	28,16	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,248	0	8,64	8,74	8,43	8,71	-0,28	24	0	1	63,5	33	30,53	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,298	0	19,76	19,84	19,34	19,6	-0,26	24	0	1	65,4	49,4	15,99	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,353	0	31,59	31,6	30,87	31,13	-0,26	24	0	0	65,8	54	11,78	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,321	0	31,66	31,7	30,94	31,22	-0,28	24	0	0	66,1	55,2	10,88	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,348	0	28,91	28,9	28,31	28,52	-0,21	24	0	1	64,5	51,9	12,62	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,362	0	32,95	32,94	32,23	32,48	-0,25	24	0	0	66,3	54,6	11,67	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,249	0	22,18	22,13	21,73	21,84	-0,11	24	0	1	66,8	55,1	11,68	0,6	0,4	-
Итого:	3,242	0	215,43	216,19	210,63	213,65	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,242															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1073,629	57863,44	57534,53	56486,73	56750,76
04.10.2022	1076,871	58078,87	57750,72	56697,36	56964,41

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:41:48