

#11077#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,257	0	10,34	10,49	10,1	10,44	-0,34	24	0	1	65,2	38,5	26,73	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,298	0	10,21	10,32	9,97	10,27	-0,3	24	0	1	65,1	34,2	30,91	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,261	0	9,73	9,9	9,49	9,87	-0,38	24	0	1	64,6	35,7	28,9	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,247	0	9,46	9,63	9,22	9,57	-0,35	24	0	1	64,6	36,4	28,16	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,248	0	8,64	8,74	8,43	8,71	-0,28	24	0	1	63,5	33	30,53	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,298	0	19,76	19,84	19,34	19,6	-0,26	24	0	1	65,4	49,4	15,99	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,353	0	31,59	31,6	30,87	31,13	-0,26	24	0	0	65,8	54	11,78	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,321	0	31,66	31,7	30,94	31,22	-0,28	24	0	0	66,1	55,2	10,88	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,348	0	28,91	28,9	28,31	28,52	-0,21	24	0	1	64,5	51,9	12,62	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,362	0	32,95	32,94	32,23	32,48	-0,25	24	0	0	66,3	54,6	11,67	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,249	0	22,18	22,13	21,73	21,84	-0,11	24	0	1	66,8	55,1	11,68	0,6	0,4	-
05.10.2022	0,13	0,001	13,4	13,41	13,16	13,26	-0,1	24	0	1	63,4	53,3	10,13	0,6	0,4	-
06.10.2022	1,133	0,045	69,05	67,71	67,62	66,85	0,77	24	0	1	67,5	51,3	16,12	0,6	0,4	-
07.10.2022	2,328	0,12	130,23	126,76	127,48	125,18	2,3	24	0	0	68,5	51,2	17,33	0,6	0,4	-
08.10.2022	2,168	0,054	127,62	125,58	124,97	124,02	0,95	24	0	0	68,3	51,4	16,93	0,6	0,4	-
09.10.2022	2,227	0,06	126,09	123,81	123,45	122,3	1,15	24	0	0	68,6	51	17,53	0,6	0,4	-
10.10.2022	2,252	0,095	121,81	118,8	119,26	117,4	1,86	24	0	0	68,4	50,3	18,07	0,6	0,4	-
11.10.2022	2,207	0,087	120,78	117,89	118,23	116,47	1,76	24	0	0	68,4	50,5	17,9	0,6	0,4	-
12.10.2022	2,077	0,054	120,46	118,29	117,89	116,84	1,05	24	0	0	68,5	51,3	17,14	0,6	0,4	-
13.10.2022	2,223	0,145	127,79	123,89	125,09	122,3	2,79	24	0	0	68,8	52,2	16,55	0,6	0,4	-
14.10.2022	2,311	0,154	128,75	124,59	126,01	123,03	2,98	24	0	0	68,6	51,4	17,1	0,6	0,4	-
15.10.2022	2,191	0,122	129,29	125,8	126,61	124,26	2,35	24	0	0	67,2	50,9	16,34	0,6	0,4	-
16.10.2022	2,186	0,095	134,15	131,18	131,28	129,5	1,78	24	0	0	68,3	52,4	15,92	0,6	0,4	-
17.10.2022	2,116	0,082	131,7	129,06	128,92	127,42	1,5	24	0	0	68,4	52,6	15,78	0,6	0,4	-
18.10.2022	2,116	0,075	131,09	128,59	128,33	126,93	1,4	24	0	0	68,1	52,3	15,87	0,6	0,4	-
19.10.2022	2,183	0,066	125,72	123,32	123,08	121,79	1,29	24	0	0	68,4	51,2	17,19	0,6	0,4	-
20.10.2022	2,183	0,061	123,98	121,69	121,37	120,25	1,12	24	0	0	68,2	50,7	17,49	0,6	0,4	-
21.10.2022	2,184	0,058	117,86	115,67	115,38	114,27	1,11	24	0	0	68,3	49,9	18,42	0,6	0,4	-
22.10.2022	2,204	0,056	123,52	121,29	120,93	119,86	1,07	24	0	0	68,5	50,7	17,76	0,6	0,4	-
23.10.2022	2,207	0,058	127,42	125,21	124,77	123,67	1,1	24	0	0	68,5	51,3	17,22	0,6	0,4	-
Итого:	41,868	0	2446,14	2398,73	2394,46	2369,25	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,868															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1073,629	57863,44	57534,53	56486,73	56750,76
23.10.2022	1115,497	60309,58	59933,26	58881,19	59120,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 8:03:39