

#102504#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	2,048	-0,163	149,37	151,59	146	149,37	-3,37	24	0	0	71,3	56	15,28	0,6	0,4	8,5
25.10.2024	2,04	-0,156	143,81	145,87	140,54	143,78	-3,24	24	0	0	71	55,3	15,76	0,6	0,4	4
26.10.2024	2,012	-0,162	146,67	148,79	143,34	146,65	-3,31	24	0	0	71,1	55,8	15,3	0,6	0,4	8,2
27.10.2024	2,01	-0,155	147,85	149,92	144,53	147,74	-3,21	24	0	0	71	55,8	15,13	0,6	0,4	9,6
28.10.2024	2,002	-0,152	149,21	151,27	145,87	149,03	-3,16	24	0	0	71,1	56,2	14,91	0,6	0,4	10,2
29.10.2024	1,998	-0,164	150,54	152,69	147,13	150,47	-3,34	24	0	0	71,1	56,3	14,83	0,6	0,4	10,9
30.10.2024	2,035	-0,156	150,55	152,63	147,19	150,43	-3,24	24	0	0	70,9	55,8	15,02	0,6	0,4	12,2
31.10.2024	1,977	-0,155	149,94	152,07	146,6	149,85	-3,25	24	0	0	70,6	56	14,69	0,6	0,4	9,6
01.11.2024	1,994	-0,168	154,09	156,39	150,62	154,07	-3,45	24	0	0	71	56,5	14,5	0,6	0,4	-
02.11.2024	2,08	-0,145	144,4	146,33	141,16	144,24	-3,08	24	0	0	71	55,1	15,89	0,6	0,4	-
03.11.2024	2,106	-0,151	143,77	145,78	140,54	143,74	-3,2	24	0	0	71	54,8	16,2	0,6	0,4	-
04.11.2024	2,081	-0,149	143,39	145,43	140,26	143,45	-3,19	24	0	0	70	54	16,04	0,6	0,4	-
05.11.2024	2,084	-0,148	139,4	141,36	136,3	139,46	-3,16	24	0	0	70,6	54	16,51	0,6	0,4	-
06.11.2024	2,052	-0,147	137,62	139,58	134,49	137,64	-3,15	24	0	0	71	54,5	16,5	0,6	0,4	-
07.11.2024	2,119	-0,14	137,49	139,38	134,38	137,44	-3,06	24	0	0	70,8	53,8	16,96	0,6	0,4	-
08.11.2024	2,118	-0,159	140,68	142,76	137,51	140,79	-3,28	24	0	0	71,4	54,7	16,68	0,6	0,4	-
09.11.2024	2,107	-0,137	135,11	136,99	132,08	135,11	-3,03	24	0	0	71,1	53,9	17,16	0,6	0,4	-
10.11.2024	2,212	-0,13	129,59	131,21	126,57	129,46	-2,89	24	0	0	71,8	53,2	18,67	0,6	0,4	-
11.11.2024	2,405	-0,132	131,39	132,83	128,07	130,87	-2,8	24	0	0	75,5	55,5	19,95	0,6	0,4	-
12.11.2024	2,437	-0,124	131,29	132,54	127,96	130,64	-2,68	24	0	0	75,8	55,6	20,19	0,6	0,4	-
13.11.2024	2,439	-0,121	130,57	131,81	127,25	129,88	-2,63	24	0	0	76,1	55,8	20,3	0,6	0,4	-
14.11.2024	2,21	-0,121	131,8	133,26	128,69	131,42	-2,73	24	0	0	72,8	54,5	18,3	0,6	0,4	-
15.11.2024	2,118	-0,131	136,12	137,79	133,03	135,91	-2,88	24	0	0	71,2	54,1	17,06	0,6	0,4	-
16.11.2024	2,143	-0,137	140,71	142,49	137,55	140,52	-2,97	24	0	0	71,1	54,4	16,73	0,6	0,4	-
17.11.2024	2,134	-0,13	136,12	137,76	133,01	135,88	-2,87	24	0	0	71,2	54	17,18	0,6	0,4	-
18.11.2024	2,151	-0,122	131,18	132,69	128,23	130,95	-2,72	24	0	0	71	53,2	17,87	0,6	0,4	-
19.11.2024	2,252	-0,098	129,95	131,02	126,92	129,23	-2,31	24	0	0	72,3	53,6	18,7	0,6	0,4	-
20.11.2024	2,223	-0,094	135,51	136,46	132,39	134,58	-2,19	24	0	0	71,9	54,2	17,64	0,6	0,4	-
21.11.2024	2,314	-0,101	123,62	124,59	120,56	122,87	-2,31	24	0	0	74,6	54,4	20,2	0,6	0,4	-
22.11.2024	2,474	-0,121	132,16	133,32	128,77	131,36	-2,59	24	0	0	76,2	56	20,3	0,6	0,4	-
23.11.2024	2,474	-0,123	132,29	133,58	128,96	131,69	-2,73	24	0	0	75,3	55	20,31	0,6	0,4	-
Итого:	66,849	0	4316,19	4370,18	4216,5	4308,52	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,849															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	49,998	9727,03	9866,51	9512,61	9682,3
23.11.2024	116,847	14043,22	14236,69	13729,11	13990,82

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 8:06:03