

#67549#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2023	2,605	0,065	124,45	121,83	121,32	120,14	1,18	24	0	0	75,2	54,3	20,91	0,6	0,4	-
25.12.2023	2,41	0,075	133,91	131,3	130,91	129,53	1,38	24	0	0	71,4	53,6	17,83	0,6	0,4	-
26.12.2023	2,314	0,072	126,4	123,88	123,64	122,33	1,31	24	0	0	70,1	51,9	18,14	0,6	0,4	-
27.12.2023	2,301	0,063	115,74	113,28	113,16	111,92	1,24	24	0	0	70,5	50,8	19,75	0,6	0,4	-
28.12.2023	2,344	0,07	116,93	114,45	114,2	112,94	1,26	24	0	0	72,4	52,5	19,9	0,6	0,4	-
29.12.2023	2,277	0,072	121,15	118,67	118,5	117,18	1,32	24	0	0	70,1	51,5	18,6	0,6	0,4	-
30.12.2023	2,293	0,064	117,58	115,1	114,98	113,7	1,28	24	0	0	70,3	50,9	19,34	0,6	0,4	-
31.12.2023	2,385	0,065	113,09	110,53	110,5	109,22	1,28	24	0	0	71,3	50,3	20,97	0,6	0,4	-
01.01.2024	2,438	0,069	112,95	110,39	110,15	108,9	1,25	24	0	0	74,6	53,1	21,52	0,6	0,4	-
02.01.2024	2,741	0,068	112,44	109,71	109,36	108,14	1,22	24	0	0	79,4	55	24,39	0,6	0,4	-
03.01.2024	2,936	0,058	114,42	111,63	110,98	109,95	1,03	24	0	0	82,6	56,8	25,87	0,6	0,4	-
04.01.2024	3,088	0,057	116,79	113,91	113,2	112,16	1,04	24	0	0	84,5	57,8	26,68	0,6	0,4	-
05.01.2024	3,027	0,065	133,69	130,78	129,83	128,67	1,16	24	0	0	81,6	58,8	22,72	0,6	0,4	-
06.01.2024	2,992	0,069	136,59	133,7	132,7	131,52	1,18	24	0	0	81,2	59,2	21,96	0,6	0,4	-
07.01.2024	3,305	0,051	115,56	112,58	111,68	110,74	0,94	24	0	0	88,5	59,5	29,03	0,6	0,4	-
08.01.2024	3,444	0,05	113,88	110,83	109,97	109,04	0,93	24	0	0	89,9	59,1	30,75	0,6	0,4	-
09.01.2024	3,273	0,057	128,01	125,05	123,96	123	0,96	24	0	0	86	60,1	25,86	0,6	0,4	-
10.01.2024	2,862	0,057	131,68	128,96	128,05	127,01	1,04	24	0	0	79,4	57,6	21,82	0,6	0,4	-
11.01.2024	2,7	0,067	123,94	121,27	120,67	119,5	1,17	24	0	0	77,5	55,7	21,81	0,6	0,4	-
12.01.2024	2,761	0,065	123,18	120,42	119,85	118,71	1,14	24	0	0	78,1	55,6	22,47	0,6	0,4	-
13.01.2024	2,828	0,065	123,77	121,01	120,4	119,24	1,16	24	0	0	79,1	56,2	22,9	0,6	0,4	-
14.01.2024	2,753	0,071	128,35	125,59	124,91	123,67	1,24	24	0	0	78,5	57,1	21,43	0,6	0,4	-
15.01.2024	2,725	0,065	125,94	123,2	122,53	121,38	1,15	24	0	0	78,5	56,9	21,66	0,6	0,4	-
16.01.2024	2,901	0,061	119,37	116,6	115,97	114,87	1,1	24	0	0	81,1	56,7	24,44	0,6	0,4	-
17.01.2024	2,948	0,06	115,01	112,23	111,64	110,56	1,08	24	0	0	82,3	56,4	25,82	0,6	0,4	-
18.01.2024	2,806	0,063	123,39	120,65	119,97	118,83	1,14	24	0	0	79,6	56,8	22,82	0,6	0,4	-
19.01.2024	2,787	0,063	121,16	118,44	117,84	116,71	1,13	24	0	0	79,4	56,4	23,06	0,6	0,4	-
20.01.2024	2,827	0,064	125,98	123,19	122,54	121,36	1,18	24	0	0	79,1	56,6	22,49	0,6	0,4	-
21.01.2024	2,806	0,064	124,44	121,66	121,06	119,92	1,14	24	0	0	78,3	55,7	22,61	0,6	0,4	-
22.01.2024	2,569	0,069	126,97	124,3	123,85	122,55	1,3	24	0	0	74,8	54,7	20,12	0,6	0,4	-
23.01.2024	2,407	0,066	127,15	124,6	124,21	122,97	1,24	24	0	0	71,8	53	18,82	0,6	0,4	-
Итого:	84,853	0	3793,91	3709,74	3692,53	3656,36	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,853															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2023	1802,737	111149,27	109996,92	108546,34	108380,29
23.01.2024	1887,59	114943,18	113706,66	112238,87	112036,65

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2024 7:43:48