

#112513#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,376	-0,137	136,83	138,36	133,5	136,38	-2,88	24	0	0	74,3	55,4	18,95	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,338	-0,137	136,96	138,48	133,6	136,49	-2,89	24	0	0	74,1	55,4	18,66	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,189	-0,121	133,05	134,57	130,05	132,76	-2,71	24	0	0	71,2	53,3	17,92	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,208	-0,126	138,81	140,45	135,69	138,52	-2,83	24	0	0	71,2	53,8	17,36	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,165	-0,123	135,85	137,41	132,82	135,57	-2,75	24	0	0	70,9	53,6	17,37	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,218	-0,12	133,63	135,12	130,65	133,33	-2,68	24	0	0	71	53	18,02	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,199	-0,123	134,27	135,76	131,24	133,97	-2,73	24	0	0	71	53,2	17,84	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,285	-0,12	135,65	137,12	132,59	135,32	-2,73	24	0	0	71	52,8	18,29	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,151	-0,12	133,84	135,36	130,86	133,55	-2,69	24	0	0	71	53,5	17,51	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,243	-0,12	132,29	133,69	129,17	131,83	-2,66	24	0	0	72,6	54,1	18,44	0,6	0,4	4
03.01.2025	2,481	-0,126	130,74	131,9	127,3	129,92	-2,62	24	0	0	77,3	56,7	20,62	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	2,575	-0,123	129,57	130,66	126,07	128,67	-2,6	24	0	0	78,7	57,2	21,56	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	2,625	-0,129	129,82	130,92	126,24	128,89	-2,65	24	0	0	79,4	57,5	21,96	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	2,542	-0,124	128,17	129,26	124,69	127,34	-2,65	24	0	0	78,4	56,9	21,55	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,2	-0,127	135,68	137,24	132,57	135,41	-2,84	24	0	0	71,2	53,5	17,7	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	2,278	-0,115	130,74	132,06	127,67	130,25	-2,58	24	0	0	72,8	53,9	18,91	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	2,373	-0,121	130,56	131,82	127,33	129,95	-2,62	24	0	0	75	55,2	19,75	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	2,325	-0,133	134,66	136,13	131,35	134,18	-2,83	24	0	0	74,4	55,5	18,88	0,6	0,4	-
11.01.2025	2,449	-0,125	130,36	131,57	127	129,65	-2,65	24	0	0	76,5	56,1	20,4	0,6	0,4	-
12.01.2025	2,549	-0,127	131,84	133	128,37	131,07	-2,7	24	0	0	76,9	55,9	20,99	0,6	0,4	-
13.01.2025	2,512	-0,126	130,94	132,11	127,48	130,13	-2,65	24	0	0	77,7	56,9	20,84	0,6	0,4	-
14.01.2025	2,51	-0,123	129,32	130,45	125,96	128,57	-2,61	24	0	0	76,5	55,5	21,06	0,6	0,4	-
15.01.2025	2,215	-0,121	133,92	135,38	130,85	133,54	-2,69	24	0	0	71,9	53,9	18,01	0,6	0,4	-
16.01.2025	2,189	-0,117	130,3	131,66	127,32	129,91	-2,59	24	0	0	71,7	53,4	18,27	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,171	-0,12	131,86	133,36	128,91	131,61	-2,7	24	0	0	71	53	17,93	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,242	-0,12	132,55	133,99	129,51	132,22	-2,71	24	0	0	71,6	53,2	18,39	0,6	0,4	-
19.01.2025	2,251	-0,105	125,06	126,29	122,18	124,66	-2,48	24	0	0	71,4	52	19,45	0,6	0,4	-
20.01.2025	2,378	-0,108	125,42	126,51	122,29	124,75	-2,46	24	0	0	75	54,5	20,51	0,6	0,4	-
21.01.2025	2,477	-0,123	130,28	131,44	126,87	129,48	-2,61	24	0	0	76,7	56	20,65	0,6	0,4	-
22.01.2025	2,521	-0,123	130,14	131,26	126,72	129,33	-2,61	24	0	0	77,2	56,2	21,02	0,6	0,4	-
23.01.2025	2,441	-0,125	129,52	130,68	126,11	128,75	-2,64	24	0	0	76,9	56,4	20,51	0,6	0,4	-
Итого:	72,676	0	4092,63	4134,01	3992,96	4076	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,676															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	185,53	18163,6	18405,39	17752,42	18101,46
23.01.2025	258,206	22256,23	22539,4	21745,38	22177,46

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 7:56:08