

#115479#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: ЖЭУ7 Сервис

Адрес: Московский, 1-3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00104198

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

Т3=2

КС=0x41C5

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.01.2025	77,5	52,07	25,43	178,45	173,74	174,89	172,67	0	0	0	7	7	4,417	0	24	0	
24.01.2025	74,09	50,68	23,41	177,88	173,55	174,54	172,44	0	0	0	7	7	4,061	0	24	0	
25.01.2025	71,85	49,59	22,26	176,97	172,91	174,07	172,07	0	0	0	7	7	3,844	0	24	0	
26.01.2025	69,56	48,82	20,74	179,46	175,57	176,9	174,95	0	0	0	7	7	3,638	0	24	0	
27.01.2025	70,35	49,09	21,26	167,6	163,9	165,86	164	0	0	0	7	7	3,484	0	24	0	
28.01.2025	69,93	49,19	20,74	281,4	275,25	157,9	156,11	0	0	0	7	7	5,735	0	24	0	
29.01.2025	69,53	49,14	20,39	895,53	876,11	159,65	157,86	0	0	0	7	7	18,083	0	24	0	
30.01.2025	69,93	48,61	21,32	1117	1092,55	347,48	343,65	0	0	0	7	7	22,991	0	24	0	
31.01.2025	70,99	49,61	21,38	782,94	765,3	177,39	175,31	0	0	0	7	7	16,336	0	24	0	
01.02.2025	73,28	50,57	22,71	609,36	594,83	427,44	422,36	0	0	0	7	7	13,443	0	24	0	
02.02.2025	75,8	51,63	24,17	673,28	656,25	616,25	608,6	0	0	0	7	7	15,842	0	24	0	
03.02.2025	76,22	51,57	24,65	898,17	875,18	725,12	716,14	0	0	0	7	7	21,575	0	24	0	
04.02.2025	74,36	50,6	23,76	874,9	853,5	705,2	696,76	0	0	0	7	7	20,292	0	24	0	
05.02.2025	74,35	50,66	23,69	892,75	870,92	705,46	697,03	0	0	0	7	7	20,635	0	24	0	
06.02.2025	72,66	49,97	22,69	977,42	954,49	687,84	679,86	0	0	0	7	7	21,692	0	24	0	
07.02.2025	75,59	51,44	24,15	1109,4	1081,44	685,95	677,49	0	0	0	7	7	26,076	0	24	0	
08.02.2025	80,4	53,71	26,69	1463	1421,86	694,83	685,51	0	0	0	7	7	37,914	0	24	0	
09.02.2025	82,45	54,79	27,66	1744,8	1693,5	695,15	685,5	0	0	0	7	7	46,721	0	24	0	
10.02.2025	83,68	55,41	28,27	1911,2	1853,44	715,59	705,43	0	0	0	7	7	52,258	0	24	0	
11.02.2025	83,44	55,37	28,07	1619,9	1571,2	736,77	726,34	0	0	0	7	7	43,995	0	24	0	
12.02.2025	83,22	55,55	27,67	1454,3	1410,85	742,01	731,4	0	0	0	7	7	39,031	0	24	0	
13.02.2025	82,51	54,28	28,23	1303,9	1265,49	740,63	730,5	0	0	0	7	7	35,632	0	24	0	
14.02.2025	81,68	53,46	28,22	1253,7	1217,46	732,13	722,43	0	0	0	7	7	34,235	0	24	0	
15.02.2025	81,7	53,19	28,51	1174	1140	732,78	723,17	0	0	0	7	7	32,488	0	24	0	
16.02.2025	82,69	54,34	28,35	1216,1	1180,21	748,4	738,16	0	0	0	7	7	33,447	0	24	0	
17.02.2025	81,4	53,43	27,97	1214,2	1179,3	746,34	736,46	0	0	0	7	7	33,007	0	24	0	
18.02.2025	80,42	52,83	27,59	1229,6	1195	744,16	734,5	0	0	0	7	7	33,014	0	24	0	
19.02.2025	80,26	52,57	27,69	1247,5	1212,55	740,38	730,87	0	0	0	7	7	33,612	0	24	0	
20.02.2025	82,97	54,55	28,42	1319,6	1280,35	761,68	751,17	0	0	0	7	7	36,422	0	24	0	
21.02.2025	81,18	53,13	28,05	1329,4	1291,33	748,37	738,55	0	0	0	7	7	36,294	0	24	0	
22.02.2025	77,69	51,11	26,58	1381	1344,47	735,94	727	0	0	0	7	7	35,734	0	24	0	
23.02.2025	75,99	50,69	25,3	1398,6	1363,05	752,85	743,81	0	0	0	7	7	34,466	0	24	0	
Итого:				32254	31375,5	18029	17798,1	0	0	0			820,414	0	768	0	
Средние:	77,11	51,92	25,18								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2524:00	61901,2	60436,81	60778,57	59998,74	0	0	0	1225,501	0	11316	597
23/02/2524:00	94155,23	91812,36	78808,52	77796,84	0	0	0	2045,915	0	12084	597
Итого:	32254,03	31375,55	18029,95	17798,1	0	0	0	820,414	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12719ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



оч 28.01.25 кешпр.
раскоро мф