

#75694#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 1-3, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 4395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104198
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2024 | 3,262 | 0 | 167,08 | 165,8 | 0 | 163,41 | 163,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 50 | 19,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.02.2024 | 3,399 | 0 | 169,57 | 168,32 | 0 | 165,84 | 166,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 49,6 | 20,52 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.02.2024 | 3,19 | 0 | 165,99 | 164,82 | 0 | 162,33 | 162,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 50,5 | 19,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.02.2024 | 3,168 | 0 | 165,76 | 164,54 | 0 | 162,16 | 162,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 50 | 19,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.02.2024 | 3,27 | 0 | 170,74 | 169,54 | 0 | 167,08 | 167,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 49,8 | 19,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.02.2024 | 3,346 | 0 | 169,42 | 168,25 | 0 | 165,66 | 166,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 50,3 | 20,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.03.2024 | 2,925 | 0 | 159,48 | 158,41 | 0 | 155,96 | 156,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 51,2 | 18,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.03.2024 | 3,026 | 0 | 162,38 | 161,26 | 0 | 158,88 | 159,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 50,4 | 19,05 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.03.2024 | 3,127 | 0 | 169,02 | 167,85 | 0 | 165,35 | 165,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 50,5 | 18,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.03.2024 | 3,533 | 0 | 178,81 | 177,63 | 0 | 174,85 | 175,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 50,1 | 20,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.03.2024 | 3,553 | 0 | 174,53 | 173,2 | 0 | 170,53 | 171,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 50,8 | 20,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.03.2024 | 3,718 | 0 | 177,33 | 175,95 | 0 | 173,16 | 173,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 51 | 21,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.03.2024 | 3,819 | 0 | 171,6 | 169,99 | 0 | 167,25 | 167,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 53 | 22,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.03.2024 | 3,822 | 0 | 175,44 | 173,78 | 0 | 171,06 | 171,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 52,8 | 22,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.03.2024 | 4,001 | 0 | 173 | 171,03 | 0 | 168,47 | 168,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,9 | 53,1 | 23,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.03.2024 | 4,099 | 0 | 179,44 | 177,44 | 0 | 174,9 | 175,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 52,2 | 23,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.03.2024 | 3,824 | 0 | 175,65 | 173,8 | 0 | 171,41 | 171,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 51,5 | 22,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.03.2024 | 3,746 | 0 | 177,8 | 176,07 | 0 | 173,67 | 173,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 50,7 | 21,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.03.2024 | 3,4 | 0 | 170,3 | 168,81 | 0 | 166,48 | 166,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 50,3 | 20,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.03.2024 | 3,005 | 0 | 162,43 | 161,02 | 0 | 158,89 | 159,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 50,8 | 18,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.03.2024 | 2,768 | 0 | 155,73 | 154,32 | 0 | 152,33 | 152,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 51,7 | 18,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.03.2024 | 2,89 | 0 | 161,66 | 160,27 | 0 | 158,13 | 158,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 51,5 | 18,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.03.2024 | 3,73 | 0 | 180,5 | 178,76 | 0 | 176,32 | 176,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 51,1 | 21,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.03.2024 | 3,721 | 0 | 169,83 | 168,04 | 0 | 165,6 | 165,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 52,5 | 22,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.03.2024 | 3,787 | 0 | 169,63 | 167,72 | 0 | 165,45 | 165,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 51,7 | 22,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.03.2024 | 3,466 | 0 | 166,34 | 164,61 | 0 | 162,4 | 162,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 51,7 | 21,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.03.2024 | 3,236 | 0 | 169,47 | 167,81 | 0 | 165,74 | 165,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 50,6 | 19,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.03.2024 | 3,266 | 0 | 169,76 | 168,29 | 0 | 166,04 | 166,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 50,4 | 19,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.03.2024 | 3,226 | 0 | 171,96 | 170,46 | 0 | 168,24 | 168,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 50,2 | 19,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 99,323 | 0 | 4930,65 | 4887,79 | 0 | 4817,59 | 4828,32 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 99,323 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.02.2024 | 515,709 | 23275,68 | 22913,28 | 0 | 22690,71 | 22617,91 | 0 |
| 23.03.2024 | 615,032 | 28206,33 | 27801,07 | 0 | 27508,3 | 27446,23 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2024 14:01:43