

#120436#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 25.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Московский проспект 1-3, Калининград
6837

Заводской номер счётчика 00104198	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 25.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2199,657	2100,957	98.7

Подпись исполнителя



#120435#

Отчёт за период с 25.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 6837
Порядковый номер 4395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104198
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
26.02.2025	-	3,842	0	168,73	165,61	0	164,83	163,75	0	0	24	0	0	72,1	48,8	23,32	0,7	0,7
27.02.2025	-	3,728	0	172,96	170,01	0	169,14	168,15	0	0	24	0	0	70,4	48,3	22,08	0,7	0,7
28.02.2025	-	4,003	0	181,8	178,77	0	177,71	176,79	0	0	24	0	0	71,1	48,6	22,55	0,7	0,7
01.03.2025	-	4,235	0	182,69	179,57	0	178,32	177,51	0	0	24	0	0	73,4	49,6	23,77	0,7	0,7
02.03.2025	-	4,065	0	175,42	172,29	0	171,24	170,3	0	0	24	0	0	73,2	49,4	23,77	0,7	0,7
03.03.2025	-	3,927	0	175,44	172,45	0	171,49	170,58	0	0	24	0	0	71,2	48,2	22,94	0,7	0,7
04.03.2025	-	3,78	0	170,05	167,19	0	166,24	165,38	0	0	24	0	0	70,8	48,1	22,75	0,7	0,7
05.03.2025	-	3,568	0	164,36	161,7	0	160,72	159,97	0	0	24	0	0	70,2	48	22,21	0,7	0,7
06.03.2025	-	3,588	0	164,26	161,76	0	160,62	160,01	0	0	24	0	0	70,3	48	22,36	0,7	0,7
07.03.2025	-	3,535	0	167,16	164,72	0	163,47	162,92	0	0	24	0	0	70,2	48,6	21,64	0,7	0,7
08.03.2025	-	3,507	0	170,44	168,11	0	166,68	166,22	0	0	24	0	0	70	48,9	21,05	0,7	0,7
09.03.2025	-	3,345	0	163,42	161,14	0	159,86	159,33	0	0	24	0	0	69,8	48,9	20,94	0,7	0,7
10.03.2025	-	3,104	0	148,67	146,46	0	145,4	144,83	0	0	24	0	0	70,2	48,8	21,37	0,7	0,7
11.03.2025	-	3,632	0	173,22	170,95	0	169,37	169,01	0	0	24	0	0	70,5	49	21,45	0,7	0,7
12.03.2025	-	3,59	0	167,51	165,14	0	163,72	163,28	0	0	24	0	0	71	49,1	21,95	0,7	0,7
13.03.2025	-	3,987	0	172,5	169,93	0	168,42	168	0	0	24	0	0	73	49,4	23,68	0,7	0,7
14.03.2025	-	4,015	0	167,83	165,08	0	163,67	163,13	0	0	24	0	0	74,9	50,4	24,55	0,7	0,7
15.03.2025	-	4,224	0	190,95	188,23	0	186,16	185,77	0	0	24	0	0	75,4	52,8	22,66	0,7	0,7
16.03.2025	-	4,226	0	173,65	170,66	0	169,27	168,6	0	0	24	0	0	75,6	50,7	24,97	0,7	0,7
17.03.2025	-	4,384	0	178,37	175,47	0	173,8	173,35	0	0	24	0	0	76,2	51	25,24	0,7	0,7
18.03.2025	-	4,089	0	168,8	166,12	0	164,66	164,22	0	0	24	0	0	74,4	49,5	24,87	0,7	0,7
19.03.2025	-	3,975	0	171,83	169,64	0	167,83	167,76	0	0	24	0	0	72,2	48,6	23,7	0,7	0,7
20.03.2025	-	3,83	0	174,72	172,61	0	170,75	170,73	0	0	24	0	0	71,2	48,7	22,46	0,7	0,7
21.03.2025	-	3,558	0	170,48	168,56	0	166,79	166,74	0	0	24	0	0	69,6	48,3	21,37	0,7	0,7
22.03.2025	-	3,488	0	163,2	161,29	0	159,54	159,51	0	0	24	0	0	70,7	48,9	21,86	0,7	0,7
23.03.2025	-	3,475	0	166,03	164,09	0	162,39	162,3	0	0	24	0	0	69,7	48,3	21,42	0,7	0,7
Итого:	-	98,7	0	4444,49	4377,55	0	4342,09	4328,14	0	0	624	0	-	71,82	49,11	22,73	0,7	0,7

Общее время работы системы 624 час.

Период нормальной работы системы 624 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
25.02.2025	2100,957	96488,47	80052,06	0	94089,61	79026,21	0
23.03.2025	2199,657	100932,96	84429,61	0	98431,7	83354,35	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения