

#126332#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Московский проспект 1-3, Калининград

6837

4395

ВКТ-7

00104198

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,527	0	163,85	161,91	0	160,22	160,16	0	0	24	0	0	70,2	48,2	22,03	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	3,396	0	165,25	163,39	0	161,62	161,56	0	0	24	0	0	70	49	21,04	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	3,452	0	161,62	159,72	0	158,1	158,01	0	0	24	0	0	69,7	47,8	21,86	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	3,384	0	160,93	159,09	0	157,43	157,38	0	0	24	0	0	69,6	48,1	21,52	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	3,081	0	150,07	148,36	0	146,78	146,74	0	0	24	0	0	69,9	48,8	21,02	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	2,967	0	147,36	145,64	0	144,15	144,05	0	0	24	0	0	69,5	48,9	20,62	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	3,171	0	153,11	151,22	0	149,79	149,52	0	0	24	0	0	69,9	48,7	21,19	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	3,225	0	153,24	151,41	0	149,91	149,8	0	0	24	0	0	69,9	48,4	21,53	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	3,423	0	163,02	161,11	0	159,42	159,32	0	0	24	0	0	70,1	48,6	21,5	0,7	0,7	-
02.04.2025	3,119	0	151,66	149,89	0	148,36	148,22	0	0	24	0	0	69,9	48,9	21,04	0,7	0,7	-
03.04.2025	2,857	0	141,54	139,81	0	138,41	138,23	0	0	24	0	0	70,2	49,5	20,65	0,7	0,7	-
04.04.2025	3,077	0	151,43	149,71	0	148,13	148,08	0	0	24	0	0	69,9	49,1	20,8	0,7	0,7	-
05.04.2025	3,684	0	165,14	163,06	0	161,22	161,16	0	0	24	0	0	73	50,1	22,87	0,7	0,7	-
06.04.2025	4,022	0	174,49	172,09	0	170,15	169,98	0	0	24	0	0	74,9	51,2	23,67	0,7	0,7	-
07.04.2025	3,72	0	160,36	158,27	0	156,47	156,42	0	0	24	0	0	74,1	50,3	23,78	0,7	0,7	-
08.04.2025	3,595	0	165,73	163,87	0	161,91	162	0	0	24	0	0	71,9	49,6	22,24	0,7	0,7	-
09.04.2025	3,623	0	163,9	161,79	0	160,1	159,92	0	0	24	0	0	72,2	49,6	22,64	0,7	0,7	-
10.04.2025	3,824	0	172,4	170,42	0	168,37	168,48	0	0	24	0	0	72,4	49,6	22,73	0,7	0,7	-
11.04.2025	3,464	0	162,77	160,99	0	159,11	159,17	0	0	24	0	0	70,9	49,1	21,79	0,7	0,7	-
12.04.2025	3,192	0	156,18	154,29	0	152,76	152,55	0	0	24	0	0	70	49,1	20,92	0,7	0,7	-
13.04.2025	2,833	0	143,29	141,4	0	140,16	139,82	0	0	24	0	0	69,8	49,5	20,25	0,7	0,7	-
14.04.2025	2,663	0	138,39	136,67	0	135,37	135,07	0	0	24	0	0	69,6	49,9	19,69	0,7	0,7	-
15.04.2025	1,952	0	115,23	113,77	0	112,7	112,29	0	0	24	0	0	70	52,6	17,35	0,7	0,7	-
16.04.2025	1,191	0	90,46	89,56	0	88,52	88,3	0	0	24	0	0	69,2	55,8	13,44	0,7	0,7	-
17.04.2025	1,15	0	90,71	90,14	0	88,79	88,85	0	0	24	0	0	69,2	56,2	12,95	0,7	0,7	-
18.04.2025	1,096	0	88,45	87,88	0	86,59	86,63	0	0	24	0	0	68,5	55,9	12,65	0,7	0,7	-
19.04.2025	1,056	0	80,04	79,22	0	78,33	78,04	0	0	24	0	0	69,2	55,7	13,51	0,7	0,7	-
20.04.2025	1,043	0	76,4	75,55	0	74,69	74,39	0	0	24	0	0	70,8	56,8	13,97	0,7	0,7	-
21.04.2025	1,003	0	73,46	72,45	0	71,95	71,43	0	0	24	0	0	67,9	54	13,96	0,7	0,7	-
22.04.2025	1,041	0	66,85	65,25	0	65,43	64,42	0	0	24	0	0	68,9	53	15,92	0,7	0,7	-
23.04.2025	1,087	0	68,51	66,85	0	67,03	65,99	0	0	24	0	0	69	52,8	16,2	0,7	0,7	-
Итого:	83,918	0	4215,84	4164,78	0	4121,97	4115,98	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	83,918																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	2199,657	100932,96	84429,61	0	98431,7	83354,35	0
23.04.2025	2283,575	105148,8	88594,39	0	102553,67	87470,33	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:29:40