

#130841#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Московский проспект 1-3, Калининград

6837

4395

ВКТ-7

00104198

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,071	0	69,74	67,89	0	68,22	66,97	0	0	24	0	0	68,8	53,2	15,67	0,7	0,7	-
25.04.2025	1,121	0	68,96	67,07	0	67,48	66,23	0	0	24	0	0	68,6	52	16,64	0,7	0,7	-
26.04.2025	1,234	0	72,44	70,52	0	70,9	69,68	0	0	24	0	0	68,3	50,9	17,4	0,7	0,7	-
27.04.2025	1,263	0	70,98	68,94	0	69,47	68,13	0	0	24	0	0	69	50,8	18,16	0,7	0,7	-
28.04.2025	1,244	0	73,09	71,14	0	71,56	70,29	0	0	24	0	0	68,8	51,4	17,37	0,7	0,7	-
29.04.2025	1,151	0	64,14	62,29	0	62,73	61,55	0	0	24	0	0	69,6	51,3	18,35	0,7	0,7	-
30.04.2025	1,232	0	64,86	62,93	0	63,4	62,19	0	0	24	0	0	70,8	51,3	19,47	0,7	0,7	-
01.05.2025	1,224	0	66,18	64,21	0	64,73	63,44	0	0	24	0	0	70,4	51,5	18,92	0,7	0,7	-
02.05.2025	1,162	0	62,98	61,01	0	61,58	60,27	0	0	24	0	0	70,8	52	18,89	0,7	0,7	-
03.05.2025	1,123	0	68,61	66,89	0	67,18	66,1	0	0	24	0	0	68,2	51,5	16,76	0,7	0,7	-
04.05.2025	1,18	0	64,47	62,32	0	63,03	61,57	0	0	24	0	0	70,9	52,2	18,71	0,7	0,7	-
05.05.2025	1,213	0	65,09	62,92	0	63,63	62,17	0	0	24	0	0	70,8	51,7	19,07	0,7	0,7	-
06.05.2025	1,252	0	66,99	64,74	0	65,51	63,98	0	0	24	0	0	70,7	51,6	19,11	0,7	0,7	-
07.05.2025	1,139	0	63,98	62,19	0	62,62	61,44	0	0	24	0	0	69,2	51	18,25	0,7	0,7	-
08.05.2025	1,343	0	70,98	68,65	0	69,38	67,81	0	0	24	0	0	70,8	51,4	19,34	0,7	0,7	-
09.05.2025	1,217	0	67,83	65,51	0	66,3	64,69	0	0	24	0	0	70,9	52,6	18,34	0,7	0,7	-
10.05.2025	1,272	0	68,72	66,28	0	67,19	65,45	0	0	24	0	0	70,9	51,9	18,97	0,7	0,7	-
11.05.2025	1,335	0	71,61	69,18	0	70,01	68,35	0	0	24	0	0	70,7	51,7	19,07	0,7	0,7	-
12.05.2025	1,299	0	70,23	67,9	0	68,67	67,05	0	0	24	0	0	70,7	51,8	18,95	0,7	0,7	-
13.05.2025	1,28	0	69,62	67,24	0	68,05	66,4	0	0	24	0	0	71	52,2	18,81	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,813	0	43,8	42,06	0	42,87	41,57	0	0	24	0	0	68,8	50,1	18,73	0,7	0,7	-
15.05.2025	1,266	0	70,33	68,74	0	68,78	67,89	0	0	24	0	0	70,3	51,9	18,44	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,585	0	33,56	32,89	0	32,85	32,49	0	0	24	0	0	68,4	50,7	17,78	0,7	0,7	-
17.05.2025	1,204	0	72,55	70,83	0	70,9	69,86	0	0	24	0	0	70,8	53,8	16,99	0,7	0,7	-
18.05.2025	1,133	0	70,31	68,24	0	68,76	67,28	0	0	24	0	0	70,9	54,5	16,47	0,7	0,7	-
19.05.2025	1,142	0	71	68,8	0	69,4	67,84	0	0	24	0	0	71,1	54,7	16,43	0,7	0,7	-
20.05.2025	1,149	0	71,01	68,73	0	69,4	67,75	0	0	24	0	0	71,3	54,8	16,55	0,7	0,7	-
21.05.2025	1,097	0	70,38	68,11	0	68,77	67,14	0	0	24	0	0	71,1	55,1	15,97	0,7	0,7	-
22.05.2025	1,142	0	72,05	69,76	0	70,41	68,77	0	0	24	0	0	71,2	55	16,21	0,7	0,7	-
23.05.2025	1,056	0	70,21	67,96	0	68,64	66,99	0	0	24	0	0	70,9	55,5	15,39	0,7	0,7	-
Итого:	34,942	0	2006,7	1945,94	0	1962,42	1921,34	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,942																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	2283,575	105148,8	88594,39	0	102553,67	87470,33	0
23.05.2025	2318,517	107155,5	90540,33	0	104516,09	89391,67	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:36:47