

#11035#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 1-3, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 4395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104198
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,079	0	105,13	104,79	0	102,91	103,14	0	0	24	0	0	68,8	58,3	10,5	0,7	0,7	16
25.05.2021	1,093	0	106,94	106,65	0	104,75	105,02	0	0	24	0	0	67,9	57,5	10,44	0,7	0,7	-
26.05.2021	1,125	0	105,66	105,27	0	103,46	103,64	0	0	24	0	0	68,7	57,8	10,88	0,7	0,7	-
27.05.2021	1,076	0	104,37	104,03	0	102,18	102,38	0	0	24	0	0	68,7	58,2	10,55	0,7	0,7	-
28.05.2021	1,086	0	104,05	103,7	0	101,87	102,07	0	0	24	0	0	68,7	58,1	10,65	0,7	0,7	11
29.05.2021	1,109	0	104,27	103,93	0	102,09	102,39	0	0	24	0	0	68,4	57,5	10,87	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	1,099	0	103,54	103,17	0	101,38	101,62	0	0	24	0	0	68,5	57,6	10,85	0,7	0,7	-
31.05.2021	1,147	0	106,34	105,99	0	104,13	104,36	0	0	24	0	0	68,6	57,7	10,99	0,7	0,7	16
01.06.2021	1,076	0	100,76	100,47	0	98,67	98,9	0	0	24	0	0	68,6	57,7	10,9	0,7	0,7	-
02.06.2021	1,029	0	93,75	93,6	0	91,81	92,21	0	0	24	0	0	68,3	57,1	11,21	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,716	0	66,65	66,76	0	65,29	65,76	0	0	24	0	0	67,8	56,8	10,96	0,7	0,7	15
04.06.2021	1,012	0	102,21	102,91	0	100,03	101,29	0	0	24	0	0	68,7	58,6	10,11	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,99	0	101,56	102,33	0	99,44	100,73	0	0	24	0	0	68,1	58,1	9,97	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,987	0	99,84	100,65	0	97,71	99,08	0	0	24	0	0	68,7	58,6	10,1	0,7	0,7	22
07.06.2021	1,032	0	102,03	102,76	0	99,89	101,18	0	0	24	0	0	68,2	57,9	10,32	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,966	0	101,65	101,67	0	99,49	100,01	0	0	24	0	0	68,8	59,1	9,72	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	1,003	0	102,74	102,4	0	100,58	100,74	0	0	24	0	0	68,7	58,8	9,96	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,988	0	103,97	103,61	0	101,81	101,94	0	0	24	0	0	68,6	58,9	9,71	0,7	0,7	-
11.06.2021	1,006	0	104,16	103,77	0	101,98	102,12	0	0	24	0	0	68,7	58,8	9,87	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,997	0	103,62	103,16	0	101,44	101,51	0	0	24	0	0	68,7	58,9	9,83	0,7	0,7	-
13.06.2021	1,004	0	104,57	104,12	0	102,38	102,45	0	0	24	0	0	68,5	58,7	9,82	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,959	0	102,9	102,49	0	100,74	100,81	0	0	24	0	0	68,7	59,2	9,51	0,7	0,7	-
15.06.2021	1,017	0	103,78	103,36	0	101,61	101,68	0	0	24	0	0	68,8	58,8	10,01	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,945	0	102,99	102,6	0	100,82	100,91	0	0	24	0	0	68,9	59,5	9,36	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,921	0	102,68	102,31	0	100,52	100,63	0	0	24	0	0	69	59,8	9,16	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,909	0	100,82	100,4	0	98,66	98,76	0	0	24	0	0	68,7	59,5	9,23	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,928	0	103,45	103,04	0	101,28	101,32	0	0	24	0	0	68,7	59,6	9,16	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,868	0	102,42	101,97	0	100,26	100,26	0	0	24	0	0	68,6	59,9	8,69	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,867	0	102,24	101,78	0	100,06	100,07	0	0	24	0	0	68,6	59,9	8,68	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,827	0	101,91	101,53	0	99,75	99,81	0	0	24	0	0	68,8	60,5	8,31	0,7	0,7	-
23.06.2021	0,88	0	102,03	101,6	0	99,86	99,89	0	0	24	0	0	68,9	60,1	8,78	0,7	0,7	-
Итого:	30,741	0	3153,03	3146,82	0	3086,85	3096,68	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,741																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2021	1535,412	82810,37	81804,9	0	80857,88	80706,94	0
23.06.2021	1566,153	85963,4	84951,72	0	83944,73	83803,62	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 7:45:47