

#133877#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Московский проспект 1-3, Калининград

6837

4395

ВКТ-7

00104198

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,17	0	73,5	71,27	0	71,84	70,29	0	0	24	0	0	71,2	54,9	16,31	0,7	0,7	-
25.05.2025	1,064	0	69	66,75	0	67,44	65,79	0	0	24	0	0	71,5	55,7	15,77	0,7	0,7	-
26.05.2025	1,096	0	69,67	67,39	0	68,08	66,42	0	0	24	0	0	71,5	55,4	16,07	0,7	0,7	-
27.05.2025	1,121	0	71,87	69,58	0	70,22	68,58	0	0	24	0	0	71,5	55,5	16	0,7	0,7	-
28.05.2025	1,093	0	71,59	69,33	0	69,98	68,34	0	0	24	0	0	71,4	55,7	15,65	0,7	0,7	-
29.05.2025	1,046	0	70,51	68,18	0	68,91	67,2	0	0	24	0	0	71,2	56	15,17	0,7	0,7	-
30.05.2025	1,047	0	68,43	66,03	0	66,87	65,07	0	0	24	0	0	71,5	55,8	15,68	0,7	0,7	-
31.05.2025	1,08	0	70,75	68,3	0	69,15	67,33	0	0	24	0	0	71,3	55,6	15,65	0,7	0,7	-
01.06.2025	1,108	0	70,92	68,42	0	69,3	67,45	0	0	24	0	0	71,4	55,4	16	0,7	0,7	-
02.06.2025	1,024	0	68,62	66,22	0	67,09	65,25	0	0	24	0	0	71,2	55,9	15,26	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,99	0	67,54	65,19	0	66,03	64,23	0	0	24	0	0	71,2	56,2	15,03	0,7	0,7	-
04.06.2025	1,053	0	70,07	67,64	0	68,5	66,68	0	0	24	0	0	71,3	55,9	15,35	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,978	0	68,18	65,8	0	66,65	64,84	0	0	24	0	0	71,2	56,6	14,65	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,954	0	67,46	65,07	0	65,94	64,09	0	0	24	0	0	71,1	56,6	14,47	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,989	0	69,3	66,91	0	67,73	65,95	0	0	24	0	0	71,3	56,7	14,61	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,996	0	71,55	69,13	0	69,94	68,15	0	0	24	0	0	71,1	56,9	14,26	0,7	0,7	-
09.06.2025	1,025	0	71,66	69,25	0	70,02	68,26	0	0	24	0	0	71,2	56,6	14,62	0,7	0,7	-
10.06.2025	1,017	0	72,11	69,74	0	70,48	68,75	0	0	24	0	0	70,9	56,5	14,43	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,78	0	66,7	64,54	0	65,18	63,5	0	0	24	0	0	71,2	59,2	11,97	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,364	0	61,89	59,88	0	60,48	58,72	0	0	24	0	0	71,2	65,2	5,99	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,347	0	61,87	59,87	0	60,47	58,72	0	0	24	0	0	71,2	65,5	5,73	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,305	0	62,39	60,44	0	60,99	59,23	0	0	24	0	0	70,8	65,8	4,97	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,317	0	64,71	62,72	0	63,24	61,49	0	0	24	0	0	71,2	66,2	5,03	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,416	0	46,72	45,13	0	45,66	44,34	0	0	24	0	0	71,2	62,2	9,06	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,296	0	37,43	36,18	0	36,59	35,54	0	0	24	0	0	70,6	62,5	8,13	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,083	0	13,29	12,42	0	13,05	12,19	0	0	24	0	0	66,1	59,9	6,16	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,804	0	101,41	100,17	0	99,1	98,32	0	0	24	0	0	71,5	63,4	8,08	0,7	0,7	-
20.06.2025	1,168	0	171,63	170,36	0	167,6	167,03	0	0	24	0	0	72,5	65,6	6,97	0,7	0,7	-
21.06.2025	1,132	0	122,93	120,74	0	120,09	118,56	0	0	24	0	0	72	62,6	9,42	0,7	0,7	-
22.06.2025	1,072	0	122,67	120,31	0	119,82	118,11	0	0	24	0	0	72	63,1	8,95	0,7	0,7	-
23.06.2025	1,095	0	127,51	125,18	0	124,56	122,92	0	0	24	0	0	72,1	63,3	8,79	0,7	0,7	-
Итого:	27,03	0	2323,88	2258,14	0	2271	2221,34	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,03																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2025	2318,517	107155,5	90540,33	0	104516,09	89391,67	0
23.06.2025	2345,547	109479,38	92798,47	0	106787,09	91613,01	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 10:01:41