

#11030#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 1-3, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 4395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104198
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,816	0	75,8	75,73	0	74,15	74,53	0	0	24	0	0	68,8	57,8	11,02	0,7	0,7	-
25.06.2023	0,829	0	76,38	76,71	0	74,74	75,51	0	0	24	0	0	68,8	57,8	11,09	0,7	0,7	-
26.06.2023	0,861	0	75,95	76,4	0	74,32	75,21	0	0	24	0	0	69,1	57,6	11,57	0,7	0,7	-
27.06.2023	0,782	0	79,98	80,51	0	78,25	79,21	0	0	24	0	0	69,2	59,2	10,01	0,7	0,7	-
28.06.2023	0,219	0	34,35	34,85	0	33,79	34,39	0	0	24	0	0	59,1	52,6	6,48	0,7	0,7	-
29.06.2023	0	0	0,39	0,44	0	0,39	0,44	0	0	24	0	0	25,3	28,5	-3,25	0,7	0,7	-
30.06.2023	0	0	1,81	2,89	0	1,81	2,89	0	0	24	0	0	25,3	28,6	-3,3	0,7	0,7	-
01.07.2023	0	0	0,08	0	0	0,08	0	0	0	24	0	0	24,9	25,8	-0,92	0,7	0,7	-
02.07.2023	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	0	24	0	0	24	24	0,03	0,7	0,7	-
03.07.2023	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	0	24	0	0	23,2	23	0,25	0,7	0,7	-
04.07.2023	0	0	2,13	2,51	0	2,13	2,51	0	0	24	0	0	22,4	22,7	-0,36	0,7	0,7	-
05.07.2023	0,004	0	5,67	6,28	0	5,66	6,27	0	0	24	0	0	25,2	26,2	-0,94	0,7	0,7	-
06.07.2023	0,386	0	70,92	73,42	0	70,08	72,75	0	0	24	0	0	48	42,1	5,95	0,7	0,7	-
07.07.2023	0,893	0	94,62	95,22	0	92,61	93,72	0	0	24	0	0	69	59,4	9,64	0,7	0,7	-
08.07.2023	0,822	0	90,42	91,03	0	88,5	89,55	0	0	24	0	0	69,1	59,8	9,3	0,7	0,7	-
09.07.2023	0,874	0	90,28	90,51	0	88,36	89,04	0	0	24	0	0	69,4	59,6	9,88	0,7	0,7	-
10.07.2023	0,844	0	89,13	89,08	0	87,22	87,64	0	0	24	0	0	68,7	59	9,69	0,7	0,7	-
11.07.2023	0,682	0	70,61	70,64	0	69,13	69,56	0	0	24	0	0	67,7	57,8	9,86	0,7	0,7	-
12.07.2023	0,809	0	86,53	86,99	0	84,65	85,56	0	0	24	0	0	69,4	59,8	9,55	0,7	0,7	-
13.07.2023	0,836	0	82,52	82,96	0	80,61	81,59	0	0	24	0	0	70,5	60,1	10,38	0,7	0,7	-
14.07.2023	0,829	0	82,04	82,56	0	80,12	81,14	0	0	24	0	0	71,3	61	10,34	0,7	0,7	-
15.07.2023	0,822	0	82,78	82,91	0	80,86	81,48	0	0	24	0	0	71,4	61,2	10,15	0,7	0,7	-
16.07.2023	0,823	0	83,31	82,95	0	81,39	81,52	0	0	24	0	0	71,6	61,4	10,13	0,7	0,7	-
17.07.2023	0,822	0	82,38	81,96	0	80,49	80,59	0	0	24	0	0	70,8	60,6	10,23	0,7	0,7	-
18.07.2023	0,866	0	81,63	81,09	0	79,71	79,71	0	0	24	0	0	71,8	60,9	10,86	0,7	0,7	-
19.07.2023	0,85	0	80,91	80,38	0	79,1	79,06	0	0	24	0	0	70,5	59,8	10,72	0,7	0,7	-
20.07.2023	0,844	0	85,66	85,12	0	83,84	83,74	0	0	24	0	0	68,8	58,8	10,05	0,7	0,7	-
21.07.2023	0,867	0	85,92	85,33	0	84	83,92	0	0	24	0	0	70	59,6	10,33	0,7	0,7	-
22.07.2023	0,87	0	86,27	85,67	0	84,35	84,27	0	0	24	0	0	69,6	59,2	10,3	0,7	0,7	-
23.07.2023	0,876	0	86,44	85,89	0	84,52	84,5	0	0	24	0	0	69,7	59,4	10,36	0,7	0,7	-
Итого:	18,126	0	1864,97	1870,03	0	1824,92	1840,3	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,126																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2023	3270,97	185725,34	184315,43	0	181321,45	181732,86	0
23.07.2023	3289,096	187590,31	186185,46	0	183146,37	183573,16	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 14:32:52