

#145179#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Московский проспект 1-3, Калининград

6837

4395

ВКТ-7

00104198

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.07.2025 | 0,987       | 0            | 139,19     | 137,27     | 0          | 136     | 134,64  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72        | 64,7      | 7,26  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 25.07.2025 | 0,92        | 0            | 111,56     | 109,56     | 0          | 108,99  | 107,55  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 63,3      | 8,42  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 26.07.2025 | 0,895       | 0            | 83,65      | 81,53      | 0          | 81,73   | 80,15   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 60,8      | 10,9  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 27.07.2025 | 0,879       | 0            | 82,18      | 80,07      | 0          | 80,3    | 78,73   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 60,5      | 10,94 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 28.07.2025 | 0,875       | 0            | 83,26      | 81,14      | 0          | 81,34   | 79,74   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 60,9      | 10,78 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 29.07.2025 | 0,839       | 0            | 76,93      | 74,81      | 0          | 75,2    | 73,58   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 60,2      | 11,19 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 30.07.2025 | 0,827       | 0            | 65,93      | 63,8       | 0          | 64,44   | 62,8    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 58        | 12,83 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 31.07.2025 | 0,851       | 0            | 68,31      | 66,17      | 0          | 66,76   | 65,13   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 58,6      | 12,72 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 01.08.2025 | 0,878       | 0            | 75,95      | 73,84      | 0          | 74,22   | 72,63   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 59,9      | 11,84 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 02.08.2025 | 0,867       | 0            | 77,62      | 75,5       | 0          | 75,88   | 74,25   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 60,1      | 11,43 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 03.08.2025 | 0,848       | 0            | 76,07      | 73,92      | 0          | 74,35   | 72,71   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71        | 59,6      | 11,4  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 04.08.2025 | 0,908       | 0            | 79,58      | 77,41      | 0          | 77,71   | 76,08   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,6      | 61        | 11,65 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 05.08.2025 | 0,866       | 0            | 75,34      | 73,21      | 0          | 73,63   | 72,01   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 59,5      | 11,75 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 06.08.2025 | 0,885       | 0            | 74,97      | 72,84      | 0          | 73,26   | 71,63   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 59,3      | 12,08 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 07.08.2025 | 0,908       | 0            | 73,2       | 71,09      | 0          | 71,52   | 69,94   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 59,1      | 12,66 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 08.08.2025 | 0,757       | 0            | 62,76      | 60,97      | 0          | 61,36   | 60,01   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 58,6      | 12,34 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 09.08.2025 | 0,89        | 0            | 68,65      | 66,44      | 0          | 67,13   | 65,43   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 57,7      | 13,24 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 10.08.2025 | 0,838       | 0            | 68,23      | 66,1       | 0          | 66,7    | 65,05   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71        | 58,5      | 12,56 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 11.08.2025 | 0,866       | 0            | 67,53      | 65,4       | 0          | 66,02   | 64,4    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 57,8      | 13,11 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 12.08.2025 | 0,843       | 0            | 68,72      | 66,65      | 0          | 67,18   | 65,61   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71        | 58,5      | 12,54 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 13.08.2025 | 0,848       | 0            | 70,21      | 68,08      | 0          | 68,58   | 66,95   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 59        | 12,35 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 14.08.2025 | 0,817       | 0            | 60,62      | 58,44      | 0          | 59,26   | 57,58   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 57        | 13,78 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 15.08.2025 | 0,799       | 0            | 58,88      | 56,7       | 0          | 57,6    | 55,89   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71        | 57,1      | 13,88 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 16.08.2025 | 0,816       | 0            | 58,92      | 56,69      | 0          | 57,62   | 55,89   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 56,9      | 14,17 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 17.08.2025 | 0,794       | 0            | 58,3       | 56,1       | 0          | 57,02   | 55,26   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 56,9      | 13,93 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 18.08.2025 | 0,845       | 0            | 61,11      | 58,91      | 0          | 59,71   | 58,02   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 57        | 14,11 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 19.08.2025 | 0,808       | 0            | 58,93      | 56,77      | 0          | 57,62   | 55,92   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 56,5      | 14,01 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 20.08.2025 | 0,807       | 0            | 54,99      | 52,79      | 0          | 53,76   | 52,03   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 55,7      | 14,97 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 21.08.2025 | 0,821       | 0            | 55,85      | 53,62      | 0          | 54,59   | 52,83   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 55,8      | 15    | 0,7        | 0,7        | -              |
| 22.08.2025 | 0,835       | 0            | 56,15      | 53,97      | 0          | 54,9    | 53,19   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71        | 55,8      | 15,21 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 23.08.2025 | 0,839       | 0            | 54,21      | 51,98      | 0          | 52,97   | 51,25   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 54,8      | 15,82 | 0,7        | 0,7        | -              |
| Итого:     | 26,456      | 0            | 2227,8     | 2161,77    | 0          | 2177,35 | 2126,88 | 0         | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 26,456      |              |            |            |            |         |         |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т    | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|-----------|----------|---------|-----------|----------|--------|
| 23.07.2025 | 2367,906 | 112600,46 | 95884,78 | 0       | 109836,55 | 94641,05 | 0      |
| 23.08.2025 | 2394,362 | 114828,26 | 98046,55 | 0       | 112013,9  | 96767,93 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 8:50:12