

#11036#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 1-3, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 4395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104198
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2021 | 0,741 | 0 | 79,98 | 79,73 | 0 | 78,19 | 78,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 61,3 | 9,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.08.2021 | 0,676 | 0 | 72,64 | 72,38 | 0 | 71 | 71,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 61,1 | 9,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.08.2021 | 0,231 | 0 | 33,1 | 33,09 | 0 | 32,36 | 32,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 63,5 | 7,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.08.2021 | 0,411 | 0 | 35,86 | 35,68 | 0 | 35,05 | 35,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 59,7 | 11,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.08.2021 | 1,033 | 0 | 96,69 | 96,37 | 0 | 94,53 | 94,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 60,4 | 10,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.08.2021 | 1,04 | 0 | 95,68 | 95,33 | 0 | 93,52 | 93,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 59,8 | 11,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.08.2021 | 1,009 | 0 | 95,79 | 95,54 | 0 | 93,63 | 93,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 60,4 | 10,78 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.08.2021 | 1,058 | 0 | 96,6 | 96,3 | 0 | 94,42 | 94,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 60,2 | 11,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.09.2021 | 1,044 | 0 | 96,51 | 96,29 | 0 | 94,33 | 94,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 60,2 | 11,07 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.09.2021 | 1,055 | 0 | 98,41 | 98,45 | 0 | 96,23 | 96,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 60 | 10,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.09.2021 | 1 | 0 | 97,59 | 97,55 | 0 | 95,43 | 95,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 60,6 | 10,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.09.2021 | 1,094 | 0 | 98,24 | 98,07 | 0 | 96,03 | 96,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 60,1 | 11,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.09.2021 | 1,045 | 0 | 98,23 | 98,11 | 0 | 96,01 | 96,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 60,3 | 10,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.09.2021 | 1,084 | 0 | 98,98 | 98,93 | 0 | 96,79 | 97,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 59,8 | 11,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.09.2021 | 1,05 | 0 | 99,06 | 98,89 | 0 | 96,9 | 97,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 59,5 | 10,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.09.2021 | 1,095 | 0 | 99,81 | 99,36 | 0 | 97,53 | 97,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 60,4 | 11,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.09.2021 | 1,019 | 0 | 100,13 | 99,71 | 0 | 97,88 | 98,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 60,6 | 10,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.09.2021 | 0,983 | 0 | 101,6 | 101,19 | 0 | 99,31 | 99,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 61,1 | 9,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.09.2021 | 0,999 | 0 | 102,65 | 102,26 | 0 | 100,33 | 100,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 61,1 | 9,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.09.2021 | 0,999 | 0 | 101,94 | 101,48 | 0 | 99,63 | 99,73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 61,3 | 10,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.09.2021 | 0,974 | 0 | 103,71 | 103,3 | 0 | 101,32 | 101,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 61,7 | 9,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.09.2021 | 0,962 | 0 | 102,31 | 101,41 | 0 | 100,04 | 99,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 60,8 | 9,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.09.2021 | 1,014 | 0 | 107,38 | 106,21 | 0 | 104,98 | 104,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 61,6 | 9,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.09.2021 | 1,048 | 0 | 105,4 | 104,45 | 0 | 102,99 | 102,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 61,1 | 10,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.09.2021 | 0,981 | 0 | 103,15 | 102,25 | 0 | 100,78 | 100,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 61,7 | 9,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.09.2021 | 1,079 | 0 | 103,37 | 102,4 | 0 | 101 | 100,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 60,7 | 10,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.09.2021 | 1,052 | 0 | 102,11 | 101,12 | 0 | 99,76 | 99,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 60,6 | 10,52 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.09.2021 | 1,142 | 0 | 100,51 | 99,55 | 0 | 98,24 | 97,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 59,7 | 11,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.09.2021 | 1,224 | 0 | 99,32 | 98,27 | 0 | 97,12 | 96,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 58,5 | 12,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.09.2021 | 1,182 | 0 | 97,51 | 96,57 | 0 | 95,33 | 95,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 58,6 | 12,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.09.2021 | 1,197 | 0 | 95,59 | 94,63 | 0 | 93,46 | 93,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 57,8 | 12,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 30,521 | 0 | 2919,85 | 2904,87 | 0 | 2854,12 | 2856,25 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 30,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.08.2021 | 1607,898 | 90929,94 | 89919,43 | 0 | 88800,43 | 88684,82 | 0 |
| 23.09.2021 | 1638,419 | 93849,79 | 92824,3 | 0 | 91654,55 | 91541,07 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 19:49:02