

#148612#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Московский проспект 1-3, Калининград

6837

4395

ВКТ-7

00104198

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,832	0	52,73	50,55	0	51,54	49,84	0	0	24	0	0	70,4	54,3	16,14	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,828	0	50,2	48,03	0	49,06	47,39	0	0	24	0	0	70,2	53,3	16,86	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,868	0	52,94	50,69	0	51,7	49,97	0	0	24	0	0	71,1	54,3	16,77	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,846	0	51,51	49,29	0	50,37	48,62	0	0	24	0	0	70,4	53,6	16,82	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,851	0	52,95	50,73	0	51,76	50,04	0	0	24	0	0	70,1	53,7	16,46	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,843	0	54,19	52,01	0	52,94	51,26	0	0	24	0	0	70,6	54,6	15,95	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,858	0	54,37	52,17	0	53,15	51,4	0	0	24	0	0	70,7	54,5	16,15	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,833	0	54,1	51,9	0	52,84	51,13	0	0	24	0	0	70,7	55	15,74	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,838	0	54,89	52,67	0	53,68	51,91	0	0	24	0	0	70,7	55,1	15,62	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,811	0	52,58	50,54	0	51,43	49,86	0	0	24	0	0	70,3	54,5	15,78	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,838	0	55,38	53,11	0	54,12	52,33	0	0	24	0	0	70,9	55,4	15,48	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,879	0	64,02	61,76	0	62,55	60,82	0	0	24	0	0	71,5	57,4	14,1	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,865	0	69,08	66,92	0	67,52	65,87	0	0	24	0	0	71,4	58,6	12,8	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,837	0	75,51	73,43	0	73,84	72,25	0	0	24	0	0	70,4	59,1	11,29	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,878	0	72,52	70,36	0	70,9	69,31	0	0	24	0	0	70,3	57,9	12,37	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,888	0	74,09	71,9	0	72,43	70,73	0	0	24	0	0	71,4	59,2	12,24	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,867	0	71,63	69,52	0	70,03	68,41	0	0	24	0	0	71,1	58,7	12,39	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,842	0	69,62	67,52	0	68,07	66,48	0	0	24	0	0	70,8	58,4	12,36	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,857	0	69,61	67,43	0	68,04	66,37	0	0	24	0	0	70,8	58,2	12,59	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,866	0	69,5	67,21	0	67,96	66,14	0	0	24	0	0	71,2	58,4	12,75	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,883	0	69,99	67,67	0	68,44	66,59	0	0	24	0	0	71,4	58,5	12,91	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,855	0	66,81	64,5	0	65,31	63,49	0	0	24	0	0	70,9	57,8	13,05	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,895	0	69,1	66,78	0	67,53	65,74	0	0	24	0	0	71,1	57,8	13,24	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,903	0	70,14	67,84	0	68,59	66,8	0	0	24	0	0	71,2	58	13,15	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,886	0	68,78	66,46	0	67,24	65,46	0	0	24	0	0	70,9	57,7	13,21	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,905	0	70,84	68,49	0	69,21	67,43	0	0	24	0	0	71	57,9	13,08	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,903	0	70,4	68,05	0	68,8	67,01	0	0	24	0	0	71,6	58,4	13,15	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,846	0	58,54	56,23	0	57,25	55,41	0	0	24	0	0	70,8	56,1	14,76	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,851	0	59,87	57,55	0	58,55	56,71	0	0	24	0	0	71	56,5	14,53	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,839	0	58,3	56,01	0	57,01	55,21	0	0	24	0	0	70,4	55,7	14,73	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,896	0	56,79	54,48	0	55,51	53,73	0	0	24	0	0	70,8	54,7	16,12	0,7	0,7	-
Итого:	26,687	0	1940,98	1871,8	0	1897,37	1843,71	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,687																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	2394,362	114828,26	98046,55	0	112013,9	96767,93	0
23.09.2025	2421,049	116769,24	99918,35	0	113911,27	98611,64	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 8:46:02