

#11037#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 1-3, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 4395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104198
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,234	0	96,5	95,4	0	94,32	93,91	0	0	24	0	0	71,2	58	13,1	0,7	0,7	-
25.09.2021	1,202	0	96,55	95,51	0	94,39	94,01	0	0	24	0	0	71	58,3	12,75	0,7	0,7	-
26.09.2021	1,196	0	94,84	93,8	0	92,68	92,32	0	0	24	0	0	71,1	58,2	12,9	0,7	0,7	-
27.09.2021	1,223	0	95,76	94,7	0	93,6	93,24	0	0	24	0	0	71	57,9	13,07	0,7	0,7	-
28.09.2021	1,177	0	93,5	92,53	0	91,37	91,08	0	0	24	0	0	71,2	58,3	12,86	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,964	0	107,09	107,09	0	105,04	105,55	0	0	24	0	0	64,3	55	9,21	0,7	0,7	-
30.09.2021	1,161	0	133,61	134,35	0	130,81	132,16	0	0	24	0	0	68,6	59,7	8,89	0,7	0,7	-
Итого:	8,157	0	717,85	713,38	0	702,21	702,27	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,157																	

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2021	1638,419	93849,79	92824,3	0	91654,55	91541,07	0
30.09.2021	1646,576	94567,64	93537,68	0	92356,76	92243,34	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:40:31