

#11047#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 1-3, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 4395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104198
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,989	0	76,74	76	0	75,07	74,91	0	0	24	0	0	69,1	55,9	13,18	0,7	0,7	-
25.09.2022	1,015	0	77,57	76,72	0	75,91	75,61	0	0	24	0	0	69,2	55,8	13,4	0,7	0,7	-
26.09.2022	0,961	0	76,09	75,43	0	74,46	74,33	0	0	24	0	0	68,8	55,8	12,92	0,7	0,7	-
27.09.2022	0,978	0	75,2	74,57	0	73,61	73,53	0	0	24	0	0	68,9	55,6	13,26	0,7	0,7	-
28.09.2022	1,07	0	76,48	75,79	0	74,88	74,76	0	0	24	0	0	68,1	53,8	14,31	0,7	0,7	-
29.09.2022	0,751	0	53,91	53,62	0	52,74	52,85	0	0	24	0	0	70,3	56,1	14,23	0,7	0,7	-
30.09.2022	0,719	0	60,97	61,13	0	59,64	60,18	0	0	24	0	0	70,3	58,2	12,05	0,7	0,7	-
01.10.2022	1,185	0	98,69	98,61	0	96,45	97,07	0	0	24	0	0	71,1	58,8	12,3	0,7	0,7	-
02.10.2022	1,18	0	100,66	100,29	0	98,55	98,81	0	0	24	0	0	68,8	56,8	11,96	0,7	0,7	-
03.10.2022	1,146	0	108,72	108,67	0	106,48	107,06	0	0	24	0	0	67,8	57,1	10,76	0,7	0,7	-
04.10.2022	1,124	0	120,8	121,13	0	118,26	119,17	0	0	24	0	0	68,4	58,9	9,5	0,7	0,7	-
Итого:	11,118	0	925,83	921,96	0	906,05	908,28	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,118																	

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2022	2501,297	147192,6	146071,9	0	143720,85	143995,74	0
04.10.2022	2512,415	148118,43	146993,86	0	144626,9	144904,02	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:35:44