

#33413#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2023 по 24.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Московский проспект 1-3, Калининград
6837

Заводской номер счётчика 00104198	Показания прибора, Гкал 24.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	34,327	0	34.327



Подпись исполнителя _____



#33412#

Отчёт за период с 30.09.2023 по 24.10.2023.

Номер абонента 6837
 Порядковый номер 4395
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104198
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
02.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
03.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
04.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
05.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
06.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
07.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
08.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
09.10.2023	-	0,598	0	58,05	56,92	0	56,84	56,05	0	0	12	12	1	68,3	57,8	10,55	0,7	0,7
10.10.2023	-	1,215	0	132,84	130,39	0	130,06	128,28	0	0	24	0	0	68,4	59	9,35	0,7	0,7
11.10.2023	-	1,229	0	142,14	140,24	0	139,13	137,94	0	0	24	0	0	68,5	59,7	8,83	0,7	0,7
12.10.2023	-	1,308	0	144,99	143,18	0	141,96	140,89	0	0	24	0	0	68,2	59	9,22	0,7	0,7
13.10.2023	-	1,378	0	132,58	130,57	0	129,68	128,53	0	0	24	0	0	69,3	58,7	10,64	0,7	0,7
14.10.2023	-	1,313	0	131,56	129,79	0	128,69	127,66	0	0	24	0	0	69,8	59,6	10,19	0,7	0,7
15.10.2023	-	1,545	0	136,97	134,69	0	134,01	132,65	0	0	24	0	0	69	57,5	11,53	0,7	0,7
16.10.2023	-	2,09	0	147,2	143,82	0	143,99	141,79	0	0	24	0	0	69,7	55,2	14,5	0,7	0,7
17.10.2023	-	2,788	0	166,24	162,6	0	162,6	160,51	0	0	24	0	0	69,9	52,8	17,16	0,7	0,7
18.10.2023	-	2,716	0	164,69	161,4	0	161,14	159,35	0	0	24	0	0	69,3	52,4	16,87	0,7	0,7
19.10.2023	-	3,19	0	177,68	174,41	0	173,78	172,26	0	0	24	0	0	69,9	51,6	18,36	0,7	0,7
20.10.2023	-	3,448	0	177,33	173,76	0	173,19	171,54	0	0	24	0	0	72,5	52,6	19,91	0,7	0,7
21.10.2023	-	3,258	0	168,81	165,31	0	164,93	163,21	0	0	24	0	0	72	52,3	19,76	0,7	0,7
22.10.2023	-	2,762	0	160,23	157,07	0	156,77	155,09	0	0	24	0	0	69,7	52	17,63	0,7	0,7
23.10.2023	-	2,687	0	157,86	154,84	0	154,4	152,86	0	0	24	0	0	69,7	52,3	17,41	0,7	0,7
24.10.2023	-	2,802	0	163,41	160,27	0	159,85	158,28	0	0	24	0	0	69,6	52	17,54	0,7	0,7
Итого:	-	34,327	0	2362,58	2319,26	0	2311,02	2286,89	0	0	372	204	-	46,41	36,85	9,56	0,7	0,7

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 372 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
30.09.2023	0	0	0	0	0	0	0
24.10.2023	34,327	2362,58	2319,26	0	2311,02	2286,89	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения