

#11014#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 5876
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	4,169	0,154	187,58	182,45	182,81	179,94	2,87	24	0	0	76	54,1	21,93	0,6	0,4	2
25.01.2021	4,269	0,148	182,93	177,83	178,28	175,49	2,79	24	0	0	75,9	52,8	23,09	0,6	0,4	1,4
26.01.2021	4,356	0,156	187,24	181,94	182,3	179,43	2,87	24	0	0	77,5	54,5	23	0,6	0,4	1,5
27.01.2021	4,457	0,152	186,69	181,36	181,7	178,86	2,84	24	0	0	77,8	54,1	23,65	0,6	0,4	1,5
28.01.2021	4,352	0,146	179,82	174,69	175,1	172,36	2,74	24	0	0	77,3	53,3	23,98	0,6	0,4	-0,9
29.01.2021	4,813	0,159	183,02	177,44	177,65	174,83	2,82	24	0	0	82,2	56	26,14	0,6	0,4	-4,4
30.01.2021	4,787	0,169	189,71	183,98	184,11	181,16	2,95	24	0	0	82,4	57,4	25,03	0,6	0,4	-0,2
31.01.2021	4,796	0,163	189,87	184,19	184,33	181,46	2,87	24	0	0	81,8	56,7	25,08	0,6	0,4	0
01.02.2021	4,836	0,157	185,6	179,99	180,14	177,32	2,82	24	0	0	82,3	56,4	25,9	0,6	0,4	-3,1
02.02.2021	4,971	0,167	186,65	180,88	180,99	178,09	2,9	24	0	0	83,8	57,3	26,5	0,6	0,4	-3,2
03.02.2021	4,852	0,166	191,88	186,14	186,22	183,31	2,91	24	0	0	82,5	57,4	25,11	0,6	0,4	-0,6
04.02.2021	5,052	0,169	186,14	180,23	180,37	177,43	2,94	24	0	0	84,8	57,7	27,02	0,6	0,4	-4,4
05.02.2021	5,274	0,185	190,9	184,67	184,64	181,57	3,07	24	0	0	87,7	60,2	27,49	0,6	0,4	-4,4
06.02.2021	5,464	0,169	180,19	174,03	173,97	171,14	2,83	24	0	0	90,2	59,8	30,36	0,6	0,4	-12,8
07.02.2021	5,656	0,172	178,67	172,32	172,33	169,49	2,84	24	0	0	91,5	59,8	31,75	0,6	0,4	-14,3
08.02.2021	5,699	0,179	178,12	171,61	171,81	168,81	3	24	0	0	91,6	59,5	32,05	0,6	0,4	-11,3
09.02.2021	5,766	0,2	188	181,22	181,33	178,09	3,24	24	0	0	91,7	61,1	30,62	0,6	0,4	-9
10.02.2021	5,571	0,173	173,61	167,27	167,46	164,54	2,92	24	0	0	91,6	59,4	32,14	0,6	0,4	-14
11.02.2021	5,614	0,174	174,13	167,74	167,9	164,98	2,92	24	0	0	92	59,6	32,31	0,6	0,4	-11,1
12.02.2021	5,586	0,174	178,66	172,25	172,35	169,4	2,95	24	0	0	91,1	59,8	31,3	0,6	0,4	-9,6
13.02.2021	5,096	0,174	184,32	178,28	178,54	175,49	3,05	24	0	0	85,4	57,9	27,51	0,6	0,4	-0,1
14.02.2021	4,918	0,174	190,48	184,55	184,79	181,75	3,04	24	0	0	83	57,3	25,65	0,6	0,4	0,6
15.02.2021	5,211	0,18	191,87	185,72	185,79	182,73	3,06	24	0	0	86	59	27,01	0,6	0,4	-1,7
16.02.2021	5,116	0,171	186,33	180,37	180,48	177,55	2,93	24	0	0	85,6	58,3	27,33	0,6	0,4	-3,5
17.02.2021	5,128	0,167	182,74	176,81	176,97	174,06	2,91	24	0	0	85,7	57,7	27,96	0,6	0,4	-7,1
18.02.2021	5,221	0,171	176,29	170,26	170,45	167,54	2,91	24	0	0	88,2	58,6	29,55	0,6	0,4	-10,8
19.02.2021	5,113	0,168	180,23	174,28	174,46	171,54	2,92	24	0	0	86,3	58	28,29	0,6	0,4	-5,1
20.02.2021	4,533	0,172	192,43	186,78	187,14	184,04	3,1	24	0	0	79,2	56	23,26	0,6	0,4	2,8
21.02.2021	4,305	0,172	193,76	188,25	188,69	185,58	3,11	24	0	0	77	55,1	21,88	0,6	0,4	4,5
22.02.2021	4,275	0,166	189,91	184,48	185,07	181,98	3,09	24	0	0	76,1	53,9	22,17	0,6	0,4	4,6
23.02.2021	4,242	0,174	192,11	186,62	187,24	184,04	3,2	24	0	0	76	54,3	21,71	0,6	0,4	-
Итого:	153,498	0	5739,88	5558,63	5565,41	5474	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	153,498															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	1873,945	88252,16	85884,06	86154,07	84764,54
23.02.2021	2027,443	93992,04	91442,69	91719,48	90238,54

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2021 12:38:04