

#116610#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5876
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,588	0,009	89,39	87,82	87,41	87,11	0,3	24	0	0	70,3	40,8	29,47	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,706	0,007	97,65	96	95,55	95,26	0,29	24	0	0	69,2	41	28,2	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,472	0,01	85,92	84,42	84,04	83,74	0,3	24	0	0	69,6	40,3	29,28	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,405	0,01	82,25	80,79	80,5	80,18	0,32	24	0	0	69,4	39,6	29,74	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,471	0,01	85,94	84,44	84,11	83,76	0,35	24	0	0	69	39,7	29,24	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,525	0,011	89,54	88,03	87,62	87,33	0,29	24	0	0	69,2	40,6	28,66	0,6	0,4	-
30.01.2025	2,894	0,012	103,63	101,82	101,27	100,91	0,36	24	0	0	71,4	42,9	28,42	0,6	0,4	-
31.01.2025	3,073	0,013	104,75	102,8	102,24	101,84	0,4	24	0	0	73,5	43,6	29,87	0,6	0,4	-
01.02.2025	3,254	0,011	106,58	104,5	103,89	103,54	0,35	24	0	0	75,6	44,4	31,17	0,6	0,4	-
02.02.2025	3,185	0,015	103,94	101,89	101,32	100,93	0,39	24	0	0	75,7	44,4	31,29	0,6	0,4	-
03.02.2025	3,06	0,013	104,36	102,44	101,9	101,53	0,37	24	0	0	73,1	43,3	29,85	0,6	0,4	-
04.02.2025	3,054	0,012	102,64	100,72	100,15	99,8	0,35	24	0	0	73,6	43,3	30,33	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,861	0,007	97,38	95,61	95,11	94,84	0,27	24	0	0	72,2	42,2	29,99	0,6	0,4	-
06.02.2025	3,326	0,016	107,03	104,88	104,26	103,84	0,42	24	0	0	76,6	45	31,67	0,6	0,4	-
07.02.2025	3,566	0,016	105,47	103,12	102,44	102,03	0,41	24	0	0	81	46,4	34,6	0,6	0,4	-
08.02.2025	3,825	0,017	111,47	108,91	108,17	107,75	0,42	24	0	0	82,3	47,1	35,13	0,6	0,4	-
09.02.2025	3,946	0,018	115,41	112,75	111,98	111,53	0,45	24	0	0	82,9	47,9	35,01	0,6	0,4	-
10.02.2025	4,043	0,016	121,24	118,52	117,66	117,21	0,45	24	0	0	82,7	48,6	34,14	0,6	0,4	-
11.02.2025	3,883	0,016	114,67	112,06	111,3	110,87	0,43	24	0	0	82,3	47,6	34,66	0,6	0,4	-
12.02.2025	3,705	0,016	106,83	104,41	103,73	103,34	0,39	24	0	0	82	46,4	35,52	0,6	0,4	-
13.02.2025	3,593	0,013	105,78	103,42	102,76	102,34	0,42	24	0	0	81,1	46,3	34,76	0,6	0,4	-
14.02.2025	3,712	0,014	109,53	107,09	106,37	105,97	0,4	24	0	0	81,4	46,7	34,71	0,6	0,4	-
15.02.2025	3,902	0,015	114,26	111,67	110,93	110,5	0,43	24	0	0	82,1	47,1	34,95	0,6	0,4	-
16.02.2025	3,592	0,018	106,91	104,53	103,88	103,45	0,43	24	0	0	80,6	46,3	34,35	0,6	0,4	-
17.02.2025	3,546	0,013	106,36	104,05	103,41	103,03	0,38	24	0	0	79,6	45,5	34,12	0,6	0,4	-
18.02.2025	3,653	0,013	106,98	104,59	103,92	103,54	0,38	24	0	0	81,1	46,1	34,97	0,6	0,4	-
19.02.2025	3,704	0,01	108,28	105,84	105,08	104,74	0,34	24	0	0	82,2	47,2	35,07	0,6	0,4	-
20.02.2025	3,286	0,012	98,39	96,25	95,65	95,28	0,37	24	0	0	79,5	45,3	34,17	0,6	0,4	-
21.02.2025	3,291	0,01	104,09	102	101,4	101,05	0,35	24	0	0	76,5	44,2	32,28	0,6	0,4	-
22.02.2025	3,161	0,011	101,12	99,11	98,56	98,2	0,36	24	0	0	75,4	43,5	31,9	0,6	0,4	-
23.02.2025	3,052	0,011	104,14	102,26	101,71	101,39	0,32	24	0	0	72,6	42,8	29,87	0,6	0,4	-
Итого:	101,334	0	3201,93	3136,74	3118,32	3106,83	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,334															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	2105,103	66040,76	60915,21	62276,05	57909,94
23.02.2025	2206,437	69242,69	64051,95	65394,37	61016,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 13:15:03