

# #11015#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5876  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209809  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,962	0,17	194,14	188,82	189,54	186,33	3,21	24	0	0	73,1	53,1	19,96	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	3,741	0,161	191,72	186,59	187,54	184,35	3,19	24	0	0	69,7	50,6	19,08	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	3,745	0,154	181,48	176,45	177,45	174,37	3,08	24	0	0	70,4	50,1	20,22	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	3,887	0,155	181,64	176,54	177,41	174,36	3,05	24	0	0	72,2	51,2	21	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	3,954	0,156	182,29	177,17	177,93	174,92	3,01	24	0	0	73,3	52	21,32	0,6	0,4	3
01.03.2021	4,163	0,159	182,41	177,19	177,91	174,88	3,03	24	0	0	74,9	52,4	22,46	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	4,062	0,15	182,5	177,36	178,09	175,14	2,95	24	0	0	73,7	51,8	21,92	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	4,293	0,161	185,67	180,32	180,81	177,82	2,99	24	0	0	77,2	54,4	22,81	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	4,236	0,159	183,69	178,42	178,9	175,97	2,93	24	0	0	76,8	54,1	22,76	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	4,457	0,163	182,96	177,56	177,95	175,05	2,9	24	0	0	79,2	55,1	24,11	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	4,442	0,157	182,95	177,57	178,02	175,14	2,88	24	0	0	78,3	54,2	24,04	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	4,347	0,163	184,95	179,55	180,07	177,06	3,01	24	0	0	77,6	54,4	23,21	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	4,038	0,14	165,98	161,11	161,47	158,88	2,59	22	2	1	78,7	54,6	24,1	0,6	0,4	0
09.03.2021	4,772	0,164	183,88	178,24	178,57	175,64	2,93	24	0	0	81,5	55,7	25,76	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	3,06	0,109	123,8	120,11	120,28	118,34	1,94	16	8	1	80,7	56,2	24,48	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	2,556	0,09	100,64	97,56	97,81	96,17	1,64	13	11	1	80,2	55	25,18	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,796	0,115	126,18	122,57	122,9	120,83	2,07	16	8	1	76,8	55	21,79	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	3,923	0,161	184,81	179,71	180,37	177,33	3,04	24	0	0	73,7	52,9	20,82	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	3,877	0,151	179,63	174,64	175,43	172,49	2,94	24	0	0	72,4	51,2	21,21	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	3,985	0,157	182,41	177,28	178,12	175,07	3,05	24	0	0	72,9	51,4	21,47	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	4,029	0,171	185,59	180,26	181,11	177,9	3,21	24	0	0	73,8	52,5	21,28	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	4,081	0,16	180,04	174,78	175,64	172,55	3,09	24	0	0	74,2	51,9	22,3	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,489	0,101	114,45	111,2	111,55	109,69	1,86	16	8	1	75,6	54,2	21,35	0,6	0,4	1
19.03.2021	3,067	0,118	118,59	114,68	115,45	113,2	2,25	24	0	0	77,8	52,2	25,51	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	3,221	0,08	94,83	91,31	92,18	90,43	1,75	24	0	0	79,4	45,4	34,04	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	2,843	0,059	82,36	79,52	80,15	78,83	1,32	24	0	0	78,3	43,5	34,74	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,73	0,054	79,1	76,48	77,06	75,81	1,25	24	0	0	76,6	41,9	34,75	0,6	0,4	-
Итого:	100,756	0	4318,69	4192,99	4209,71	4138,55	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	100,756															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 611

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	2027,443	93992,04	91442,69	91719,48	90238,54
22.03.2021	2128,199	98310,73	95635,68	95929,19	94377,09

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2021 12:08:31