

#11003#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5876
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	3,063	0	94,74	95,19	93,35	93,35	0	24	0	0	74,3	41,5	32,82	0,6	0,4	4,7
25.02.2022	2,919	0	93,65	94,22	92,38	92,38	0	24	0	0	73,2	41,6	31,6	0,6	0,4	4,4
26.02.2022	3,03	0	97,61	98,09	96,19	96,19	0	24	0	0	73,9	42,4	31,52	0,6	0,4	2,9
27.02.2022	3,364	0	103,77	104,04	102,03	102,03	0	24	0	0	76,7	43,8	32,96	0,6	0,4	0,6
28.02.2022	3,165	0	92,9	93,23	91,4	91,4	0	24	0	0	77,6	43	34,61	0,6	0,4	0,5
01.03.2022	3,377	0	100,32	100,53	98,55	98,55	0	24	0	0	78,3	44,1	34,25	0,6	0,4	-1,2
02.03.2022	3,268	0	100,97	101,28	99,27	99,27	0	24	0	0	77,2	44,2	32,93	0,6	0,4	-0,1
03.03.2022	3,041	0	92,83	93,28	91,4	91,4	0	24	0	0	76	42,8	33,24	0,6	0,4	2,7
04.03.2022	3,098	0	95,28	95,71	93,79	93,79	0	24	0	0	75,9	42,8	33,04	0,6	0,4	2,1
05.03.2022	3,403	0	103,43	103,66	101,57	101,57	0	24	0	0	78,6	45,1	33,48	0,6	0,4	-2,2
06.03.2022	3,432	0	103,35	103,55	101,47	101,47	0	24	0	0	79	45,2	33,81	0,6	0,4	-1,1
07.03.2022	3,241	0	96,09	96,42	94,49	94,49	0	24	0	0	77,7	43,4	34,29	0,6	0,4	1,7
08.03.2022	3,01	0	88,49	88,96	87,13	87,13	0	24	0	0	76,7	42,1	34,54	0,6	0,4	2,8
09.03.2022	3,148	0	97,18	97,57	95,69	95,69	0	24	0	0	76	43,1	32,89	0,6	0,4	1,3
10.03.2022	3,452	0	104,49	104,63	102,59	102,59	0	24	0	0	78,4	44,8	33,64	0,6	0,4	-2,5
11.03.2022	3,399	0	102,39	102,63	100,61	100,61	0	24	0	0	78,5	44,8	33,76	0,6	0,4	-1,2
12.03.2022	3,227	0	97,64	97,99	96,02	96,02	0	24	0	0	77,7	44,1	33,59	0,6	0,4	-0,6
13.03.2022	3,097	0	95,17	95,61	93,68	93,68	0	24	0	0	75,9	42,9	33,06	0,6	0,4	0
14.03.2022	3,029	0	94,8	95,28	93,41	93,41	0	24	0	0	74,9	42,5	32,43	0,6	0,4	1,5
15.03.2022	2,921	0	92,26	92,82	90,95	90,95	0	24	0	0	73,8	41,7	32,12	0,6	0,4	1,8
16.03.2022	2,903	0	97,23	97,83	95,89	95,89	0	24	0	0	72,5	42,2	30,26	0,6	0,4	2,3
17.03.2022	2,813	0	88,5	89,05	87,31	87,31	0	24	0	0	73,2	41	32,19	0,6	0,4	3,3
18.03.2022	2,796	0	88,06	88,67	86,9	86,9	0	24	0	0	73,4	41,3	32,16	0,6	0,4	4,3
19.03.2022	2,784	0	88,26	88,88	87,1	87,1	0	24	0	0	73	41	31,95	0,6	0,4	2,6
20.03.2022	2,805	0	86,16	86,76	85	85	0	24	0	0	74,1	41,1	32,98	0,6	0,4	2,2
21.03.2022	2,604	-0,002	81,14	81,86	80,1	80,19	-0,09	24	0	1	73,2	40,7	32,52	0,6	0,4	3,3
22.03.2022	2,368	-0,01	74,99	75,82	73,96	74,4	-0,44	24	0	1	72,6	40,3	32,24	0,6	0,4	4,9
23.03.2022	2,566	0	78,89	79,6	77,94	77,94	0	24	0	0	72,9	40	32,94	0,6	0,4	-
Итого:	85,323	0	2630,59	2643,16	2590,17	2590,7	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,323															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	181,553	5623,92	5594,41	5525,47	5494,77
23.03.2022	266,876	8254,51	8237,57	8115,64	8085,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 7:43:25