

#11018#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5876
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	3,087	0,02	100,62	98,54	98,12	97,6	0,52	24	0	0	74,8	43,6	31,21	0,6	0,4	3,1
25.02.2023	3,212	0,019	105,73	103,49	103,06	102,53	0,53	24	0	0	75,8	44,8	30,94	0,6	0,4	1,3
26.02.2023	3,347	0,022	103,35	101,03	100,63	100,08	0,55	24	0	0	77,5	44,5	32,99	0,6	0,4	0,3
27.02.2023	3,38	0,021	103,06	100,72	100,23	99,71	0,52	24	0	0	79,1	45,6	33,46	0,6	0,4	-1,2
28.02.2023	3,047	0,02	95,46	93,36	93,02	92,51	0,51	24	0	0	76,1	43,6	32,51	0,6	0,4	-1,2
01.03.2023	3,067	0,017	102,26	100,17	99,75	99,29	0,46	24	0	0	74,3	43,8	30,55	0,6	0,4	3,1
02.03.2023	2,972	0,019	97,84	95,83	95,44	94,95	0,49	24	0	0	74,3	43,4	30,91	0,6	0,4	1,9
03.03.2023	2,833	0,019	93,41	91,51	91,17	90,72	0,45	24	0	0	73,3	42,4	30,89	0,6	0,4	3,6
04.03.2023	3,335	0,019	108,16	105,8	105,36	104,83	0,53	24	0	0	76,2	44,8	31,4	0,6	0,4	1,8
05.03.2023	3,411	0,024	107,37	105	104,55	103,97	0,58	24	0	0	77,5	45,1	32,38	0,6	0,4	-0,5
06.03.2023	3,443	0,021	107,98	105,57	105,06	104,54	0,52	24	0	0	78	45,5	32,52	0,6	0,4	-0,9
07.03.2023	3,294	0,024	104,93	102,63	102,19	101,66	0,53	24	0	0	76,8	44,9	31,99	0,6	0,4	-1,6
08.03.2023	3,485	0,022	108,32	105,9	105,39	104,84	0,55	24	0	0	78,6	45,8	32,8	0,6	0,4	-0,2
09.03.2023	3,379	0,022	101,68	99,3	98,9	98,38	0,52	24	0	0	79,1	45,2	33,93	0,6	0,4	-3,2
10.03.2023	3,431	0,023	105,88	103,44	102,99	102,39	0,6	24	0	0	78,8	45,8	33,02	0,6	0,4	-2,6
11.03.2023	3,41	0,017	107,05	104,74	104,21	103,72	0,49	24	0	0	77,8	45,3	32,5	0,6	0,4	-1
12.03.2023	3,517	0,02	112,06	109,74	109,15	108,68	0,47	24	0	0	76,8	44,8	32,01	0,6	0,4	-0,3
13.03.2023	2,625	0,009	86,39	84,7	84,38	84,05	0,33	24	0	0	71,9	41	30,97	0,6	0,4	0
14.03.2023	2,586	0,018	87,83	86,11	85,84	85,41	0,43	24	0	0	70,8	40,9	29,92	0,6	0,4	8,8
15.03.2023	3,082	0,015	106,89	104,83	104,35	103,93	0,42	24	0	0	72,7	43,4	29,35	0,6	0,4	4,4
16.03.2023	3,107	0,019	104,43	102,34	101,89	101,41	0,48	24	0	0	74,1	43,9	30,28	0,6	0,4	1,8
17.03.2023	2,682	0,015	92,04	90,28	89,96	89,54	0,42	24	0	0	71,2	41,5	29,62	0,6	0,4	2,2
18.03.2023	2,409	0,014	79,58	78,02	77,78	77,4	0,38	24	0	0	70,9	40,1	30,81	0,6	0,4	6,6
19.03.2023	2,19	0,011	69,97	68,57	68,42	68,09	0,33	24	0	0	70,5	38,7	31,82	0,6	0,4	8,8
20.03.2023	2,553	0,011	84,67	83,03	82,74	82,38	0,36	24	0	0	71,4	40,7	30,66	0,6	0,4	-
21.03.2023	2,64	0,015	92,24	90,53	90,17	89,76	0,41	24	0	0	71,1	42	29,08	0,6	0,4	-
22.03.2023	2,213	0,01	70,27	68,83	68,66	68,34	0,32	24	0	0	71,3	39,2	32,08	0,6	0,4	-
23.03.2023	2,279	0,015	72,68	71,2	71,06	70,67	0,39	24	0	0	71	39,1	31,88	0,6	0,4	-
Итого:	84,016	0	2712,15	2655,21	2644,47	2631,38	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,016															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	942,641	26718,45	22370,79	23875,24	19727,96
23.03.2023	1026,657	29430,6	25026	26519,71	22359,34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:36:07