

#75693#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5876  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209809  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	2,551	0,05	91,35	88,85	89,39	88,15	1,24	24	0	0	69,4	41,5	27,96	0,6	0,4	-
25.02.2024	2,398	0,039	87,62	85,5	85,71	84,8	0,91	24	0	0	69,3	41,8	27,53	0,6	0,4	-
26.02.2024	2,399	0,035	87,21	85,26	85,34	84,54	0,8	24	0	0	69,1	41,4	27,72	0,6	0,4	-
27.02.2024	2,822	0,033	105,36	103,17	103,08	102,32	0,76	24	0	0	69,4	42,3	27,06	0,6	0,4	-
28.02.2024	2,708	0,028	97,56	95,56	95,42	94,76	0,66	24	0	0	69,9	41,8	28,07	0,6	0,4	-
29.02.2024	2,349	0,021	82,38	80,67	80,62	80,06	0,56	24	0	0	68,8	40	28,84	0,6	0,4	-
01.03.2024	2,53	0,02	88,93	87,14	87	86,45	0,55	24	0	0	69,1	40,3	28,8	0,6	0,4	-
02.03.2024	2,729	0,025	99,18	97,26	97,07	96,49	0,58	24	0	0	68,8	41	27,86	0,6	0,4	-
03.03.2024	2,81	0,022	99,95	98,02	97,72	97,18	0,54	24	0	0	70,4	41,9	28,51	0,6	0,4	-
04.03.2024	2,94	0,021	104,21	102,18	101,87	101,31	0,56	24	0	0	70,8	42,2	28,61	0,6	0,4	-
05.03.2024	3,049	0,021	101,4	99,28	98,94	98,37	0,57	24	0	0	73,8	43,3	30,55	0,6	0,4	-
06.03.2024	3,095	0,021	101,54	99,38	98,98	98,46	0,52	24	0	0	75,2	44,2	31	0,6	0,4	-
07.03.2024	3,2	0,02	107,36	105,12	104,68	104,15	0,53	24	0	0	74,9	44,6	30,32	0,6	0,4	-
08.03.2024	3,335	0,023	107,9	105,61	105,16	104,6	0,56	24	0	0	76,2	44,7	31,45	0,6	0,4	-
09.03.2024	3,188	0,013	103,99	101,91	101,43	101,02	0,41	24	0	0	74,6	43,3	31,24	0,6	0,4	-
10.03.2024	3,013	0,017	101,98	100,04	99,6	99,18	0,42	24	0	0	72,4	42,4	30,06	0,6	0,4	-
11.03.2024	2,948	0,015	101,77	99,87	99,42	99,01	0,41	24	0	0	71,8	42,3	29,46	0,6	0,4	-
12.03.2024	2,721	0,016	99,08	97,34	96,91	96,53	0,38	24	0	0	69,7	41,7	27,93	0,6	0,4	-
13.03.2024	2,311	0,013	79,51	78,01	77,79	77,42	0,37	24	0	0	69,2	39,6	29,52	0,6	0,4	-
14.03.2024	2,32	0,012	79,61	78,14	77,86	77,53	0,33	24	0	0	69,4	39,8	29,61	0,6	0,4	-
15.03.2024	2,4	0,011	86,59	85,04	84,74	84,35	0,39	24	0	0	69,1	41	28,14	0,6	0,4	-
16.03.2024	3,306	0,017	113,69	111,54	110,97	110,52	0,45	24	0	0	73,5	44	29,57	0,6	0,4	-
17.03.2024	3,027	0,015	102,38	100,39	99,88	99,45	0,43	24	0	0	73,9	43,7	30,13	0,6	0,4	-
18.03.2024	3,096	0,015	103,69	101,65	101,17	100,74	0,43	24	0	0	74,3	43,8	30,42	0,6	0,4	-
19.03.2024	2,697	0,013	91,38	89,64	89,29	88,93	0,36	24	0	0	71,7	41,7	30,03	0,6	0,4	-
20.03.2024	2,72	0,015	98	96,25	95,89	95,48	0,41	24	0	0	69,3	41,1	28,18	0,6	0,4	-
21.03.2024	2,572	0,014	92,27	90,63	90,27	89,89	0,38	24	0	0	69,4	41,2	28,3	0,6	0,4	-
22.03.2024	2,722	0,017	102,15	100,4	99,98	99,57	0,41	24	0	0	68,9	41,8	27,06	0,6	0,4	-
23.03.2024	2,831	0,015	105,2	103,38	102,91	102,49	0,42	24	0	0	69,7	42,4	27,34	0,6	0,4	-
Итого:	80,787	0	2823,24	2767,23	2759,09	2743,75	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,787															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	1587,951	48024,8	43252,82	44665,18	40407,19
23.03.2024	1668,738	50848,04	46020,05	47424,27	43150,94

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.03.2024 8:02:26