

#296858#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5876
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,502	-0,082	88,55	89,53	86,4	88,73	-2,33	24	0	0	73,7	43,6	30,08	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,603	-0,007	89,83	88,95	87,72	88,19	-0,47	24	0	0	73	43,2	29,9	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,553	-0,018	90,6	90,15	88,46	89,33	-0,87	24	0	0	73,1	43,9	29,27	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,509	-0,023	87,81	87,39	85,72	86,61	-0,89	24	0	0	72,8	43,1	29,71	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,209	-0,007	71,73	71,16	70,04	70,6	-0,56	24	0	0	72,8	41	31,9	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,157	-0,005	69,2	68,4	67,56	67,88	-0,32	24	0	0	72,9	40,8	32,14	0,6	0,4	-
25.03.2026	1,992	0,001	60,87	60,04	59,46	59,61	-0,15	24	0	0	72,6	39	33,6	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,563	-0,016	88,29	87,89	86,2	87,11	-0,91	24	0	0	72,9	42,7	30,19	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,623	-0,061	94,97	95,46	92,69	94,59	-1,9	24	0	0	73,2	44	29,2	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,531	-0,046	89,99	90,23	87,84	89,41	-1,57	24	0	0	73,3	43,8	29,56	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,348	-0,029	78,32	78,27	76,47	77,62	-1,15	23	0	0	73	41,7	31,32	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,433	-0,021	81,23	81,01	79,3	80,29	-0,99	24	0	0	73,2	42	31,2	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,587	-0,023	87,79	87,48	85,7	86,74	-1,04	24	0	0	73,2	42,5	30,69	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,695	-0,029	95,38	95,12	93,12	94,27	-1,15	24	0	0	73	43,5	29,44	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,668	-0,03	95,54	95,28	93,25	94,39	-1,14	24	0	0	73,2	44	29,13	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,72	-0,029	96,26	96,06	94	95,22	-1,22	24	0	0	72,6	43,1	29,49	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,581	-0,027	87,87	87,69	85,77	86,93	-1,16	24	0	0	73,4	42,7	30,62	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,258	-0,027	74	73,9	72,25	73,32	-1,07	24	0	0	73,2	41,3	31,83	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,534	-0,026	83,17	83,04	81,18	82,33	-1,15	24	0	0	73,4	41,6	31,78	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,726	-0,037	92,94	92,93	90,72	92,13	-1,41	24	0	0	73	42,3	30,7	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,775	-0,043	96,99	97,02	94,64	96,12	-1,48	24	0	0	74	44	30	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,838	-0,046	100,99	101,13	98,55	100,19	-1,64	24	0	0	73,7	44,2	29,53	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,407	-0,039	83,82	83,98	81,81	83,23	-1,42	22	2	1	73,6	43,4	30,19	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,47	-0,025	82,71	82,45	80,75	81,74	-0,99	24	0	0	73,1	42	31,11	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,2	-0,015	72,91	72,55	71,18	71,97	-0,79	24	0	0	73	41,6	31,37	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,183	-0,013	71,52	71,12	69,84	70,55	-0,71	24	0	0	72,6	40,9	31,69	0,6	0,4	-
14.04.2026	1,867	-0,007	57,73	57,28	56,39	56,88	-0,49	23	1	1	72,7	39,3	33,44	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,176	-0,009	67,26	66,86	65,68	66,35	-0,67	24	0	0	72,9	39,3	33,54	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,373	-0,057	82,16	82,76	80,21	82,04	-1,83	24	0	0	73,2	42,7	30,55	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,435	-0,056	85,07	85,55	83,03	84,8	-1,77	24	0	0	73,2	43	30,25	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,136	-0,024	69,29	69,29	67,61	68,75	-1,14	24	0	0	73,3	41	32,3	0,6	0,4	-
Итого:	75,652	0	2574,79	2569,97	2513,54	2547,92	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,652															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	431,52	13959,6	13977,36	13579,05	13815,24
18.04.2026	507,172	16534,39	16547,33	16092,59	16363,16

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:39:40