

#11016#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5876
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	2,439	0,041	71	68,7	69,27	68,17	1,1	24	0	0	74,4	39,8	34,58	0,6	0,4	3,9
24.03.2021	2,372	0,047	73,23	70,9	71,51	70,34	1,17	24	0	0	72,5	40	32,5	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	2,062	0,038	62,84	60,83	61,46	60,44	1,02	24	0	0	70,7	37,7	32,93	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	2,194	0,041	70,59	68,39	69,06	67,92	1,14	24	0	0	69,5	38,3	31,13	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	2,071	0,039	63,62	61,62	62,22	61,21	1,01	24	0	0	70,4	37,7	32,66	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	2,168	0,044	68,95	66,81	67,45	66,33	1,12	23	0	0	69,9	38,4	31,47	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	2,084	0,038	64,41	62,38	62,99	61,98	1,01	24	0	0	70	37,5	32,5	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	1,94	0,031	58,69	56,85	57,39	56,52	0,87	24	0	0	70,1	36,8	33,28	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	2,115	0,037	65,99	63,99	64,52	63,56	0,96	24	0	0	70,3	38,1	32,2	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	2,586	0,056	86,67	84,07	84,77	83,37	1,4	24	0	0	70,2	40,3	29,86	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	2,767	0,059	96,1	93,21	93,91	92,44	1,47	24	0	0	70,7	41,9	28,83	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	2,681	0,064	93,9	91,05	91,79	90,25	1,54	24	0	0	70,4	41,9	28,51	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	2,809	0,069	100,31	97,29	98,08	96,44	1,64	24	0	0	70,5	42,6	27,92	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	2,932	0,076	106,26	103,04	103,84	102,09	1,75	24	0	0	70,9	43,4	27,5	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	3,037	0,072	103,56	100,32	101,1	99,4	1,7	24	0	0	72,9	43,6	29,25	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	3,078	0,075	108,52	105,24	106,01	104,29	1,72	24	0	0	72	43,7	28,32	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	2,913	0,064	97,56	94,52	95,25	93,71	1,54	24	0	0	72,7	42,8	29,89	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	2,618	0,059	86,53	83,82	84,56	83,13	1,43	24	0	0	71,5	41,2	30,25	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	2,586	0,061	91,29	88,58	89,33	87,9	1,43	24	0	0	69,3	41,1	28,27	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	2,219	0,049	74,66	72,38	73,04	71,87	1,17	24	0	0	69,2	39,4	29,77	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	2,22	0,046	74,55	72,29	72,91	71,72	1,19	24	0	0	69,3	39,5	29,82	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	2,645	0,064	94,46	91,63	92,43	90,9	1,53	24	0	0	69,2	41,3	27,91	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	2,69	0,067	99,61	96,67	97,48	95,88	1,6	24	0	0	68,8	41,9	26,89	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	2,557	0,064	91,88	89,1	89,89	88,39	1,5	24	0	0	69,2	41,5	27,75	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	2,531	0,057	87,38	84,68	85,48	84,05	1,43	24	0	0	69,6	40,7	28,92	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	2,159	0,051	72,46	70,21	70,9	69,68	1,22	24	0	0	69,2	39,4	29,83	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	1,885	0,041	60,97	59,06	59,66	58,65	1,01	24	0	0	69,1	38,1	30,96	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	1,911	0,038	60,77	58,85	59,46	58,46	1	24	0	0	69,1	37,6	31,53	0,6	0,4	11
20.04.2021	0,994	0,023	32,66	31,64	31,96	31,41	0,55	13	11	1	69,4	39	30,42	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	69,2	39,4	29,79	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	69,6	42	27,67	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	69,5	41,9	27,6	0,6	0,4	-
Итого:	69,263	0	2319,42	2248,12	2267,72	2230,5	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,263															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 684

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	2128,199	98310,73	95635,68	95929,19	94377,09
23.04.2021	2197,462	100630,15	97883,8	98196,91	96607,59

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2021 7:42:33