

#11002#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5876
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	2,62	-0,002	83,18	83,86	82,07	82,16	-0,09	24	0	1	73,3	41,3	31,98	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	2,512	0	78,01	78,64	77,04	77,04	0	24	0	0	72,8	40,2	32,61	0,6	0,4	7
26.03.2022	2,578	0	80,26	80,85	79,24	79,24	0	24	0	0	72,7	40,2	32,51	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	2,674	0	87,12	87,59	85,91	85,91	0	23	0	0	72,7	41,6	31,13	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	2,559	0	77,53	78,03	76,49	76,49	0	24	0	0	73,1	39,6	33,49	0,6	0,4	7
29.03.2022	2,709	0	85,08	85,51	83,88	83,88	0	24	0	0	73,3	41	32,3	0,6	0,4	4
30.03.2022	3,16	0	102,64	102,71	100,87	100,87	0	24	0	0	75,2	43,9	31,31	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	2,981	0	93,98	93,93	92,21	92,21	0	22	2	1	76,8	44,5	32,32	0,6	0,4	-
01.04.2022	3,122	0	95,89	95,91	94,18	94,18	0	24	0	0	76,6	43,4	33,15	0,6	0,4	-
02.04.2022	3,119	0	98,03	98	96,26	96,26	0	24	0	0	75,8	43,4	32,4	0,6	0,4	-
03.04.2022	3,103	0	97,88	97,94	96,16	96,16	0	24	0	0	75,9	43,6	32,27	0,6	0,4	-
04.04.2022	3,047	0	97,33	97,4	95,67	95,67	0	24	0	0	74,7	42,9	31,85	0,6	0,4	-
05.04.2022	3,029	0	99,84	99,89	98,17	98,17	0	24	0	0	73,5	42,7	30,84	0,6	0,4	-
06.04.2022	2,863	0	94,99	95,23	93,52	93,52	0	24	0	0	72,8	42,1	30,65	0,6	0,4	-
07.04.2022	2,172	-0,002	61,96	62,54	61,2	61,28	-0,08	24	0	1	73,2	37,7	35,55	0,6	0,4	-
08.04.2022	2,65	0	82,64	82,92	81,44	81,44	0	24	0	0	72,6	40,1	32,52	0,6	0,4	-
09.04.2022	2,725	0	86,91	87,16	85,57	85,57	0	24	0	0	73,3	41,5	31,83	0,6	0,4	-
10.04.2022	2,796	0	90,31	90,51	88,89	88,89	0	24	0	0	72,8	41,4	31,45	0,6	0,4	-
11.04.2022	2,815	0	89,38	89,54	87,98	87,98	0	24	0	0	73,3	41,3	31,97	0,6	0,4	-
12.04.2022	2,682	0	85,89	86,13	84,53	84,53	0	24	0	0	73,3	41,6	31,7	0,6	0,4	-
13.04.2022	2,394	-0,004	75,21	75,61	74,07	74,23	-0,16	24	0	1	72,8	40,4	32,42	0,6	0,4	-
14.04.2022	2,127	-0,005	61,14	61,7	60,32	60,55	-0,23	24	0	1	73	37,6	35,39	0,6	0,4	-
15.04.2022	2,526	0	77,94	78,24	76,83	76,83	0	24	0	0	73,2	40,3	32,89	0,6	0,4	-
16.04.2022	2,659	0	86,35	86,57	85,06	85,06	0	24	0	0	72,7	41,5	31,25	0,6	0,4	-
17.04.2022	2,628	0	83,76	84,01	82,49	82,49	0	24	0	0	73,1	41,3	31,84	0,6	0,4	-
18.04.2022	2,556	0	81,8	82,09	80,6	80,6	0	24	0	0	72,6	40,9	31,69	0,6	0,4	-
19.04.2022	2,286	0	68,91	69,34	67,98	67,98	0	24	0	0	73	39,4	33,55	0,6	0,4	-
20.04.2022	1,984	-0,003	57,28	57,89	56,59	56,73	-0,14	24	0	1	72,8	37,6	35,16	0,6	0,4	-
21.04.2022	1,866	-0,007	52,93	53,6	52,25	52,62	-0,37	24	0	1	72,8	36,8	35,96	0,6	0,4	-
22.04.2022	1,923	-0,004	55,37	55,98	54,71	54,85	-0,14	24	0	1	72,6	37,4	35,29	0,6	0,4	-
23.04.2022	2,049	0	59,52	60,06	58,82	58,82	0	24	0	0	73,1	38,3	34,8	0,6	0,4	-
Итого:	80,914	0	2529,06	2539,38	2491	2492,21	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,914															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	266,876	8254,51	8237,57	8115,64	8085,47
23.04.2022	347,79	10783,57	10776,95	10606,64	10577,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2022 7:44:18