

#126331#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Университетская 4-10, Калининград

6837

5876

ВКТ-7

00209809

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,321	0,011	78,59	77,16	76,9	76,56	0,34	24	0	0	69,6	39,6	30,01	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,606	0,013	92,43	90,83	90,44	90,11	0,33	24	0	0	69,4	40,7	28,67	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,546	0,009	90,16	88,6	88,23	87,89	0,34	24	0	0	69,2	40,5	28,71	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,149	0,008	73,66	72,29	72,07	71,79	0,28	24	0	0	68,9	39,2	29,67	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	1,945	0,012	63,3	62,03	61,95	61,6	0,35	24	0	0	69,4	38,2	31,16	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,573	0,012	89,15	87,53	87,2	86,84	0,36	24	0	0	69,5	40,2	29,31	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,362	0,01	82,76	81,27	80,96	80,65	0,31	23	0	0	69,4	40,4	29,02	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,577	0,013	92,62	90,97	90,61	90,26	0,35	24	0	0	69,5	41,2	28,28	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,22	0,014	75,3	73,85	73,65	73,27	0,38	24	0	0	69,5	39,6	29,92	0,6	0,4	-
02.04.2025	1,986	0,015	66,51	65,2	65,1	64,72	0,38	24	0	0	69	38,8	30,28	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,443	0,017	84,95	83,35	83,07	82,66	0,41	24	0	0	70,4	41,2	29,21	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,975	0,015	101,92	99,95	99,46	99,05	0,41	24	0	0	73,4	43,7	29,69	0,6	0,4	-
05.04.2025	3,02	0,015	99,56	97,53	97,08	96,65	0,43	24	0	0	74,8	43,9	30,93	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,684	0,014	89,61	87,86	87,5	87,11	0,39	24	0	0	72,8	42,3	30,51	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,805	0,016	97,92	96,11	95,69	95,26	0,43	24	0	0	71,3	42,2	29,09	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,811	0,012	97,74	95,91	95,49	95,11	0,38	24	0	0	71,8	42,5	29,26	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,832	0,021	97,56	95,71	95,32	94,87	0,45	24	0	0	71,9	42,4	29,51	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,68	0,015	95,15	93,42	93,07	92,67	0,4	24	0	0	70,1	41,5	28,61	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,189	0,013	75,36	73,93	73,75	73,35	0,4	24	0	0	69	39,6	29,43	0,6	0,4	-
12.04.2025	1,714	0,012	53,97	52,79	52,83	52,46	0,37	24	0	0	69	36,8	32,24	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,731	0,013	55,22	54,06	54,05	53,69	0,36	24	0	0	69,2	37,4	31,78	0,6	0,4	-
14.04.2025	0,712	0,001	23,95	23,59	23,45	23,35	0,1	24	0	1	68,1	37,9	30,27	0,6	0,4	-
15.04.2025	0,523	0	18,61	18,63	18,24	18,33	-0,09	24	0	1	67,5	38,5	28,93	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,573	0	19,92	20,02	19,58	19,6	-0,02	24	0	1	67,3	37,9	29,36	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,457	0	17,19	17,34	16,94	17,02	-0,08	24	0	1	66,8	39,5	27,31	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,52	0	18,23	18,35	17,89	18,02	-0,13	24	0	1	67,5	38,2	29,33	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,512	0	17,12	17,21	16,85	16,92	-0,07	24	0	1	68,8	38,4	30,42	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,508	0	18,74	18,89	18,42	18,53	-0,11	24	0	1	66,6	38,8	27,76	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,539	0	18,34	18,37	18,02	18,01	0,01	24	0	1	67,6	37,8	29,83	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,519	0,001	17,92	17,68	17,54	17,47	0,07	24	0	1	67,6	38,1	29,55	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,505	0	17,47	17,15	17,09	17,01	0,08	24	0	1	67,6	38,3	29,33	0,6	0,4	-
Итого:	56,537	0	1940,93	1907,58	1898,44	1890,83	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,537															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	2282,955	71873,32	66634,97	67965,13	63578,41
23.04.2025	2339,492	73814,25	68542,55	69863,57	65469,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:31:32