

#11008#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5876
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,1	42,2	27,94	0,6	0,4	4
25.04.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	69,8	42,1	27,74	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	1,047	0,026	37,29	36,15	36,49	35,86	0,63	8	16	1	69,4	41,4	27,97	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	2,831	0,078	103,24	100,08	101,01	99,22	1,79	24	0	0	69,7	42,4	27,27	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	2,213	0,057	79,56	77,1	77,8	76,45	1,35	21	3	1	69,7	41,9	27,72	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	2,155	0,048	71,93	69,63	70,39	69,13	1,26	24	0	0	69,2	39,3	29,88	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,309	0,033	48,7	47,26	47,74	46,87	0,87	24	0	0	66,1	39,4	26,68	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,617	0,004	21,13	20,69	20,69	20,45	0,24	24	0	1	67,3	37,9	29,42	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,535	0,002	19,9	19,56	19,52	19,33	0,19	24	0	1	66,5	39,5	26,99	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,585	0,006	20,74	20,34	20,32	20,1	0,22	24	0	1	67,1	38,8	28,31	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,653	0,008	23,39	22,89	22,94	22,64	0,3	24	0	0	66,2	38,1	28,06	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,569	0,014	19,68	19,09	19,27	18,87	0,4	24	0	1	67,6	38,8	28,81	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,58	0,017	19,78	19,14	19,36	18,95	0,41	24	0	1	67,8	38,6	29,2	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,64	0,018	20,7	19,98	20,26	19,78	0,48	24	0	1	68,1	37,4	30,71	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,64	0,017	20,88	20,15	20,43	19,95	0,48	24	0	1	68,1	37,6	30,49	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,587	0,018	19,65	18,95	19,23	18,75	0,48	24	0	1	67,8	38,2	29,57	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,626	0,019	20,52	19,77	20,08	19,56	0,52	24	0	1	68	37,8	30,15	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,577	0,019	19,67	18,97	19,28	18,76	0,52	24	0	1	67,9	39	28,9	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,552	0,018	19	18,32	18,61	18,13	0,48	24	0	1	67,8	39,2	28,64	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,576	0,02	19,61	18,89	19,19	18,69	0,5	24	0	1	67,8	38,7	29,07	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,523	0,017	19,06	18,38	18,67	18,19	0,48	24	0	1	66,9	39,9	26,95	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,588	0,022	21,13	20,37	20,7	20,14	0,56	24	0	1	66,7	39,4	27,31	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,633	0,023	22,53	21,73	22,09	21,5	0,59	24	0	0	66,3	38,6	27,65	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,596	0,022	21,47	20,72	21,03	20,48	0,55	24	0	1	66,6	39,3	27,33	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,556	0,001	20,66	20,4	20,24	20,14	0,1	24	0	0	66,5	39,3	27,2	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,568	0,001	23,68	23,46	23,23	23,17	0,06	24	0	1	65,1	40,8	24,33	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,561	0,008	20,7	20,32	20,3	20,05	0,25	24	0	1	66,5	39,4	27,08	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,549	0,014	20,31	19,75	19,92	19,51	0,41	24	0	1	66,4	39,6	26,76	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,532	0,018	20,02	19,39	19,62	19,15	0,47	24	0	1	66,3	40,2	26,1	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,516	0,014	19,22	18,62	18,83	18,39	0,44	24	0	0	66,7	40,1	26,53	0,6	0,4	-
Итого:	22,914	0	814,15	790,1	797,24	782,21	0	653	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,914															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 653

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	2197,462	100630,15	97883,8	98196,91	96607,59
23.05.2021	2220,376	101444,3	98673,9	98994,15	97389,8

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2021 7:28:51