

# #11005#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5876  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209809  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,589	0	20,84	20,67	20,4	20,36	0,04	24	0	1	68,3	39,5	28,79	0,6	0,4	-
25.04.2023	0,579	0	20,4	20,38	19,99	20,01	-0,02	24	0	1	68,5	39,6	28,91	0,6	0,4	-
26.04.2023	0,594	0	20,65	20,55	20,23	20,24	-0,01	24	0	1	68,6	39,3	29,29	0,6	0,4	-
27.04.2023	0,577	0	20,48	20,24	20,04	19,97	0,07	24	0	0	68,4	39,8	28,58	0,6	0,4	-
28.04.2023	0,585	0,001	20,52	20,24	20,08	19,97	0,11	24	0	1	68,4	39,5	28,9	0,6	0,4	-
29.04.2023	0,526	0,001	19,22	18,97	18,81	18,71	0,1	24	0	1	68,4	40,7	27,7	0,6	0,4	-
30.04.2023	0,597	0,002	20,69	20,42	20,26	20,15	0,11	24	0	1	68,6	39,2	29,35	0,6	0,4	-
01.05.2023	0,701	0,002	20,97	20,63	20,54	20,46	0,08	24	0	1	68,6	34,7	33,97	0,6	0,4	-
02.05.2023	0,594	0,001	18,59	18,3	18,22	18,17	0,05	24	0	1	68,3	35,8	32,49	0,6	0,4	-
03.05.2023	0,626	0	20,14	19,86	19,71	19,65	0,06	24	0	1	67,8	36,2	31,61	0,6	0,4	-
04.05.2023	0,623	0	22,07	21,8	21,62	21,57	0,05	24	0	1	66,7	38	28,62	0,6	0,4	-
05.05.2023	0,595	0	19,27	18,98	18,87	18,83	0,04	24	0	1	68	36,4	31,63	0,6	0,4	-
06.05.2023	0,573	0	18,91	18,6	18,5	18,43	0,07	24	0	1	67,8	37	30,82	0,6	0,4	-
07.05.2023	0,616	0	19,68	19,38	19,28	19,22	0,06	24	0	1	67,9	36,1	31,81	0,6	0,4	-
08.05.2023	0,583	0,001	18,71	18,37	18,3	18,22	0,08	24	0	1	68,3	36,5	31,83	0,6	0,4	-
09.05.2023	0,571	0,002	18,79	18,47	18,4	18,3	0,1	24	0	1	68	37,2	30,86	0,6	0,4	-
10.05.2023	0,626	0	19,51	19,19	19,08	19,03	0,05	24	0	1	68,7	35,9	32,77	0,6	0,4	-
11.05.2023	0,615	0,002	19,55	19,21	19,17	19,08	0,09	24	0	1	68,4	36,5	31,85	0,6	0,4	-
12.05.2023	0,615	0	19,37	19,02	18,95	18,86	0,09	24	0	1	68,6	36,2	32,42	0,6	0,4	-
13.05.2023	0,509	0	16,92	16,63	16,56	16,51	0,05	24	0	1	68,3	37,7	30,63	0,6	0,4	-
14.05.2023	0,588	0	18,9	18,58	18,49	18,43	0,06	24	0	1	68,5	36,7	31,77	0,6	0,4	-
15.05.2023	0,54	0	17,87	17,56	17,49	17,42	0,07	24	0	1	68,1	37,3	30,82	0,6	0,4	-
16.05.2023	0,604	0,002	19,12	18,81	18,72	18,62	0,1	24	0	1	68,5	36,4	32,16	0,6	0,4	-
17.05.2023	0,596	0,007	26,8	26,57	26,34	26,2	0,14	24	0	0	64,5	42,1	22,36	0,6	0,4	-
18.05.2023	0,561	0	18,42	18,33	18,06	18,07	-0,01	24	0	1	68,7	37,6	31,04	0,6	0,4	-
19.05.2023	0,604	0	20,49	20,22	20,07	19,99	0,08	24	0	0	68,5	38,6	29,89	0,6	0,4	-
20.05.2023	0,518	0,001	18,28	18,03	17,9	17,81	0,09	24	0	1	68,3	39,6	28,69	0,6	0,4	-
21.05.2023	0,588	0,002	19,89	19,59	19,47	19,35	0,12	24	0	1	68,7	38,8	29,91	0,6	0,4	-
22.05.2023	0,504	0,001	17,62	17,39	17,24	17,16	0,08	23	1	1	68,7	39,5	29,2	0,6	0,4	-
23.05.2023	0,525	0	18,38	18,13	18	17,9	0,1	24	0	0	68,6	39,8	28,82	0,6	0,4	-
Итого:	17,522	0	591,05	583,12	578,79	576,69	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,522															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	1096,103	31694,3	27246,11	28730,68	24560,77
23.05.2023	1113,625	32285,35	27829,23	29309,47	25137,46

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2023 7:35:26