

#11009#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5876
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,549	0,017	20,74	20,11	20,32	19,87	0,45	24	0	0	66,1	40	26,06	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,572	0,019	21,16	20,5	20,75	20,27	0,48	24	0	1	66,2	39,5	26,7	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,585	0,017	21,81	21,13	21,37	20,89	0,48	24	0	0	66,1	39,5	26,57	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,507	0,016	19,74	19,12	19,32	18,89	0,43	24	0	1	66	40,6	25,42	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,545	0,02	20,68	20	20,27	19,76	0,51	24	0	1	65,8	39,9	25,92	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,557	0,017	19,95	19,28	19,55	19,05	0,5	24	0	0	66,9	39,6	27,32	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	0,584	0,016	19,15	18,49	18,75	18,31	0,44	24	0	1	68,8	38,5	30,34	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,602	0,014	19,6	18,94	19,18	18,76	0,42	24	0	1	68,6	38	30,61	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,57	0,014	19,25	18,6	18,84	18,43	0,41	24	0	1	68,2	38,7	29,53	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,527	0,018	18,67	18,08	18,29	17,85	0,44	24	0	1	67,7	39,8	27,91	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,513	0,014	17,84	17,28	17,47	17,11	0,36	24	0	1	67,9	39,2	28,62	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,501	0,009	17,32	16,79	16,95	16,65	0,3	24	0	1	67,9	39,2	28,69	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,529	0,013	19,24	18,69	18,85	18,51	0,34	24	0	1	66,8	39,6	27,19	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,54	0,012	18,25	17,71	17,88	17,53	0,35	24	0	1	67,9	38,6	29,29	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,532	0,012	18,99	18,45	18,61	18,26	0,35	24	0	1	67,3	39,5	27,79	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,475	0,008	16,63	16,15	16,27	16,03	0,24	24	0	1	67,9	39,4	28,46	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,473	0,009	16,79	16,3	16,45	16,14	0,31	24	0	1	67,9	39,8	28,03	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,483	0,011	17,16	16,66	16,8	16,5	0,3	24	0	1	67,8	39,7	28,13	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,486	0,008	17,18	16,68	16,81	16,53	0,28	24	0	1	67,9	39,6	28,34	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,483	0,01	16,97	16,45	16,61	16,29	0,32	24	0	1	67,8	39,5	28,34	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,467	0,007	16,68	16,18	16,32	16,06	0,26	24	0	1	67,6	39,6	28,02	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,483	0,01	17,06	16,55	16,7	16,41	0,29	24	0	1	67,8	39,6	28,2	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,506	0,016	18,3	17,74	17,93	17,53	0,4	24	0	1	68,1	40,7	27,37	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,49	0,01	17,85	17,32	17,45	17,11	0,34	24	0	1	68,1	40,8	27,31	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,519	0,014	18,33	17,78	17,95	17,56	0,39	24	0	1	68,4	40,4	28	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,483	0,011	17,63	17,1	17,25	16,89	0,36	24	0	1	68	41	26,94	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,471	0,014	17,32	16,76	16,96	16,55	0,41	24	0	1	68	41,2	26,79	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,434	0,017	16,53	15,98	16,2	15,79	0,41	24	0	1	67,7	42	25,68	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,447	0,017	16,98	16,4	16,64	16,18	0,46	24	0	1	67,8	42,1	25,77	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,446	0,016	16,73	16,17	16,4	15,95	0,45	24	0	1	68,1	42,2	25,91	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,419	0,015	15,89	15,32	15,55	15,13	0,42	24	0	1	68	42,3	25,72	0,6	0,4	-
Итого:	15,778	0	566,42	548,71	554,69	542,79	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,778															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	2220,376	101444,3	98673,9	98994,15	97389,8
23.06.2021	2236,154	102010,72	99222,61	99548,84	97932,59

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 7:49:34