

#11004#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5876
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,513	0,001	17,71	17,45	17,31	17,22	0,09	24	0	1	68,8	39,5	29,35	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,553	0	18,67	18,41	18,27	18,19	0,08	24	0	1	68,9	38,9	30,05	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,561	0,001	18,72	18,44	18,3	18,21	0,09	24	0	1	68,8	38,3	30,58	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,522	0,001	18,23	17,98	17,85	17,77	0,08	24	0	1	68,2	39,2	28,97	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,557	0,001	18,62	18,36	18,25	18,13	0,12	24	0	1	69	38,8	30,23	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,528	0,001	17,96	17,71	17,6	17,5	0,1	24	0	1	68,7	39	29,79	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,562	0,001	18,82	18,55	18,42	18,33	0,09	24	0	1	68,8	38,4	30,37	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,554	0	18,69	18,4	18,3	18,19	0,11	24	0	1	68,7	38,7	30,01	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,528	0	17,77	17,53	17,4	17,34	0,06	24	0	1	68,9	38,7	30,19	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,552	0,001	18,65	18,4	18,25	18,19	0,06	24	0	1	68,8	38,8	30,07	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,504	0,003	17,5	17,25	17,12	17,02	0,1	24	0	1	68,8	39,6	29,15	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,565	0	19,15	18,9	18,74	18,67	0,07	24	0	1	68,6	38,8	29,75	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,5	0	17,22	16,98	16,84	16,77	0,07	24	0	1	68,9	39,4	29,52	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,502	0	17,55	17,32	17,2	17,08	0,12	24	0	1	68,8	39,9	28,91	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,497	0	17,18	16,93	16,82	16,74	0,08	24	0	1	68,9	39,6	29,33	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,461	0,002	16,56	16,33	16,23	16,12	0,11	24	0	0	68,6	40,5	28,09	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,483	0,002	17,22	17,01	16,86	16,79	0,07	24	0	1	68,6	40	28,57	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,478	0	17,07	16,85	16,7	16,63	0,07	24	0	1	68,4	40,1	28,36	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,467	0,001	16,43	16,23	16,09	16,02	0,07	24	0	1	68,8	40	28,8	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,467	0,001	16,99	16,79	16,63	16,54	0,09	24	0	1	68,1	40,1	27,98	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,445	0,003	15,92	15,68	15,58	15,49	0,09	24	0	1	68,7	40,4	28,31	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,461	0,001	18,01	17,82	17,65	17,56	0,09	24	0	1	67,1	41,1	26	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,485	0,001	17,08	16,88	16,7	16,62	0,08	24	0	1	68,6	39,7	28,88	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,473	0,001	16,83	16,63	16,46	16,41	0,05	24	0	1	68,5	39,9	28,57	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,442	0,001	15,99	15,78	15,66	15,59	0,07	24	0	1	68,5	40,5	28,02	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,477	0	17,07	16,85	16,72	16,64	0,08	24	0	1	68,3	40	28,34	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,463	0,001	16,89	16,66	16,54	16,46	0,08	24	0	1	68,3	40,7	27,61	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,456	0,001	17,38	17,18	17,04	16,97	0,07	24	0	1	67,8	41	26,7	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,471	0	16,73	16,49	16,38	16,27	0,11	24	0	1	68,8	40,2	28,61	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,414	0	16,55	16,43	16,23	16,22	0,01	24	0	1	67,1	41,8	25,36	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,39	0	14,6	14,46	14,32	14,25	0,07	24	0	1	68,5	41,3	27,21	0,6	0,4	-
Итого:	15,331	0	539,76	532,68	528,46	525,93	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,331															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1113,625	32285,35	27829,23	29309,47	25137,46
23.06.2023	1128,956	32825,11	28361,91	29837,93	25663,39

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:07:27