

#133876#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Университетская 4-10, Калининград
6837
5876
ВКТ-7
00209809
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,541	0,005	18,47	18,06	18,06	17,84	0,22	24	0	1	69,4	40	29,44	0,6	0,4	-
25.05.2025	0,516	0,004	17,67	17,27	17,3	17,09	0,21	24	0	1	69,5	40,1	29,37	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,546	0,005	18,36	17,95	17,95	17,75	0,2	24	0	1	69,6	39,8	29,88	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,491	0,002	16,79	16,4	16,39	16,24	0,15	24	0	1	70,1	40,4	29,64	0,6	0,4	-
28.05.2025	0,132	-0,034	6,65	7,62	6,51	7,54	-1,03	24	0	1	65,3	39,3	25,97	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,285	-0,049	20,11	21,21	19,78	20,92	-1,14	24	0	1	60,7	43,8	16,92	0,6	0,4	-
30.05.2025	0,468	0	17,24	17,16	16,85	16,88	-0,03	24	0	1	68,7	40,6	28,03	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,54	0,002	18,24	17,99	17,83	17,74	0,09	24	0	1	69,4	39,5	29,92	0,6	0,4	-
01.06.2025	0,53	0,02	17,97	17,33	17,62	17,14	0,48	24	0	1	69,3	40,3	29,02	0,6	0,4	-
02.06.2025	0,547	0,021	18,57	17,85	18,18	17,66	0,52	24	0	1	69,1	40,1	29,01	0,6	0,4	-
03.06.2025	0,259	-0,004	12,46	12,28	12,21	12,15	0,06	24	0	1	64,9	43,9	20,93	0,6	0,4	-
04.06.2025	0,508	0,014	17,3	16,69	16,92	16,5	0,42	24	0	1	69,4	40,5	28,92	0,6	0,4	-
05.06.2025	0,452	0,018	15,93	15,27	15,6	15,12	0,48	24	0	1	69,1	41,4	27,67	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,468	0,013	16,43	15,84	16,05	15,7	0,35	24	0	1	69,1	40,8	28,26	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,486	0,006	17,09	16,61	16,71	16,44	0,27	24	0	1	69,1	40,6	28,45	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,485	0,004	17,36	16,93	16,96	16,74	0,22	24	0	1	68,8	40,7	28,08	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,5	0,005	17,67	17,26	17,29	17,09	0,2	24	0	1	68,7	40,3	28,47	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,437	0,007	16,39	15,99	16,04	15,81	0,23	24	0	1	68,3	41,5	26,76	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,469	0,005	16,82	16,4	16,44	16,23	0,21	24	0	1	68,7	40,7	27,99	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,476	0,006	16,96	16,57	16,59	16,39	0,2	24	0	1	69	40,8	28,25	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,508	0,004	17,95	17,56	17,57	17,38	0,19	24	0	1	68,8	40,4	28,41	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,509	0,006	18	17,58	17,59	17,36	0,23	24	0	1	68,8	40,4	28,4	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,456	0,003	16,44	16,08	16,09	15,92	0,17	24	0	1	68,6	40,7	27,93	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,515	0,008	18,08	17,69	17,69	17,46	0,23	24	0	1	69,1	40,6	28,43	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,494	0,002	17,64	17,25	17,23	17,06	0,17	24	0	1	69	40,7	28,29	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,506	0,005	24,1	23,68	23,64	23,43	0,21	24	0	1	65,2	44,1	21,05	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,495	0,001	17,13	16,77	16,75	16,58	0,17	24	0	1	69,6	40,6	29,08	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,422	0,002	15,13	14,8	14,82	14,66	0,16	24	0	1	69,6	41,6	28,1	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,497	0,001	17,27	16,91	16,86	16,69	0,17	24	0	1	69,6	40,6	29,01	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,446	0,004	16,02	15,65	15,64	15,47	0,17	24	0	1	69,3	41,2	28,07	0,6	0,4	-
23.06.2025	0,446	0,001	16,11	15,77	15,74	15,59	0,15	24	0	1	69,1	41	28,1	0,6	0,4	-
Итого:	14,43	0	528,35	518,42	516,9	512,57	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,43															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	2355,824	74361,18	69077,09	70398,72	65998,74
23.06.2025	2370,254	74889,53	69595,51	70915,62	66511,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 12:51:49