

#11012#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5876
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,458	0,013	16,89	16,3	16,52	16,11	0,41	24	0	1	68,1	41,4	26,69	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,462	0,018	17,33	16,73	16,97	16,51	0,46	24	0	1	67,6	41,7	25,94	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,428	0,016	16,32	15,74	15,97	15,57	0,4	24	0	1	67,9	42,1	25,79	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,455	0,017	16,85	16,26	16,48	16,05	0,43	24	0	1	68	41,5	26,54	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,489	0,016	18,1	17,47	17,7	17,28	0,42	24	0	1	67,6	41	26,63	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,468	0,033	30,55	29,7	30,02	29,32	0,7	24	0	1	61	46,6	14,44	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,514	0,045	53,88	52,77	53,05	52,12	0,93	24	0	0	57,5	48,7	8,82	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,418	0,01	16,78	16,33	16,42	16,11	0,31	24	0	1	67,3	42,6	24,66	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,467	0,008	18,06	17,56	17,66	17,33	0,33	24	0	1	67,5	41,8	25,61	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,422	0,012	16,75	16,32	16,4	16,09	0,31	24	0	1	67,2	42,1	25,07	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,474	0,01	18,32	17,85	17,95	17,63	0,32	24	0	1	67,2	41,5	25,77	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,421	0,007	17,03	16,62	16,68	16,41	0,27	24	0	1	67	42,6	24,43	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,456	0,01	18,18	17,72	17,82	17,51	0,31	24	0	1	66,6	41,9	24,71	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,45	0,008	18,21	17,75	17,84	17,53	0,31	24	0	1	66,6	42,1	24,48	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,449	0,009	18,25	17,8	17,87	17,56	0,31	24	0	1	66,5	42,1	24,41	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,473	0,007	19,41	18,94	19,01	18,71	0,3	24	0	1	66,1	41,9	24,23	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,451	0,011	18,35	17,88	17,97	17,65	0,32	24	0	1	66,4	42	24,37	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,431	0,008	18,09	17,63	17,72	17,39	0,33	24	0	0	66,1	42,6	23,47	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,447	0,011	17,95	17,49	17,6	17,28	0,32	24	0	1	66,7	42,2	24,47	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,391	0,01	16,81	16,38	16,48	16,17	0,31	24	0	1	66,2	43,3	22,91	0,6	0,4	-
14.07.2021	0,432	0,011	17,81	17,33	17,45	17,12	0,33	24	0	1	66,5	42,6	23,95	0,6	0,4	-
15.07.2021	0,4	0,012	17,2	16,73	16,85	16,49	0,36	24	0	1	66,2	43,5	22,75	0,6	0,4	-
16.07.2021	0,404	0,013	17,25	16,77	16,91	16,55	0,36	24	0	1	66,2	43,3	22,95	0,6	0,4	-
17.07.2021	0,429	0,02	28,37	27,72	27,84	27,38	0,46	24	0	1	62	47,4	14,6	0,6	0,4	-
18.07.2021	0,4	0,012	17,2	16,73	16,85	16,5	0,35	24	0	1	66	43,1	22,94	0,6	0,4	-
19.07.2021	0,404	0,014	17,23	16,76	16,89	16,52	0,37	24	0	1	66	43	23,01	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,371	0,01	15,14	14,72	14,85	14,55	0,3	24	0	1	66,3	42,1	24,21	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,402	0,011	16,76	16,3	16,42	16,11	0,31	24	0	1	66	42,2	23,87	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,439	0,007	17,94	17,47	17,57	17,28	0,29	24	0	1	66,3	41,9	24,38	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,388	-0,025	17,79	18,17	17,44	17,93	-0,49	24	0	1	66,1	42,7	23,4	0,6	0,4	-
Итого:	13,093	0	584,8	569,94	573,2	562,76	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,093															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	2236,154	102010,72	99222,61	99548,84	97932,59
23.07.2021	2249,247	102595,52	99792,55	100122,04	98495,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 7:36:18