

#10999#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5876
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,547	0,017	19,51	18,87	19,08	18,65	0,43	24	0	1	68,9	41,1	27,79	0,6	0,4	-
25.06.2022	0,555	0,018	19,84	19,2	19,41	18,97	0,44	24	0	1	68,8	41,2	27,66	0,6	0,4	-
26.06.2022	0,525	0,015	19,28	18,68	18,88	18,46	0,42	24	0	1	68,5	41,7	26,85	0,6	0,4	-
27.06.2022	0,545	0,015	20,19	19,59	19,76	19,36	0,4	24	0	1	68,2	41,4	26,76	0,6	0,4	-
28.06.2022	0,503	0,013	19,13	18,57	18,74	18,35	0,39	24	0	1	68	42,1	25,85	0,6	0,4	-
29.06.2022	0,516	0,02	30,81	30,1	30,25	29,74	0,51	24	0	0	62,3	46	16,27	0,6	0,4	-
30.06.2022	0,572	0,01	20,14	19,59	19,71	19,36	0,35	24	0	1	69,1	40,7	28,39	0,6	0,4	-
01.07.2022	0,48	0,008	17,98	17,51	17,6	17,3	0,3	24	0	1	68,8	42,3	26,5	0,6	0,4	-
02.07.2022	0,458	0,008	17,64	17,21	17,27	17	0,27	24	0	1	68,6	42,8	25,85	0,6	0,4	-
03.07.2022	0,548	0,009	19,72	19,23	19,29	18,99	0,3	24	0	0	69,1	41,3	27,78	0,6	0,4	-
04.07.2022	0,514	0,011	18,78	18,29	18,39	18,05	0,34	24	0	1	69	41,8	27,18	0,6	0,4	-
05.07.2022	0,485	0,008	18,07	17,63	17,67	17,4	0,27	24	0	0	69	42,1	26,88	0,6	0,4	-
06.07.2022	0,508	0,008	18,71	18,28	18,32	18,04	0,28	24	0	1	68,8	41,8	27,07	0,6	0,4	-
07.07.2022	0,538	0,007	19,87	19,42	19,43	19,18	0,25	24	0	0	68,5	41,5	26,94	0,6	0,4	-
08.07.2022	0,554	0,007	21,28	20,8	20,83	20,56	0,27	24	0	0	67,6	41,6	26,04	0,6	0,4	-
09.07.2022	0,57	0,007	21,95	21,48	21,51	21,24	0,27	24	0	0	67,4	41,4	26,06	0,6	0,4	-
10.07.2022	0,531	0,004	21,1	20,66	20,67	20,42	0,25	24	0	0	67,3	42	25,22	0,6	0,4	-
11.07.2022	0,258	0,003	13,77	13,63	13,54	13,48	0,06	24	0	1	62,1	43,5	18,59	0,6	0,4	-
12.07.2022	0,587	0	22,76	22,57	22,29	22,25	0,04	24	0	0	67,2	41	26,2	0,6	0,4	-
13.07.2022	0,536	0	20,84	20,69	20,4	20,36	0,04	24	0	1	67,6	41,5	26,1	0,6	0,4	-
14.07.2022	0,54	0,001	21,55	21,33	21,09	21,03	0,06	24	0	0	67,2	41,6	25,56	0,6	0,4	-
15.07.2022	0,558	0,004	22,11	21,7	21,68	21,46	0,22	24	0	0	67	41,8	25,24	0,6	0,4	-
16.07.2022	0,501	0,002	20,48	20,17	20,06	19,93	0,13	24	0	0	67,1	42,6	24,55	0,6	0,4	-
17.07.2022	0,601	0	22,86	22,45	22,39	22,21	0,18	24	0	0	67,4	41	26,47	0,6	0,4	-
18.07.2022	0,512	0,001	21,01	20,62	20,58	20,39	0,19	24	0	1	67	42,5	24,46	0,6	0,4	-
19.07.2022	0,534	0,003	21,2	20,8	20,75	20,55	0,2	24	0	1	67,3	41,9	25,41	0,6	0,4	-
20.07.2022	0,536	0,001	21,17	20,78	20,73	20,54	0,19	24	0	0	67,2	41,8	25,39	0,6	0,4	-
21.07.2022	0,508	0,002	20,48	20,09	20,06	19,85	0,21	24	0	0	67,2	42,3	24,93	0,6	0,4	-
22.07.2022	0,486	0,003	19,87	19,5	19,47	19,25	0,22	24	0	0	67,2	42,8	24,38	0,6	0,4	-
23.07.2022	0,48	0,004	20,29	19,9	19,87	19,66	0,21	24	0	0	66,8	43,2	23,62	0,6	0,4	-
Итого:	15,586	0	612,39	599,34	599,72	592,03	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,586															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	384,572	12112,56	12177,04	11908,33	11960,77
23.07.2022	400,158	12724,95	12776,38	12508,05	12552,8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:54:52