

# #11007#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5876  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209809  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,39	0	15,03	14,88	14,73	14,65	0,08	24	0	1	68	41,6	26,44	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,408	0,001	15,14	14,97	14,84	14,78	0,06	24	0	1	68,5	41	27,47	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,449	0,001	16,08	15,96	15,77	15,73	0,04	24	0	1	68,4	40	28,39	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,42	0,003	14,93	14,73	14,62	14,54	0,08	24	0	1	68,4	40	28,45	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,266	0,001	20,79	20,72	20,44	20,41	0,03	24	0	1	60,7	47,6	13,1	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,457	0	20,1	20,01	19,72	19,69	0,03	24	0	1	65,9	42,9	23,04	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,407	0,006	14,98	14,62	14,69	14,47	0,22	24	0	1	68,4	41,3	27,13	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,441	0,001	15,79	15,41	15,43	15,28	0,15	24	0	1	68,5	40,4	28,14	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,508	0,001	17,64	17,3	17,26	17,1	0,16	24	0	1	68,6	39,5	29,1	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,408	0,001	15,17	14,93	14,86	14,77	0,09	24	0	1	68,4	41,2	27,22	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,445	0,001	16,18	15,9	15,83	15,74	0,09	24	0	1	68,4	40,4	28,02	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,447	0,002	16,02	15,73	15,66	15,53	0,13	24	0	1	68,6	40,4	28,21	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,449	0	16,38	16,1	16,04	15,94	0,1	24	0	1	68,3	40,5	27,82	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,418	0,001	15,53	15,28	15,2	15,11	0,09	24	0	1	68,2	41	27,24	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,411	0	15,05	14,8	14,73	14,65	0,08	24	0	1	68,5	40,9	27,6	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,45	0,002	15,89	15,63	15,54	15,47	0,07	24	0	1	69	40,3	28,72	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,278	0,003	14,27	14,04	14,02	13,86	0,16	24	0	1	63	43,7	19,32	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,329	0,002	11,81	11,78	11,55	11,58	-0,03	24	0	1	68,4	39,8	28,58	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,451	0,001	17,45	17,4	17,1	17,14	-0,04	24	0	1	67,1	40,6	26,5	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,427	0	14,19	14,15	13,92	13,93	-0,01	24	0	1	70,4	39,8	30,58	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,403	0,001	13,61	13,28	13,3	13,25	0,05	24	0	1	70,7	40,4	30,29	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,446	0,001	14,51	14,13	14,2	14,1	0,1	24	0	1	70,9	39,8	31,1	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,4	0	13,97	13,78	13,69	13,68	0,01	24	0	1	70,1	40,7	29,35	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,434	0	14,27	14,08	13,98	13,96	0,02	24	0	1	70,8	40	30,87	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,456	0	14,96	14,74	14,62	14,6	0,02	24	0	1	70,7	39,4	31,29	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,448	0,001	16,33	16,1	16,01	15,93	0,08	24	0	1	68,2	40,5	27,78	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,445	0	16,08	15,85	15,75	15,65	0,1	24	0	1	69,4	41,5	27,92	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,475	0	17,18	16,93	16,8	16,71	0,09	24	0	1	69,3	41	28,28	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,447	0,003	16,4	16,13	16,04	15,89	0,15	24	0	1	69,1	41,7	27,38	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,518	0,001	18,4	18,11	18,02	17,87	0,15	24	0	1	69,1	40,6	28,49	0,6	0,4	-
Итого:	12,731	0	474,13	467,47	464,36	462,01	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,731															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1128,956	32825,11	28361,91	29837,93	25663,39
23.07.2023	1141,687	33299,24	28829,38	30302,29	26125,4

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2023 7:33:08