

#90612#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5876  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209809  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,496	0,013	31,43	30,89	30,9	30,54	0,36	24	0	0	60,9	45,3	15,54	0,6	0,4	-
25.06.2024	0,045	0,003	4,77	4,52	4,72	4,47	0,25	24	0	1	49,5	41,3	8,22	0,6	0,4	-
26.06.2024	0,365	-0,004	14,45	14,38	14,14	14,17	-0,03	24	0	1	66,6	40,8	25,82	0,6	0,4	-
27.06.2024	0,418	0	15,97	15,71	15,61	15,52	0,09	24	0	1	68,2	41,9	26,31	0,6	0,4	-
28.06.2024	0,414	0,002	15,72	15,48	15,39	15,25	0,14	24	0	1	68,2	41,8	26,4	0,6	0,4	-
29.06.2024	0,444	0	16,68	16,62	16,34	16,33	0,01	24	0	1	68,5	41,2	27,24	0,6	0,4	-
30.06.2024	0,381	0	15,07	15,02	14,74	14,75	-0,01	24	0	1	68,2	42,3	25,92	0,6	0,4	-
01.07.2024	0,45	0,006	16,65	16,25	16,3	16,08	0,22	24	0	1	68,4	41,3	27,14	0,6	0,4	-
02.07.2024	0,435	0,006	16,33	15,92	15,98	15,75	0,23	24	0	1	68,3	41,6	26,73	0,6	0,4	-
03.07.2024	0,485	0,006	17,51	17,08	17,14	16,87	0,27	24	0	1	68,5	40,9	27,56	0,6	0,4	-
04.07.2024	0,456	0,007	16,82	16,42	16,46	16,22	0,24	24	0	1	68,5	41,4	27,08	0,6	0,4	-
05.07.2024	0,476	0,004	17,33	16,92	16,96	16,74	0,22	24	0	1	68,4	40,9	27,51	0,6	0,4	-
06.07.2024	0,438	0,005	18,17	17,77	17,81	17,57	0,24	24	0	1	67	42,9	24,04	0,6	0,4	-
07.07.2024	0,47	0,005	17,57	17,31	17,23	17,08	0,15	24	0	1	68	41,2	26,81	0,6	0,4	-
08.07.2024	0,436	0	17,31	17,4	16,96	17	-0,04	24	0	1	67,6	41,9	25,74	0,6	0,4	-
09.07.2024	0,416	0	16,09	16,1	15,76	15,78	-0,02	24	0	1	68,4	41,9	26,43	0,6	0,4	-
10.07.2024	0,43	0,001	17,04	16,95	16,71	16,67	0,04	24	0	1	67,6	41,9	25,65	0,6	0,4	-
11.07.2024	0,429	0	16,73	16,54	16,37	16,29	0,08	24	0	1	68	42	25,99	0,6	0,4	-
12.07.2024	0,426	0,001	16,54	16,31	16,18	16,11	0,07	24	0	1	67,9	41,8	26,06	0,6	0,4	-
13.07.2024	0,434	0,003	16,47	16,24	16,14	15,99	0,15	24	0	1	68,3	41,8	26,49	0,6	0,4	-
14.07.2024	0,418	0	16,44	16,22	16,1	16,02	0,08	24	0	1	67,8	42	25,8	0,6	0,4	-
15.07.2024	0,426	0	16,8	16,62	16,45	16,37	0,08	24	0	1	68	42,4	25,63	0,6	0,4	-
16.07.2024	0,444	0,007	15,55	15,06	15,19	14,92	0,27	24	0	1	69,9	41,3	28,57	0,6	0,4	-
17.07.2024	0,422	0,007	14,97	14,55	14,64	14,41	0,23	24	0	1	70,1	41,8	28,29	0,6	0,4	-
18.07.2024	0,423	0,003	15,2	14,81	14,85	14,66	0,19	24	0	1	69,9	41,9	27,99	0,6	0,4	-
19.07.2024	0,43	0,002	15,21	14,88	14,87	14,73	0,14	24	0	1	70,1	41,6	28,49	0,6	0,4	-
20.07.2024	0,455	0,003	16,77	16,57	16,41	16,32	0,09	24	0	1	69	41,5	27,59	0,6	0,4	-
21.07.2024	0,387	0	15,38	15,32	15,05	15,06	-0,01	24	0	1	68,3	42,6	25,7	0,6	0,4	-
22.07.2024	0,399	0	15,22	15,03	14,88	14,79	0,09	24	0	1	68,8	42,2	26,5	0,6	0,4	-
23.07.2024	0,422	0,009	15,45	14,99	15,13	14,84	0,29	24	0	1	69,3	42,1	27,18	0,6	0,4	-
Итого:	12,57	0	491,64	483,88	481,41	477,3	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,57															

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	1764,474	54136,44	49242,04	50641,41	46343,48
23.07.2024	1777,044	54628,08	49725,92	51122,82	46820,78

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.07.2024 9:20:12