

# #34932#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5876  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209809  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,424	0,002	15,17	14,88	14,83	14,7	0,13	24	0	1	70,1	41,9	28,2	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,412	0,002	14,96	14,67	14,63	14,52	0,11	24	0	1	70	42,1	27,91	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,408	0,002	14,63	14,37	14,33	14,21	0,12	24	0	1	70,4	42,3	28,13	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,421	0,004	15,4	15,13	15,09	14,9	0,19	24	0	1	69,7	42,4	27,3	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,434	0,001	16,1	15,83	15,72	15,61	0,11	24	0	1	69,3	41,9	27,43	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,42	0,002	16,01	15,75	15,64	15,54	0,1	24	0	1	69,1	42,5	26,58	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,47	0,005	20,03	19,76	19,63	19,47	0,16	24	0	1	66,7	43,2	23,47	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,449	0,003	17,72	17,45	17,36	17,2	0,16	24	0	1	67,9	42,2	25,68	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,444	0,002	16,58	16,3	16,23	16,1	0,13	24	0	1	68,7	41,8	26,91	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,476	0	17,23	16,96	16,84	16,74	0,1	24	0	1	69,1	41,2	27,97	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,456	0,002	17,41	17,14	17,05	16,9	0,15	24	0	1	68,4	42	26,41	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,44	0,003	16,75	16,47	16,4	16,24	0,16	23	1	1	68,4	41,9	26,56	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,421	0,002	16,44	16,17	16,09	15,92	0,17	23	1	1	68,9	43,2	25,69	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,468	0,001	17,84	17,55	17,45	17,3	0,15	24	0	1	69,3	42,8	26,49	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,514	0,002	18,97	18,65	18,56	18,41	0,15	24	0	1	69,2	42	27,14	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,474	0,001	18,08	17,79	17,67	17,53	0,14	24	0	1	69,1	42,6	26,45	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,44	0	17,28	17,02	16,88	16,77	0,11	24	0	1	69,2	43,3	25,84	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,409	0,003	16,26	16	15,91	15,76	0,15	24	0	1	69,2	43,9	25,24	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,432	0,003	16,55	16,29	16,2	16,05	0,15	24	0	1	69,6	43,4	26,2	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,431	0,002	17,09	16,84	16,72	16,59	0,13	24	0	1	68,9	43,5	25,39	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,439	0,002	17,71	17,46	17,32	17,19	0,13	24	0	1	68,5	43,3	25,15	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,431	0,002	16,86	16,6	16,5	16,34	0,16	24	0	1	69	43,3	25,66	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,435	0,004	16,59	16,36	16,24	16,1	0,14	24	0	1	69,6	43,2	26,38	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,518	0	18,93	18,66	18,52	18,4	0,12	24	0	1	69,6	42	27,58	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,459	0,001	17,31	17,09	16,94	16,86	0,08	24	0	1	69,4	42,7	26,69	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,227	0,003	21,23	21,26	20,98	20,91	0,07	24	0	1	55,7	45,4	10,25	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,463	0	17,75	17,66	17,35	17,35	0	24	0	1	69,5	42,8	26,64	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,493	0	17,46	17,35	17,06	17,05	0,01	24	0	1	70,8	41,8	28,94	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,44	0,003	15,98	15,68	15,62	15,45	0,17	24	0	1	70,1	42,4	27,69	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,456	0,015	16,63	16,04	16,26	15,83	0,43	24	0	1	69,5	42,7	26,81	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,501	0,018	18,13	17,5	17,75	17,28	0,47	24	0	1	69,2	42,1	27,12	0,6	0,4	-
Итого:	13,705	0	531,08	522,68	519,77	515,22	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,705															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1155,621	33819,69	29348,2	30812,27	26634,65
23.09.2023	1169,326	34350,77	29870,88	31332,04	27149,87

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2023 11:03:47