

#94764#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/24г. - 23/09/24г.

Абонент: ЖЭУ 7 Сервис

Адрес: Университетская, 4-10

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгрвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв = 0.00°C

Заводской номер 00209809

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x533В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2024	67,89	41,48	26,41	14,21	13,94	13,87	13,74	0,2	6	4	0,375	0,007	24	0	*
24.08.2024	67,95	39,65	28,3	16,95	16,57	16,56	16,41	0,16	6	4	0,475	0,001	24	0	*
25.08.2024	68,25	40,25	28	15,48	15,18	15,13	15,01	0,17	6	4	0,43	0,002	24	0	*
26.08.2024	68,43	40,69	27,74	14,69	14,39	14,31	14,19	0,2	6	4	0,405	0,003	23	1	*
27.08.2024	68,14	40,98	27,16	15,24	14,92	14,87	14,74	0,18	6	4	0,416	0,003	24	0	*
28.08.2024	68,33	40,97	27,36	14,78	14,46	14,43	14,3	0,16	6	4	0,402	0,003	24	0	*
29.08.2024	68,76	41,17	27,59	14,14	13,84	13,81	13,71	0,13	6	4	0,387	0,001	24	0	*
30.08.2024	68,54	41,22	27,32	14,27	13,98	13,94	13,81	0,17	6	4	0,39	0,003	24	0	*
31.08.2024	68,06	40,59	27,47	15,84	15,51	15,47	15,32	0,19	6	4	0,433	0,005	24	0	*
01.09.2024	67,68	41,32	26,36	14,74	14,45	14,41	14,29	0,16	6	4	0,384	0,002	24	0	*
02.09.2024	68,07	41,12	26,95	14,84	14,55	14,53	14,41	0,14	6	4	0,399	0,002	24	0	*
03.09.2024	68,35	40,91	27,44	14,7	14,41	14,38	14,27	0,14	6	4	0,4	0,002	24	0	*
04.09.2024	67,41	41,6	25,81	14,87	14,55	14,54	14,42	0,13	6	4	0,383	0,002	24	0	*
05.09.2024	68,05	41,48	26,57	14,28	13,99	13,94	13,82	0,17	6	4	0,376	0,004	24	0	*
06.09.2024	67,99	41,58	26,41	14,15	13,86	13,84	13,72	0,14	6	4	0,369	0,003	24	0	*
07.09.2024	67,69	40,67	27,02	16,19	15,85	15,84	15,68	0,17	6	4	0,436	0,002	24	0	*
08.09.2024	67,88	41,45	26,43	14,37	14,08	14,03	13,91	0,17	6	4	0,379	0,004	24	0	*
09.09.2024	68,26	40,95	27,31	15,06	14,76	14,72	14,59	0,17	6	4	0,411	0,001	24	0	*
10.09.2024	67,85	40,8	27,05	15,67	15,33	15,3	15,14	0,19	6	4	0,423	0,004	24	0	*
11.09.2024	67,72	40,74	26,98	15,59	15,27	15,23	15,08	0,19	6	4	0,419	0,004	24	0	*
12.09.2024	68,46	40,5	27,96	17,51	17,14	17,11	16,94	0,2	6	4	0,489	0,004	24	0	*
13.09.2024	68,28	41,49	26,79	17,17	16,81	16,76	16,58	0,23	6	4	0,461	0,005	24	0	*
14.09.2024	68,17	41,29	26,88	17,71	17,33	17,3	17,08	0,25	6	4	0,477	0,007	24	0	*
15.09.2024	68,36	41,5	26,86	17	16,61	16,63	16,44	0,17	6	4	0,456	0,003	24	0	*
16.09.2024	68,66	41,14	27,52	16,63	16,29	16,25	16,05	0,24	6	4	0,456	0,006	24	0	*
17.09.2024	68,51	41,78	26,73	15,84	15,5	15,47	15,31	0,19	6	4	0,422	0,003	24	0	*
18.09.2024	68,67	41,2	27,47	16,71	16,36	16,33	16,13	0,23	6	4	0,459	0,005	24	0	*
19.09.2024	68,35	41,52	26,83	16,51	16,14	16,15	15,97	0,17	6	4	0,439	0,002	24	0	*
20.09.2024	68,12	41,53	26,59	17,14	16,77	16,76	16,53	0,24	6	4	0,458	0,004	24	0	*
21.09.2024	68,62	40,8	27,82	18,15	17,75	17,75	17,54	0,21	6	4	0,504	0,003	24	0	*
22.09.2024	68,49	41,46	27,03	16,54	16,17	16,17	15,99	0,18	6	4	0,441	0,002	24	0	*
23.09.2024	68,39	40,91	27,48	17,54	17,19	17,16	16,95	0,24	6	4	0,484	0,006	24	0	*
Итого:				504,51	493,95	492,99	488,07	5,88			13,638	0,108	767	1	
Средние:	68,19	41,08	27,11						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/2424:00	55116,3	51600,85	50203,1	47292,89	4307,96	1790,025	187,556	22366	854
23/09/2424:00	55620,81	52094,8	50696,09	47780,96	4313,84	1803,663	187,664	23133	855
Итого:	504,51	493,95	492,99	488,07	5,88	13,638	0,108	767	1

Период нормальной работы 767ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 24037ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

