

#108893#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5876
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	2,396	0,018	80,84	79,22	79,08	78,65	0,43	24	0	0	69,6	39,5	30,07	0,6	0,4	1,2
25.11.2024	2,654	0,017	94,91	93,16	92,87	92,41	0,46	24	0	0	69,4	41,1	28,37	0,6	0,4	5,9
26.11.2024	2,202	0,005	84,01	82,95	82,24	82,26	-0,02	24	0	1	69,1	42,3	26,79	0,6	0,4	7,3
27.11.2024	2,668	0,055	97,19	94,62	95,08	93,85	1,23	24	0	0	69,5	42	27,49	0,6	0,4	4,7
28.11.2024	2,611	0,031	95	92,96	92,92	92,22	0,7	24	0	0	69,7	41,9	27,77	0,6	0,4	4,4
29.11.2024	2,873	0,026	107,31	105,25	104,94	104,3	0,64	24	0	0	70,1	43	27,12	0,6	0,4	4,2
30.11.2024	3,006	0,026	104,27	102,09	101,84	101,19	0,65	24	0	0	72,4	43,1	29,25	0,6	0,4	4,1
01.12.2024	2,775	0,023	95,04	93,06	92,87	92,26	0,61	24	0	0	72	42,4	29,61	0,6	0,4	2,2
02.12.2024	2,665	0,019	93,27	91,39	91,19	90,66	0,53	24	0	0	70,3	41,3	28,99	0,6	0,4	2,9
03.12.2024	2,99	0,03	97,44	95,25	95,04	94,37	0,67	24	0	0	74,8	43,6	31,14	0,6	0,4	-
04.12.2024	2,921	0,028	100,76	98,64	98,4	97,74	0,66	24	0	0	72,7	43,3	29,38	0,6	0,4	-
05.12.2024	3,081	0,027	101,57	99,3	99,01	98,36	0,65	24	0	0	75	44,2	30,82	0,6	0,4	-
06.12.2024	3,093	0,028	99,26	96,98	96,76	96,04	0,72	24	0	0	75,5	43,9	31,62	0,6	0,4	-
07.12.2024	3,054	0,031	98,77	96,53	96,37	95,67	0,7	24	0	0	74,4	43	31,36	0,6	0,4	-
08.12.2024	3,109	0,031	101,85	99,58	99,36	98,62	0,74	24	0	0	74,5	43,5	30,98	0,6	0,4	-
09.12.2024	3,364	0,024	106,54	104,06	103,73	103,09	0,64	24	0	0	77,3	45,2	32,13	0,6	0,4	-
10.12.2024	2,94	0,025	97,16	95,03	94,82	94,2	0,62	24	0	0	73,9	43,1	30,74	0,6	0,4	-
11.12.2024	3,105	0,027	100,29	98,03	97,8	97,13	0,67	24	0	0	75,2	43,8	31,42	0,6	0,4	-
12.12.2024	3,389	0,03	106,13	103,59	103,26	102,56	0,7	24	0	0	78,4	45,9	32,49	0,6	0,4	-
13.12.2024	3,288	0,025	105,61	103,16	102,82	102,19	0,63	24	0	0	77,1	45,4	31,69	0,6	0,4	-
14.12.2024	2,838	0,026	95,08	93,04	92,87	92,26	0,61	24	0	0	72,4	42	30,3	0,6	0,4	-
15.12.2024	2,516	0,021	85,6	83,84	83,72	83,2	0,52	24	0	0	69,8	40	29,81	0,6	0,4	-
16.12.2024	2,718	0,023	98,7	96,8	96,58	96,01	0,57	24	0	0	69,2	41,3	27,89	0,6	0,4	-
17.12.2024	2,461	0,02	85,47	83,76	83,61	83,11	0,5	24	0	0	69,7	40,6	29,18	0,6	0,4	-
18.12.2024	2,29	0,016	77,84	76,24	76,13	75,69	0,44	24	0	0	69,6	39,7	29,89	0,6	0,4	-
19.12.2024	2,812	0,02	100,06	98,08	97,83	97,28	0,55	24	0	0	70,6	42,2	28,48	0,6	0,4	-
20.12.2024	2,921	0,023	104,21	102,16	101,85	101,27	0,58	24	0	0	71	42,5	28,42	0,6	0,4	-
21.12.2024	2,752	0,02	95,88	93,98	93,73	93,21	0,52	24	0	0	71	41,9	29,1	0,6	0,4	-
22.12.2024	2,844	0,019	97,13	95,15	94,86	94,37	0,49	24	0	0	72,2	42,4	29,74	0,6	0,4	-
23.12.2024	3,011	0,024	95,08	92,94	92,69	92,11	0,58	24	0	0	76	43,8	32,22	0,6	0,4	-
Итого:	85,347	0	2902,27	2840,84	2834,27	2816,28	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,347															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	1923,483	59911,04	54911,6	56293,06	51959,48
23.12.2024	2008,83	62813,31	57752,44	59127,33	54775,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2024 13:57:59