

# #11013#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 5876  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209809  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	3,803	0,161	185,43	180,29	181,15	178,02	3,13	24	0	0	71,6	51,6	20,06	0,6	0,4	5,2
24.12.2020	4,198	0,174	188,97	183,46	184,24	181,02	3,22	24	0	0	75,3	53,4	21,83	0,6	0,4	2,5
25.12.2020	4,294	0,176	190,87	185,28	185,94	182,73	3,21	24	0	0	76,4	54,2	22,12	0,6	0,4	2,6
26.12.2020	4,436	0,172	189,36	183,73	184,33	181,17	3,16	24	0	0	77,8	54,7	23,09	0,6	0,4	1,5
27.12.2020	4,812	0,185	190,92	184,9	185,43	182,15	3,28	24	0	0	81,3	56,4	24,91	0,6	0,4	-0,5
28.12.2020	4,413	0,186	190,04	184,21	184,97	181,59	3,38	24	0	0	77,9	55	22,82	0,6	0,4	2,2
29.12.2020	3,96	0,17	195,55	190,14	191,17	187,8	3,37	24	0	0	70,9	51,1	19,79	0,6	0,4	4,7
30.12.2020	4,181	0,162	183,35	178	178,83	175,7	3,13	24	0	0	74,7	52,2	22,43	0,6	0,4	1,6
31.12.2020	4,811	0,18	190,84	184,87	185,45	182,17	3,28	24	0	0	80,5	55,6	24,92	0,6	0,4	0,4
01.01.2021	4,541	0,175	185,34	179,65	180,11	177,02	3,09	24	0	0	80,4	56,2	24,21	0,6	0,4	-2,4
02.01.2021	4,642	0,181	190,66	184,82	185,34	182,09	3,25	24	0	0	80	56	24,02	0,6	0,4	-0,2
03.01.2021	4,607	0,176	186,96	181,22	181,72	178,59	3,13	24	0	0	80,2	55,9	24,36	0,6	0,4	-0,9
04.01.2021	4,834	0,181	189,1	183,13	183,56	180,39	3,17	24	0	0	82,1	56,8	25,32	0,6	0,4	-0,5
05.01.2021	4,605	0,179	187,71	181,92	182,49	179,3	3,19	24	0	0	80	55,8	24,23	0,6	0,4	0,4
06.01.2021	4,621	0,181	188,4	182,52	183,2	179,91	3,29	24	0	0	79,3	55,2	24,17	0,6	0,4	0,2
07.01.2021	4,565	0,187	191,18	185,32	185,88	182,58	3,3	24	0	0	79,7	56,2	23,53	0,6	0,4	0,2
08.01.2021	4,52	0,179	190,53	184,78	185,26	182,06	3,2	24	0	0	79,5	56,1	23,39	0,6	0,4	0,2
09.01.2021	4,698	0,186	189,5	183,58	184,09	180,85	3,24	24	0	0	81,1	56,6	24,49	0,6	0,4	-1
10.01.2021	4,85	0,191	191,88	185,81	186,24	182,93	3,31	24	0	0	82,4	57,4	24,97	0,6	0,4	-0,6
11.01.2021	4,545	0,175	184,75	179,06	179,63	176,46	3,17	24	0	0	79,6	55,4	24,28	0,6	0,4	0,3
12.01.2021	4,49	0,167	182,92	177,35	177,97	174,9	3,07	24	0	0	78,6	54,3	24,26	0,6	0,4	0,1
13.01.2021	4,493	0,167	184,38	178,81	179,36	176,32	3,04	24	0	0	78,8	54,7	24,07	0,6	0,4	0,2
14.01.2021	4,752	0,172	182,03	176,24	176,73	173,67	3,06	24	0	0	81,7	55,9	25,86	0,6	0,4	-2,7
15.01.2021	4,948	0,177	178,94	172,99	173,34	170,31	3,03	24	0	0	85,4	57,9	27,48	0,6	0,4	-6
16.01.2021	5,31	0,179	178,28	171,99	172,35	169,27	3,08	24	0	0	88,2	58,5	29,71	0,6	0,4	-8,2
17.01.2021	5,603	0,178	171,65	165,22	165,48	162,5	2,98	24	0	0	92,1	59,4	32,7	0,6	0,4	-15,6
18.01.2021	5,688	0,196	189,16	182,45	182,42	179,23	3,19	24	0	0	92	61,9	30,02	0,6	0,4	-7,6
19.01.2021	5,531	0,19	182,46	175,91	176,07	172,94	3,13	24	0	0	90,8	60,5	30,26	0,6	0,4	-9,6
20.01.2021	4,866	0,186	186,88	180,83	181,28	178,03	3,25	24	0	0	83,2	57,4	25,77	0,6	0,4	-0,7
21.01.2021	4,231	0,163	188,33	182,92	183,53	180,45	3,08	24	0	0	76	53,8	22,12	0,6	0,4	4
22.01.2021	4,192	0,168	190,26	184,89	185,43	182,35	3,08	24	0	0	75,9	54,2	21,66	0,6	0,4	4,3
23.01.2021	4,202	0,16	186,84	181,62	182,11	179,14	2,97	24	0	0	75,8	53,6	22,16	0,6	0,4	-
Итого:	148,242	0	5983,47	5797,91	5815,1	5713,64	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	148,242															

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2020	1725,703	82268,69	80086,15	80338,97	79050,9
23.01.2021	1873,945	88252,16	85884,06	86154,07	84764,54

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.01.2021 14:45:28