

#67547#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5876  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209809  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2023	2,643	0,015	100,95	99,36	98,91	98,5	0,41	24	0	0	68	41,4	26,55	0,6	0,4	-
25.12.2023	2,936	0,006	103,38	101,68	100,96	100,77	0,19	24	0	0	71,8	42,8	28,99	0,6	0,4	-
26.12.2023	3,078	0,008	106,23	104,52	103,77	103,54	0,23	24	0	0	72,8	43,2	29,57	0,6	0,4	-
27.12.2023	2,772	0,007	93,73	92,37	91,64	91,44	0,2	24	0	0	72	41,9	30,15	0,6	0,4	-
28.12.2023	2,649	0,005	94,09	92,61	92,04	91,87	0,17	24	0	0	69,6	40,9	28,7	0,6	0,4	-
29.12.2023	3,014	0,018	113,52	111,56	111,09	110,62	0,47	24	0	0	68,9	41,9	26,96	0,6	0,4	-
30.12.2023	3,231	0,022	110,07	107,89	107,51	106,93	0,58	24	0	0	72,5	42,7	29,82	0,6	0,4	-
31.12.2023	3,236	0,02	108,11	105,94	105,4	104,9	0,5	24	0	0	75,5	45	30,49	0,6	0,4	-
01.01.2024	3,68	0,017	106,9	104,35	103,77	103,26	0,51	24	0	0	82,3	47	35,22	0,6	0,4	-
02.01.2024	4,097	0,033	116,59	113,58	112,99	112,3	0,69	24	0	0	84,8	48,9	35,91	0,6	0,4	-
03.01.2024	4,091	0,031	115,66	112,64	112,05	111,34	0,71	24	0	0	85,3	49,2	36,16	0,6	0,4	-
04.01.2024	3,66	0,021	105,58	102,97	102,5	101,97	0,53	24	0	0	81,8	46,3	35,45	0,6	0,4	-
05.01.2024	4,019	0,029	112,82	109,89	109,34	108,7	0,64	24	0	0	84,6	48,1	36,44	0,6	0,4	-
06.01.2024	5,037	0,045	134,63	130,85	129,88	129,12	0,76	24	0	0	91,2	52,8	38,39	0,6	0,4	-
07.01.2024	4,896	0,04	129,9	126,29	125,37	124,68	0,69	24	0	0	90,9	52,2	38,71	0,6	0,4	-
08.01.2024	3,813	0,022	103,58	100,86	100,39	99,85	0,54	24	0	0	84,2	46,5	37,71	0,6	0,4	-
09.01.2024	3,384	0,021	96,73	94,37	94,06	93,49	0,57	24	0	0	79,5	43,8	35,71	0,6	0,4	-
10.01.2024	3,492	0,023	105,48	103,04	102,62	102,07	0,55	24	0	0	78,8	45,1	33,75	0,6	0,4	-
11.01.2024	3,406	0,023	103,13	100,74	100,35	99,79	0,56	24	0	0	78,6	45	33,66	0,6	0,4	-
12.01.2024	3,508	0,023	103,15	100,65	100,23	99,64	0,59	24	0	0	80,5	45,8	34,72	0,6	0,4	-
13.01.2024	3,358	0,024	100,7	98,33	97,96	97,37	0,59	24	0	0	78,7	44,8	33,98	0,6	0,4	-
14.01.2024	3,541	0,024	107,69	105,2	104,71	104,15	0,56	24	0	0	79,4	45,8	33,54	0,6	0,4	-
15.01.2024	3,997	0,03	118,91	116,02	115,35	114,72	0,63	24	0	0	83,2	48,8	34,36	0,6	0,4	-
16.01.2024	3,771	0,028	112,25	109,56	108,96	108,33	0,63	24	0	0	82,5	48,2	34,31	0,6	0,4	-
17.01.2024	3,615	0,023	109,03	106,46	105,99	105,37	0,62	24	0	0	80,2	46,4	33,82	0,6	0,4	-
18.01.2024	3,511	0,02	106,62	104,11	103,62	103,09	0,53	24	0	0	80,2	46,6	33,61	0,6	0,4	-
19.01.2024	3,473	0,024	102,78	100,31	99,9	99,35	0,55	24	0	0	80,2	45,6	34,5	0,6	0,4	-
20.01.2024	3,318	0,024	101,11	98,73	98,39	97,75	0,64	24	0	0	78,5	45	33,43	0,6	0,4	-
21.01.2024	3,06	0,024	99,02	96,85	96,63	96,01	0,62	24	0	0	74,1	42,8	31,36	0,6	0,4	-
22.01.2024	2,958	0,027	101,18	99,06	98,86	98,2	0,66	24	0	0	72	42,4	29,63	0,6	0,4	-
23.01.2024	2,965	0,023	104,01	101,87	101,63	101,04	0,59	24	0	0	71,2	42,3	28,93	0,6	0,4	-
Итого:	108,209	0	3327,53	3252,66	3236,87	3220,16	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	108,209															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2023	1387,656	41571,13	36940,99	38376,63	34155,16
23.01.2024	1495,865	44898,66	40193,65	41613,5	37375,32

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.01.2024 13:18:41