

#112511#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5876
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,868	0,023	99,64	97,62	97,33	96,74	0,59	24	0	0	72,2	43	29,18	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,795	0,021	96,91	94,97	94,72	94,18	0,54	24	0	0	71,4	42,2	29,25	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,702	0,018	96,3	94,46	94,17	93,72	0,45	24	0	0	70,3	41,8	28,5	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,818	0,022	105,96	104,01	103,65	103,08	0,57	24	0	0	69,3	42,4	26,95	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,861	0,023	100,81	98,83	98,52	97,97	0,55	24	0	0	71,4	42,6	28,8	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,856	0,022	100,54	98,58	98,3	97,79	0,51	24	0	0	70,5	41,7	28,83	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,912	0,021	103,45	101,45	101,17	100,63	0,54	24	0	0	70,4	41,9	28,57	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,67	0,02	94,16	92,35	92,08	91,58	0,5	24	0	0	70,4	41,6	28,78	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	3,217	0,022	109,43	107,17	106,72	106,17	0,55	24	0	0	74,5	44,6	29,89	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	3,382	0,023	105,94	103,51	103,08	102,52	0,56	24	0	0	78,2	45,6	32,55	0,6	0,4	4
03.01.2025	3,471	0,025	106,51	104	103,52	102,93	0,59	24	0	0	79,5	46,3	33,25	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	3,483	0,024	105,26	102,73	102,31	101,7	0,61	24	0	0	80	46,3	33,74	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	3,03	0,025	96,66	94,52	94,24	93,65	0,59	24	0	0	75,6	43,8	31,86	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	2,833	0,019	102,36	100,44	100,1	99,62	0,48	24	0	0	70,1	42	28,1	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	3,211	0,023	106,29	104,08	103,69	103,12	0,57	24	0	0	74,4	43,6	30,71	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	3,059	0,02	97,24	95,14	94,81	94,26	0,55	24	0	0	75,3	43,3	31,99	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	3,329	0,019	109,69	107,37	106,93	106,4	0,53	24	0	0	75,3	44,4	30,87	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	3,345	0,018	104,62	102,32	101,84	101,35	0,49	24	0	0	77,5	44,8	32,63	0,6	0,4	-
11.01.2025	3,461	0,017	106,56	104,28	103,71	103,27	0,44	24	0	0	78,3	45,1	33,14	0,6	0,4	-
12.01.2025	3,418	0,015	109,29	107,03	106,43	106,02	0,41	24	0	0	77,2	45,3	31,91	0,6	0,4	-
13.01.2025	3,286	0,011	108,19	106,07	105,43	105,09	0,34	24	0	0	75,6	44,6	31	0,6	0,4	-
14.01.2025	2,972	0,011	103,9	102,06	101,53	101,19	0,34	24	0	0	71,3	42,2	29,13	0,6	0,4	-
15.01.2025	3,052	0,014	106,21	104,32	103,77	103,41	0,36	24	0	0	71,8	42,5	29,28	0,6	0,4	-
16.01.2025	3,001	0,011	106,53	104,66	104,08	103,75	0,33	24	0	0	71,6	42,9	28,68	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,891	0,012	104,27	102,49	101,97	101,62	0,35	24	0	0	70,1	41,9	28,21	0,6	0,4	-
18.01.2025	3,331	0,015	118,9	116,79	116,07	115,66	0,41	24	0	0	73,1	44,6	28,53	0,6	0,4	-
19.01.2025	3,316	0,008	108,75	106,63	105,97	105,65	0,32	24	0	0	76,1	44,9	31,16	0,6	0,4	-
20.01.2025	3,248	0,015	103,9	101,78	101,21	100,81	0,4	24	0	0	77,1	45,1	31,92	0,6	0,4	-
21.01.2025	3,386	0,013	109,07	106,86	106,19	105,85	0,34	24	0	0	77,2	45,5	31,72	0,6	0,4	-
22.01.2025	3,19	0,013	101,18	99,14	98,58	98,21	0,37	24	0	0	76,3	44,1	32,18	0,6	0,4	-
23.01.2025	2,879	0,013	98,93	97,11	96,6	96,24	0,36	24	0	0	72,5	42,8	29,66	0,6	0,4	-
Итого:	96,273	0	3227,45	3162,77	3148,72	3134,18	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,273															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	2008,83	62813,31	57752,44	59127,33	54775,76
23.01.2025	2105,103	66040,76	60915,21	62276,05	57909,94

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 7:54:36