

#10980#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Соседи, ТСЖ, УК
Воскресенская 3, микрорайон Прибрежный, Калининград
4431
8702
ВКТ-9
5343
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 0,782 | 0 | 37,195 | 30,28 | 0 | 36,451 | 29,889 | 0 | 24 | 0 | 1050 | 128 | 66,4 | 52,8 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 0,782 | 0 | 37,337 | 30,011 | 0 | 36,613 | 29,633 | 0 | 24 | 0 | 1048 | 128 | 65,3 | 52,2 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | 7 |
| 26.03.2022 | 0,855 | 0 | 37,955 | 29,324 | 0 | 37,211 | 28,953 | 0 | 24 | 0 | 1050 | 128 | 65,7 | 52,3 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 0,973 | 0 | 38,908 | 28,176 | 0 | 38,132 | 27,816 | 0 | 24 | 0 | 1050 | 128 | 66,3 | 52,5 | 0 | 0,41 | 0,42 | 0 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 0,76 | 0 | 37,823 | 31,644 | 0 | 37,065 | 31,234 | 0 | 24 | 0 | 1048 | 128 | 66,5 | 52,8 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | 7 |
| 29.03.2022 | 0,788 | 0 | 37,162 | 30,113 | 0 | 36,426 | 29,731 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 66 | 52,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 4 |
| 30.03.2022 | 0,777 | 0 | 38,295 | 31,453 | 0 | 37,542 | 31,049 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 65,8 | 52,6 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 0,808 | 0 | 38,214 | 30,716 | 0 | 37,46 | 30,322 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 65,9 | 52,6 | 0 | 0,39 | 0,4 | 0 | - |
| 01.04.2022 | 0,813 | 0 | 37,507 | 29,88 | 0 | 36,768 | 29,502 | 0 | 24 | 0 | 1050 | 128 | 65,8 | 52,3 | 0 | 0,4 | 0,41 | 0 | - |
| 02.04.2022 | 0,909 | 0 | 37,786 | 28,145 | 0 | 37,042 | 27,793 | 0 | 24 | 0 | 1050 | 128 | 65,8 | 52 | 0 | 0,4 | 0,41 | 0 | - |
| 03.04.2022 | 0,861 | 0 | 37,84 | 29,348 | 0 | 37,093 | 28,978 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 65,9 | 52,2 | 0 | 0,4 | 0,41 | 0 | - |
| 04.04.2022 | 0,788 | 0 | 36,731 | 29,864 | 0 | 35,995 | 29,484 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 66,4 | 52,4 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 05.04.2022 | 0,863 | 0 | 40,557 | 31,94 | 0 | 39,768 | 31,528 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 65,4 | 52,8 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0 | - |
| 06.04.2022 | 0,785 | 0 | 41,404 | 34,596 | 0 | 40,602 | 34,148 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 65,3 | 52,9 | 0 | 0,43 | 0,44 | 0 | - |
| 07.04.2022 | 0,8 | 0 | 40,795 | 33,937 | 0 | 39,974 | 33,48 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 66,7 | 54 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0 | - |
| 08.04.2022 | 0,819 | 0 | 41,441 | 34,319 | 0 | 40,611 | 33,86 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 66,5 | 53,7 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0 | - |
| 09.04.2022 | 0,786 | 0 | 40,82 | 34,028 | 0 | 40,022 | 33,585 | 0 | 24 | 0 | 1563 | 134 | 65,6 | 53 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0 | - |
| 10.04.2022 | 0,889 | 0 | 41,653 | 33,143 | 0 | 40,816 | 32,701 | 0 | 24 | 0 | 1050 | 128 | 66,6 | 53,7 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0 | - |
| 11.04.2022 | 0,841 | 0 | 40,923 | 33,158 | 0 | 40,11 | 32,721 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 66,2 | 53,4 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0 | - |
| 12.04.2022 | 0,851 | 0 | 40,584 | 32,481 | 0 | 39,768 | 32,044 | 0 | 24 | 0 | 1050 | 128 | 66,6 | 53,9 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 13.04.2022 | 0,781 | 0 | 39,164 | 32,331 | 0 | 38,392 | 31,911 | 0 | 24 | 0 | 1050 | 128 | 65,9 | 53 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0 | - |
| 14.04.2022 | 0,782 | 0 | 36,558 | 29,402 | 0 | 35,837 | 29,029 | 0 | 24 | 0 | 1050 | 128 | 65,9 | 52,3 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0 | - |
| 15.04.2022 | 0,756 | 0 | 37,807 | 31,233 | 0 | 37,067 | 30,834 | 0 | 24 | 0 | 24 | 134 | 65,6 | 52,5 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 16.04.2022 | 0,828 | 0 | 39,739 | 32,311 | 0 | 38,947 | 31,891 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 66,3 | 53 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0 | - |
| 17.04.2022 | 0,872 | 0 | 39,929 | 31,331 | 0 | 39,136 | 30,921 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 66,2 | 53,2 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0 | - |
| 18.04.2022 | 0,747 | 0 | 38,47 | 32,139 | 0 | 37,724 | 31,731 | 0 | 24 | 0 | 24 | 134 | 65,3 | 52,4 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0 | - |
| 19.04.2022 | 0,766 | 0 | 39,028 | 32,55 | 0 | 38,255 | 32,125 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 66,1 | 53,1 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0 | - |
| 20.04.2022 | 0,823 | 0 | 39,605 | 32,167 | 0 | 38,807 | 31,739 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 66,7 | 53,6 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0 | - |
| 21.04.2022 | 0,925 | 0 | 40,066 | 30,505 | 0 | 39,259 | 30,101 | 0 | 24 | 0 | 1050 | 128 | 66,7 | 53,5 | 0 | 0,43 | 0,44 | 0 | - |
| 22.04.2022 | 0,791 | 0 | 39,199 | 32,324 | 0 | 38,389 | 31,878 | 0 | 24 | 0 | 24 | 128 | 67,5 | 54,6 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0 | - |
| 23.04.2022 | 0,927 | 0 | 40,726 | 30,768 | 0 | 39,915 | 30,357 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 53,7 | 0 | 0,43 | 0,44 | 0 | - |
| Итого: | 25,528 | 0 | 1211,221 | 973,617 | 0 | 1187,197 | 960,968 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 25,528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|----------|---------|---------|
| 23.03.2022 | 1337,722 | 70534,469 | 58933,457 | 0 | 69093,898 | 58103,195 | 0 | 37789,1 | 696 | 2422,38 | 0 |
| 23.04.2022 | 1363,25 | 71745,695 | 59907,07 | 0 | 70281,102 | 59064,164 | 0 | 38533,1 | 1440 | 2422,38 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2022 7:56:13