

#10962#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Соседи, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Воскресенская 1, микрорайон Прибрежный, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 4431
 Порядковый номер 7927
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5131
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,9	0	33,335	20,769	0	32,755	20,538	0	24	0	0	0	61,6	49,1	0	0,45	0,45	0	4
25.04.2021	0,883	0	33,42	20,741	0	32,858	20,516	0	24	0	0	0	60,6	48,5	0	0,45	0,44	0	3,7
26.04.2021	0,933	0	33,583	20,385	0	32,989	20,152	0	24	0	0	0	62,2	49,7	0	0,45	0,45	0	2,9
27.04.2021	0,896	0	33,198	20,664	0	32,62	20,433	0	24	0	0	0	61,7	49,2	0	0,45	0,45	0	4,1
28.04.2021	0,87	0	33,04	21,073	0	32,469	20,84	0	24	0	0	0	61,4	48,9	0	0,45	0,45	0	6,7
29.04.2021	0,918	0	33,828	20,597	0	33,247	20,367	0	24	0	0	0	61,2	49,2	0	0,45	0,45	0	9,3
30.04.2021	0,861	0	32,755	20,764	0	32,191	20,534	0	24	0	0	0	61,3	49	0	0,45	0,45	0	7
01.05.2021	1,039	0	36,19	20,597	0	35,558	20,359	0	24	0	0	0	61,8	50,1	0	0,45	0,45	0	7,3
02.05.2021	0,864	0	34,735	23,563	0	34,122	23,294	0	24	0	0	0	62,1	49,7	0	0,46	0,46	0	6,2
03.05.2021	0,941	0	34,458	21,12	0	33,864	20,888	0	24	0	0	0	61,3	48,8	0	0,44	0,44	0	5,8
04.05.2021	0,923	0	34,98	22,694	0	34,356	22,435	0	24	0	0	0	62,5	49,7	0	0,46	0,45	0	9,6
05.05.2021	0,921	0	36,285	23,403	0	35,674	23,147	0	24	0	0	0	60,6	48,7	0	0,47	0,46	0	10,4
06.05.2021	0,944	0	36,033	23,311	0	35,393	23,043	0	24	0	0	0	62,3	49,9	0	0,47	0,46	0	6,9
07.05.2021	0,91	0	35,468	23,363	0	34,838	23,093	0	24	0	0	0	62,4	50	0	0,47	0,46	0	6,9
08.05.2021	0,922	0	35,2	23,337	0	34,558	23,065	0	24	0	0	0	63,2	50,3	0	0,47	0,47	0	6,3
09.05.2021	0,905	0	35,268	22,646	0	34,674	22,402	0	24	0	0	0	60,6	48,4	0	0,47	0,46	0	11,1
10.05.2021	0,923	0	34,728	22,297	0	34,108	22,041	0	24	0	0	0	62,5	49,9	0	0,46	0,46	0	17,8
11.05.2021	0,866	0	34,165	22,838	0	33,55	22,569	0	24	0	0	0	62,8	50,6	0	0,46	0,45	0	19,7
12.05.2021	0,842	0	34,088	23,552	0	33,467	23,273	0	24	0	0	0	63,2	50,6	0	0,45	0,45	0	19,2
13.05.2021	0,822	0	34,073	23,314	0	33,477	23,046	0	24	0	0	2	61,7	49,9	0	0,46	0,45	0	9,9
14.05.2021	0,868	0	34,69	23,011	0	34,078	22,741	0	24	0	0	0	62,1	50,4	0	0,45	0,45	0	10,6
15.05.2021	0,921	0	35,303	22,626	0	34,669	22,354	0	24	0	0	0	62,7	51	0	0,45	0,45	0	10
16.05.2021	0,94	0	35,335	22,565	0	34,695	22,296	0	24	0	0	0	63	50,8	0	0,45	0,44	0	12,5
17.05.2021	0,867	0	34,498	23	0	33,889	22,734	0	24	0	0	0	62,1	50	0	0,45	0,45	0	14,5
18.05.2021	0,827	0	34,19	23,701	0	33,583	23,426	0	24	0	0	0	62,3	50,2	0	0,45	0,45	0	11,4
19.05.2021	0,873	0	34,765	23,241	0	34,148	22,971	0	24	0	0	0	62,3	50,2	0	0,45	0,44	0	10,4
20.05.2021	0,938	0	35,823	23,127	0	35,182	22,856	0	24	0	0	0	62,6	50,4	0	0,45	0,45	0	-
21.05.2021	0,903	0	35,328	23,041	0	34,707	22,775	0	24	0	0	0	62	50	0	0,45	0,45	0	14
22.05.2021	0,859	0	34,718	23,77	0	34,087	23,485	0	24	0	0	0	63,1	50,9	0	0,45	0,45	0	-
23.05.2021	0,937	0	35,873	22,612	0	35,236	22,339	0	24	0	0	0	62,3	51,1	0	0,44	0,44	0	-
Итого:	27,016	0	1039,353	671,722	0	1021,042	664,012	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,016																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	678,185	32438,959	25223,031	0	31853,049	24924,68	0	27925,38	767,3	4270,9	0,73
23.05.2021	705,201	33478,309	25894,748	0	32874,086	25588,691	0	28645,38	1487,3	4270,9	0,73

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 12:25:41