

#10963#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Потребитель: Соседи, ТСЖ, УК
Адрес потребителя: Воскресенская 1, микрорайон Прибрежный, Калининград (ГВС)
Номер абонента: 4431
Порядковый номер: 7927
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 5131
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2021 | 0,83 | 0 | 30,538 | 19,229 | 0 | 29,989 | 19,008 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,6 | 49,9 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 25.07.2021 | 0,809 | 0 | 30,203 | 19,144 | 0 | 29,668 | 18,927 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 49,5 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 26.07.2021 | 0,794 | 0 | 29,765 | 18,909 | 0 | 29,234 | 18,69 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 50,1 | 0 | 0,39 | 0,39 | 0 | - |
| 27.07.2021 | 0,792 | 0 | 30,168 | 19,612 | 0 | 29,621 | 19,38 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63 | 50,6 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 28.07.2021 | 0,728 | 0 | 29,575 | 20,137 | 0 | 29,049 | 19,902 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,3 | 50,2 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 29.07.2021 | 0,722 | 0 | 29,395 | 19,864 | 0 | 28,886 | 19,64 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 49,4 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 30.07.2021 | 0,771 | 0 | 29,873 | 19,42 | 0 | 29,343 | 19,194 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 50,2 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 31.07.2021 | 0,82 | 0 | 30,528 | 19,087 | 0 | 29,987 | 18,865 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 50,1 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 01.08.2021 | 0,78 | 0 | 27,933 | 16,817 | 0 | 27,447 | 16,631 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 61,6 | 48,9 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | - |
| 02.08.2021 | 0,774 | 0 | 26,64 | 15,09 | 0 | 26,188 | 14,93 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,8 | 47,9 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 03.08.2021 | 0,785 | 0 | 26,423 | 14,728 | 0 | 25,973 | 14,574 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,9 | 47,6 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0 | - |
| 04.08.2021 | 0,772 | 0 | 25,905 | 14,392 | 0 | 25,468 | 14,245 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,7 | 47,1 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0 | - |
| 05.08.2021 | 0,771 | 0 | 25,513 | 13,914 | 0 | 25,084 | 13,774 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | 46,7 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 06.08.2021 | 0,778 | 0 | 26,11 | 14,615 | 0 | 25,665 | 14,463 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 47,4 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 07.08.2021 | 0,745 | 0 | 26,45 | 15,346 | 0 | 26,013 | 15,188 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 47,2 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 08.08.2021 | 0,762 | 0 | 27,41 | 15,466 | 0 | 26,979 | 15,314 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,4 | 46,2 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 09.08.2021 | 0,78 | 0 | 27,41 | 16,014 | 0 | 26,947 | 15,846 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,7 | 47,6 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 10.08.2021 | 0,36 | 0 | 17,005 | 10,82 | 0 | 16,79 | 10,732 | 0 | 15,47 | 8,53 | 0 | 33414 | 51,5 | 41,9 | 0 | 0,31 | 0,31 | 0 | - |
| 11.08.2021 | 0,728 | 0 | 30,703 | 20,119 | 0 | 30,181 | 19,876 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,8 | 51 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 12.08.2021 | 0,899 | 0 | 30,75 | 16,448 | 0 | 30,235 | 16,264 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,4 | 49,2 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 13.08.2021 | 0,809 | 0 | 28,925 | 16,968 | 0 | 28,434 | 16,783 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,8 | 48,6 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | - |
| 14.08.2021 | 0,842 | 0 | 28,615 | 16,121 | 0 | 28,115 | 15,941 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 49,1 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | - |
| 15.08.2021 | 0,838 | 0 | 28,665 | 15,902 | 0 | 28,183 | 15,733 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | 47,9 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 | - |
| 16.08.2021 | 0,755 | 0 | 27,703 | 16,114 | 0 | 27,265 | 15,954 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 58,6 | 46,4 | 0 | 0,41 | 0,4 | 0 | - |
| 17.08.2021 | 0,82 | 0 | 28,018 | 15,374 | 0 | 27,553 | 15,213 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,1 | 47,6 | 0 | 0,41 | 0,4 | 0 | - |
| 18.08.2021 | 0,792 | 0 | 27,578 | 15,859 | 0 | 27,119 | 15,698 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 46,9 | 0 | 0,41 | 0,4 | 0 | - |
| 19.08.2021 | 0,813 | 0 | 27,78 | 15,328 | 0 | 27,321 | 15,17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 47,2 | 0 | 0,41 | 0,4 | 0 | - |
| 20.08.2021 | 0,792 | 0 | 27,503 | 14,937 | 0 | 27,067 | 14,789 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 46,3 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 21.08.2021 | 0,843 | 0 | 28,05 | 15,523 | 0 | 27,57 | 15,361 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,1 | 47,6 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | - |
| 22.08.2021 | 0,851 | 0 | 28,43 | 15,194 | 0 | 27,964 | 15,042 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 46,5 | 0 | 0,39 | 0,39 | 0 | - |
| Итого: | 23,355 | 0 | 839,564 | 496,491 | 0 | 825,338 | 491,127 | 0 | 711,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 711,47

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.07.2021 | 744,445 | 35047,699 | 26930,346 | 0 | 34415,766 | 26612,041 | 0 | 29805,32 | 594,68 | 4575,02 | 149,37 |
| 22.08.2021 | 767,8 | 35887,258 | 27426,834 | 0 | 35241,102 | 27103,172 | 0 | 30516,78 | 1306,15 | 4583,55 | 157,9 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2021 15:26:52