

#92823#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Соседи, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Воскресенская 1, микрорайон Прибрежный, Калининград (ГВС)
Номер абонента 4431
Порядковый номер 7927
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5131
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2024 | 0,646 | 0 | 30,21 | 21,945 | 0 | 29,705 | 21,697 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,4 | 49,5 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 25.07.2024 | 0,66 | 0 | 29,993 | 21,842 | 0 | 29,47 | 21,586 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 50,3 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 26.07.2024 | 0,667 | 0 | 30,308 | 21,509 | 0 | 29,802 | 21,266 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 49,4 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 27.07.2024 | 0,755 | 0 | 31,05 | 20,769 | 0 | 30,507 | 20,522 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 50,7 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 28.07.2024 | 0,653 | 0 | 30,13 | 21,549 | 0 | 29,63 | 21,305 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 49,5 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 29.07.2024 | 0,72 | 0 | 30,82 | 20,954 | 0 | 30,305 | 20,719 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,3 | 49,3 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 30.07.2024 | 0,701 | 0 | 30,618 | 21,233 | 0 | 30,105 | 20,995 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,4 | 49,3 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 31.07.2024 | 0,654 | 0 | 29,97 | 21,549 | 0 | 29,47 | 21,308 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,3 | 49,3 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 01.08.2024 | 0,693 | 0 | 28,943 | 19,038 | 0 | 28,469 | 18,829 | 0 | 23,77 | 0,23 | 0 | 33286 | 59,7 | 48,8 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 02.08.2024 | 0,65 | 0 | 27,233 | 18,839 | 0 | 26,772 | 18,636 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,7 | 48,4 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 03.08.2024 | 0,691 | 0 | 27,85 | 18,194 | 0 | 27,387 | 17,997 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 48,5 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 04.08.2024 | 0,685 | 0 | 27,893 | 18,287 | 0 | 27,433 | 18,09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 48,3 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 05.08.2024 | 0,612 | 0 | 27,018 | 19,194 | 0 | 26,572 | 18,99 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 06.08.2024 | 0,677 | 0 | 27,558 | 18,4 | 0 | 27,094 | 18,2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | 48,5 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 07.08.2024 | 0,615 | 0 | 27,02 | 18,921 | 0 | 26,578 | 18,719 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,7 | 48,1 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 08.08.2024 | 0,675 | 0 | 27,688 | 18,296 | 0 | 27,23 | 18,098 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 48,4 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 09.08.2024 | 0,633 | 0 | 27,383 | 18,483 | 0 | 26,944 | 18,287 | 0 | 23,78 | 0,22 | 0 | 32774 | 59 | 48 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 10.08.2024 | 0,645 | 0 | 27,64 | 19,077 | 0 | 27,184 | 18,873 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 48,1 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 11.08.2024 | 0,663 | 0 | 28,453 | 19,124 | 0 | 27,996 | 18,921 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,1 | 48 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 12.08.2024 | 0,656 | 0 | 28,36 | 19,217 | 0 | 27,906 | 19,014 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 59 | 47,8 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 13.08.2024 | 0,657 | 0 | 27,848 | 18,767 | 0 | 27,394 | 18,566 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 48,2 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 14.08.2024 | 0,589 | 0 | 26,22 | 18,939 | 0 | 25,78 | 18,734 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,5 | 48,4 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 15.08.2024 | 0,574 | 0 | 26,15 | 19,064 | 0 | 25,714 | 18,857 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,3 | 48,5 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 16.08.2024 | 0,629 | 0 | 27,083 | 18,615 | 0 | 26,632 | 18,41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,2 | 48,9 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 17.08.2024 | 0,603 | 0 | 27,015 | 18,874 | 0 | 26,577 | 18,669 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 59,4 | 48,5 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 18.08.2024 | 0,599 | 0 | 26,743 | 19,246 | 0 | 26,29 | 19,033 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,8 | 49 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 19.08.2024 | 0,577 | 0 | 26,375 | 19,039 | 0 | 25,933 | 18,827 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,4 | 49,1 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 20.08.2024 | 0,543 | 0 | 25,9 | 19,402 | 0 | 25,472 | 19,192 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60 | 48,4 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 21.08.2024 | 0,375 | 0 | 19,208 | 15,175 | 0 | 18,887 | 15,01 | 0 | 18,35 | 5,67 | 786435 | 32898 | 60,3 | 48,5 | 0 | 0,44 | 0,39 | 0 | - |
| 22.08.2024 | 0,554 | 0 | 28,09 | 20,27 | 0 | 27,646 | 20,038 | 0 | 23,52 | 0,48 | 786435 | 32902 | 58,4 | 49,5 | 0 | 0,4 | 0,39 | 0 | - |
| 23.08.2024 | 0,517 | 0 | 26,195 | 19,845 | 0 | 25,752 | 19,61 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,7 | 50,6 | 0 | 0,41 | 0,4 | 0 | - |
| Итого: | 19,568 | 0 | 862,965 | 603,656 | 0 | 848,636 | 596,998 | 0 | 737,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,568 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 737,42

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.07.2024 | 1538,509 | 66955,234 | 47677,953 | 0 | 65796,758 | 47137,84 | 0 | 55264,38 | 744 | 5420,28 | 0 |
| 23.08.2024 | 1558,081 | 67818,195 | 48281,605 | 0 | 66645,391 | 47734,84 | 0 | 56001,8 | 1481,42 | 5426,88 | 6,6 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:01:44